Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 72 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Седова 72 Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14866-ч(с)-0215.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14866 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,59 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,228
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=177,12 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2015 по 23.02.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	кг/см2	кг/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.15	24,00		327,40	297,35	30,05	90,66	62,45	28,21	5,00	4,00	8,86	25,10	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00	-	90,68	0,00	2,28			11,13
25.01.15	24,00		323,95	293,91	30,04	90,68	62,49	28,19	5,00	4,00	8,74	25,27	0,00	0,00	26,19	0,00	26,19	-	90,63	0,00	2,29			11,03
26.01.15	24,00		326,45	298,55	27,89	90,03	62,77	27,25	5,00	4,00	8,60	23,01	0,00	0,00	23,82	0,00	23,82	-	89,76	0,00	2,07			10,67
27.01.15	24,00		339,93	309,09	30,84	85,92	61,38	24,54	5,00	4,00	8,09	25,26	0,00	0,00	26,08	0,00	26,08	-	85,31	0,00	2,16			10,25
28.01.15	24,00		338,69	309,15	29,54	86,47	61,66	24,80	5,00	4,00	8,24	23,23	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	-	86,18	0,00	2,00			10,24
29.01.15	24,00		341,76	310,77	30,99	84,61	61,15	23,47	5,00	4,00	7,88	24,37	0,00	0,00	25,14	0,00	25,14	-	84,11	0,00	2,05			9,93
30.01.15	24,00		351,18	320,55	30,63	81,76	60,13	21,63	5,00	4,00	7,51	23,79	0,00	0,00	24,50	0,00	24,50	-	81,57	0,00	1,94			9,45
31.01.15	24,00		356,64	323,05	33,59	79,74	59,14	20,60	5,00	4,00	7,22	26,60	0,00	0,00	27,36	0,00	27,36	-	79,88	0,00	2,13			9,35
01.02.15	24,00		355,55	323,07	32,48	79,92	59,29	20,62	5,00	4,00	7,23	25,47	0,00	0,00	26,20	0,00	26,20	-	80,05	0,00	2,04			9,27
02.02.15	24,00		354,66	324,14	30,52	79,99	59,31	20,68	5,00	4,00	7,27	23,55	0,00	0,00	24,23	0,00	24,23	-	80,06	0,00	1,89			9,16
03.02.15	24,00		354,48	320,52	33,96	79,96	59,01	20,95	5,00	4,00	7,28	27,05	0,00	0,00	27,83	0,00	27,83	-	80,04	0,00	2,17			9,44
04.02.15	24,00		352,40	316,82	35,57	81,34	59,24	22,11	5,00	4,00	7,56	28,66	0,00	0,00	29,53	0,00	29,53	-	82,08	0,00	2,35			9,91
05.02.15	24,00		350,05	312,71	37,34	83,05	60,00	23,05	5,00	4,00	7,79	30,48	0,00	0,00	31,42	0,00	31,42	-	83,04	0,00	2,53			10,32
06.02.15	24,00		350,53	315,13	35,40	82,08	59,62	22,45	5,00	4,00	7,65	28,60	0,00	0,00	29,46	0,00	29,46	-	82,06	0,00	2,35			10,00
07.02.15	24,00		350,29	314,08	36,21	82,24	59,80	22,43	5,00	4,00	7,62	29,42	0,00	0,00	30,31	0,00	30,31	-	82,26	0,00	2,42			10,04
08.02.15	24,00		349,35	312,18	37,17	82,59	59,89	22,70	5,00	4,00	7,65	30,39	0,00	0,00	31,32	0,00	31,32	-	82,82	0,00	2,52			10,17
09.02.15	24,00		346,35	311,48	34,87	83,09	59,90	23,19	5,00	4,00	7,80	28,11	0,00	0,00	28,98	0,00	28,98	-	83,05	0,00	2,34			10,14
10.02.15	24,00		402,35	364,95	37,40	81,21	61,06	20,15	5,00	4,00	8,00	29,61	0,00	0,00	30,49	0,00	30,49	-	81,35	0,00	2,41			10,41
11.02.15	24,00		390,57	354,37	36,20	80,51	62,71	17,80	5,00	4,00	7,18	25,95	0,00	0,00	26,68	0,00	26,68	-	79,35	0,00	2,06			9,24
12.02.15	24,00		432,49	393,59	38,90	78,79	61,95	16,84	5,00	4,00	7,46	28,61	0,00	0,00	29,41	0,00	29,41	-	78,62	0,00	2,25			9,71
13.02.15	24,00		427,27	395,67	31,60	80,24	62,93	17,31	5,00	4,00	7,55	23,10	0,00	0,00	23,77	0,00	23,77	-	80,12	0,00	1,85			9,40
14.02.15	24,00		426,65	393,38	33,27	79,76	62,40	17,37	5,00	4,00	7,47	25,56	0,00	0,00	26,29	0,00	26,29	-	79,64	0,00	2,04			9,50
15.02.15	24,00		426,45	387,97	38,49	79,86	61,77	18,09	5,00	4,00	7,65	30,77	0,00	0,00	31,65	0,00	31,65	-	79,80	0,00	2,46			10,11
16.02.15	24,00		392,54	355,01	37,54	79,42	60,28	19,14	5,00	4,00	7,39	30,34	0,00	0,00	31,20	0,00	31,20	-	79,17	0,00	2,40			9,79
17.02.15	24,00		354,36	317,42	36,95	82,85	60,50	22,35	5,00	4,00	7,66	30,22	0,00	0,00	31,15	0,00	31,15	-	82,85	0,00	2,50			10,17
18.02.15	24,00		354,32	314,03	40,30	81,77	59,71	22,06	5,00	4,00	7,56	32,76	0,00	0,00	33,75	0,00	33,75	-	81,81	0,00	2,68			10,24
19.02.15	24,00		353,11	318,47	34,64	81,67	60,70	20,98	5,00	4,00	7,30	27,36	0,00	0,00	28,17	0,00	28,17	-	81,45	0,00	2,23			9,52
20.02.15	24,00		363,39	327,79	35,60	78,97	61,86	17,10	5,00	4,00	6,35	26,34	0,00	0,00	27,08	0,00	27,08	-	78,86	0,00	2,08			8,43
21.02.15	24,00		372,17	338,36	33,81	76,35	59,48	16,88	5,00	4,00	6,40	24,94	0,00	0,00	25,60	0,00	25,60	-	76,35	0,00	1,90			8,30
22.02.15	24,00		373,36	335,77	37,59	75,04	58,57	16,47	5,00	4,00	6,14	29,58	0,00	0,00	30,34	0,00	30,34	-	75,17	0,00	2,22			8,36
23.02.15	24,00		370,24	337,24	33,00	75,43	58,95	16,48	5,00	4,00	6,14	25,37	0,00	0,00	26,03	0,00	26,03	-	75,64	0,00	1,92			8,06
Среднее	24,00	-	364,80	330,53	34,27	81,81	60,65	21,16	5,00	4,00	7,52	27,06	-	-	27,87	-	27,87	-	81,73	-	2,21	-	-	9,73
Итого	744,00		11308,94	10246,56	1062,38						233,24	838,90	0,00	0,00	864,03	0,00	864,03	0,00			68,51	0,00	0,00	301,75

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Треб, ч
	24.01.15 16:00	51785,94	42455,91	7954,78	0,00	8115,29	0,00	1573,34	
	24.02.15 10:00	63032,03	52648,61	8784,74	0,00	8969,98	0,00	1870,64	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,34 °С = -0,29 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **301,46** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **864,03** куб.м.

Ответственные за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Наладка?

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«1» 03 15 г.

68,22