Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 73 /.СЦО Строит.Адрес: Седова 73 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник 2я Невская котельная Схема подключения: Двухтрубная закрытая график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-24694-ч(с)-0215.txt

Вычислитель: СПТ-941 № 24694 Режим (схема): 0 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,396 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=118,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2015 по 23.02.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.15	24,00		103,46	103,28	0,18	88,18	44,52	43,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,53
25.01.15	24,00		102,42	102,25	0,18	88,18	44,72	43,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,47
26.01.15	24,00		102,52	102,34	0,18	87,55	44,92	42,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,39
27.01.15	24,00		102,48	102,31	0,17	83,67	43,65	40,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,11
28.01.15	24,00		102,14	101,97	0,17	84,18	43,61	40,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,16
29.01.15	24,00		101,50	101,33	0,17	82,35	43,15	39,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,99
30.01.15	24,00		102,76	102,60	0,16	79,60	42,62	36,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,81
31.01.15	24,00		103,07	102,92	0,15	77,67	42,15	35,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,67
01.02.15	24,00		102,97	102,83	0,15	77,83	42,26	35,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,67
02.02.15	24,00		102,94	102,80	0,15	77,90	42,17	35,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,69
03.02.15	24,00		103,36	103,21	0,15	77,81	42,24	35,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,69
04.02.15	24,00		104,26	104,11	0,15	79,16	42,60	36,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,82
05.02.15	24,00		103,93	103,77	0,16	80,84	42,91	37,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,95
06.02.15	24,00		103,59	103,43	0,16	79,96	42,23	37,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,92
07.02.15	24,00		103,75	103,59	0,16	80,09	42,56	37,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,91
08.02.15	24,00		103,46	103,30	0,16	80,44	42,83	37,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,90
09.02.15	24,00		102,84	102,68	0,16	80,86	42,44	38,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,96
10.02.15	24,00		119,76	119,67	0,09	79,32	44,25	35,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,21
11.02.15	24,00		129,20	129,15	0,04	78,16	45,55	32,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,22
12.02.15	24,00		126,69	126,65	0,04	77,16	44,91	32,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,09
13.02.15	24,00		126,79	126,75	0,04	78,52	45,57	32,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,19
14.02.15	24,00		126,70	126,65	0,05	78,08	45,50	32,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,14
15.02.15	24,00		124,76	124,71	0,06	78,12	45,07	33,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,13
16.02.15	24,00		114,19	114,12	0,07	77,60	43,31	34,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,92
17.02.15	24,00		105,68	105,60	0,08	80,69	42,68	38,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,03
18.02.15	24,00		104,47	104,38	0,08	79,69	41,94	37,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,95
19.02.15	24,00		104,69	104,61	0,09	79,58	42,41	37,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,90
20.02.15	24,00		105,99	105,91	0,08	76,99	42,01	34,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,72
21.02.15	24,00		105,87	105,81	0,07	74,48	41,28	33,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,52
22.02.15	24,00		105,24	105,19	0,05	73,21	40,81	32,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,42
23.02.15	24,00		105,07	105,03	0,04	73,59	40,96	32,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,43
Среднее	24,00	-	108,28	108,16	0,12	79,72	43,16	36,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,95
Итого	744,00		3356,56	3352,93	3,63						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	122,53

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Тхв, ч
	24.01.15 13:00	12117,07	12109,54	-	-	-	-	394,42	3049,28
	24.02.15 12:00	15470,15	15459,08	-	-	-	-	516,18	3792,28

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,34 °С = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **122,53** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ печать абонента

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта

ОТЧЁТ ПРИНЯТ

«1» 03 15 г.