Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 75 / СЦО Строит.Адрес: Седова 75 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник 2я Невская котельная Схема подключения: Двухтрубная закрытая график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-24947-ч(с)-0215.txt

Вычислитель: СПТ-941 № 24947 Режим (схема): 0 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,396 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=118,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2015 по 23.02.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.15	24,00		106,15	104,07	2,08	90,73	42,69	48,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,20
25.01.15	24,00		105,05	103,00	2,05	90,74	43,01	47,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,11
26.01.15	24,00		105,01	102,19	2,82	90,18	43,45	46,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,04
27.01.15	24,00		105,21	103,23	1,98	86,16	42,38	43,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,70
28.01.15	24,00		104,97	103,00	1,98	86,65	42,49	44,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,73
29.01.15	24,00		104,40	102,40	1,99	84,83	42,16	42,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,55
30.01.15	24,00		105,62	103,60	2,02	81,94	41,64	40,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,35
31.01.15	24,00		106,09	104,06	2,04	79,83	41,21	38,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,19
01.02.15	24,00		106,00	103,96	2,03	80,02	41,58	38,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,16
02.02.15	24,00		105,89	103,84	2,05	80,12	41,60	38,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,17
03.02.15	24,00		105,50	103,29	2,21	80,10	41,28	38,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,19
04.02.15	24,00		105,53	103,48	2,04	81,43	41,30	40,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,33
05.02.15	24,00		105,56	103,54	2,02	83,20	41,66	41,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,48
06.02.15	24,00		105,37	103,19	2,18	82,23	41,01	41,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,44
07.02.15	24,00		105,37	103,34	2,02	82,39	41,19	41,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,43
08.02.15	24,00		105,24	103,23	2,01	82,70	41,52	41,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,42
09.02.15	24,00		104,81	102,74	2,06	83,24	41,04	42,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,51
10.02.15	24,00		121,01	118,62	2,40	81,37	42,81	38,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,78
11.02.15	24,00		134,73	132,17	2,57	80,00	44,94	35,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,85
12.02.15	24,00		134,49	131,95	2,54	78,93	44,99	33,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,69
13.02.15	24,00		134,44	131,81	2,63	80,40	45,58	34,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,81
14.02.15	24,00		133,85	131,25	2,60	79,91	45,26	34,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,76
15.02.15	24,00		133,58	130,97	2,61	79,88	44,99	34,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,79
16.02.15	24,00		123,45	120,96	2,49	79,48	43,44	36,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,56
17.02.15	24,00		112,61	110,28	2,33	82,96	42,29	40,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,68
18.02.15	24,00		111,52	109,26	2,26	81,89	41,75	40,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,58
19.02.15	24,00		111,69	109,48	2,20	81,83	42,16	39,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,53
20.02.15	24,00		112,93	110,67	2,26	79,16	42,10	37,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,29
21.02.15	24,00		113,05	110,86	2,19	76,48	41,48	35,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,05
22.02.15	24,00		112,39	110,22	2,17	75,13	41,05	34,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,92
23.02.15	24,00		112,13	109,96	2,17	75,52	41,21	34,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,94
Среднее	24,00	-	112,70	110,47	2,23	81,92	42,43	39,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,52
Итого	744,00		3493,63	3424,61	69,02						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	140,20

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	24.01.15 13:00	12099,28	11888,64	-	-	-	-	442,57	3047,70
	24.02.15 10:00	15582,34	15302,91	-	-	-	-	581,51	3788,70

Период расчета по среднему: суток.

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,34 °С = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **140,20** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«1» 03 15 г.