Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: 9251.038.1 Телефон: -Узел-учета: -СЦО-

Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 77-28а / СЦО Строит.Адрес: Седова 77-28а Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник 2я Невская котельная Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206176-ч(с)-0215.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206176 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M4*(h4-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M4*(h4-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 106,8 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.02.2015 по 23.02.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
01.02.15	24,00	-	150,98	147,30	3,68	78,96	48,66	30,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,76
02.02.15	24,00	-	150,92	147,13	3,79	79,04	48,38	30,66	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,81
03.02.15	24,00	-	150,52	146,71	3,81	78,98	48,44	30,54	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,79
04.02.15	24,00	-	150,72	146,90	3,82	80,40	48,60	31,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,98
05.02.15	24,00	-	150,87	146,81	4,06	81,93	49,00	32,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,17
06.02.15	24,00	-	150,65	146,47	4,18	81,04	48,47	32,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,11
07.02.15	24,00	-	150,57	146,30	4,27	81,18	48,86	32,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,08
08.02.15	24,00	-	150,19	145,96	4,23	81,58	48,95	32,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,11
09.02.15	24,00	-	149,88	145,60	4,28	81,92	48,47	33,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,23
10.02.15	24,00	-	165,22	159,54	5,68	78,99	49,22	29,77	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,20
11.02.15	24,00	-	173,01	161,08	11,93	79,44	51,13	28,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,51
12.02.15	24,00	-	172,96	158,57	14,39	78,12	50,49	27,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,51
13.02.15	24,00	-	173,02	158,63	14,39	79,93	51,60	28,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,65
14.02.15	24,00	-	172,49	158,50	13,99	79,12	51,33	27,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,52
15.02.15	24,00	-	172,26	158,44	13,82	79,26	50,85	28,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,60
16.02.15	24,00	-	163,55	150,48	13,07	79,33	49,22	30,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,57
17.02.15	24,00	-	157,40	147,04	10,36	81,81	49,20	32,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,65
18.02.15	24,00	-	155,73	149,31	6,42	80,82	48,60	32,22	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,34
19.02.15	24,00	-	156,06	151,15	4,91	80,67	49,24	31,43	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,15
20.02.15	24,00	-	157,53	152,86	4,67	78,02	48,85	29,17	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,83
21.02.15	24,00	-	157,79	153,28	4,51	75,51	47,90	27,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,57
22.02.15	24,00	-	157,02	152,45	4,57	74,26	47,14	27,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,48
23.02.15	24,00	-	156,51	152,07	4,44	74,65	47,42	27,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,48
Среднее	24,00	-	158,52	151,42	7,10	79,35	49,13	30,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,13
Итого	552,00		3645,85	3482,58	163,27						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	118,10

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб,ч
	08.02.15 11:00	50891,86	49738,19	-	-	-	-	1430,67	-
	24.02.15 10:00	53478,50	52189,20	-	-	-	-	1613,59	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,34 °С = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **118,10** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«1» 03 15 г.