Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: 9152.038.1 Телефон: Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 82 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Седова 82 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник 2я Невская котельная Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14862-ч(с)-0215.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 14862 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,432 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1253

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=129,6 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.02.2015 по 23.02.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.02.15	24,00		120,75	95,00	25,74	79,88	39,23	40,65	7,50	3,90	4,56	17,16	0,00	0,00	17,65	0,00	17,65	-	79,49	0,00	1,36			5,93
02.02.15	24,00		119,99	94,91	25,08	79,94	39,11	40,83	7,50	3,90	4,58	16,48	0,00	0,00	16,94	0,00	16,94	-	79,49	0,00	1,31			5,89
03.02.15	24,00		119,22	94,50	24,72	79,90	39,05	40,85	7,50	3,90	4,57	16,09	0,00	0,00	16,55	0,00	16,55	-	79,42	0,00	1,28			5,84
04.02.15	24,00		118,96	94,58	24,38	81,40	39,24	42,17	7,50	3,90	4,70	15,74	0,00	0,00	16,21	0,00	16,21	-	81,16	0,00	1,28			5,98
05.02.15	24,00		118,03	94,60	23,43	82,96	39,50	43,46	7,50	3,90	4,85	14,78	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23	-	82,35	0,00	1,22			6,07
06.02.15	24,00		119,52	94,36	25,16	82,02	39,00	43,02	7,50	3,90	4,78	16,54	0,00	0,00	17,03	0,00	17,03	-	81,52	0,00	1,35			6,13
07.02.15	24,00		119,00	94,43	24,56	82,17	39,36	42,81	7,50	3,90	4,78	15,85	0,00	0,00	16,32	0,00	16,32	-	81,64	0,00	1,29			6,07
08.02.15	24,00		121,16	94,35	26,80	82,61	39,43	43,19	7,50	3,90	4,81	18,15	0,00	0,00	18,70	0,00	18,70	-	82,31	0,00	1,49			6,30
09.02.15	24,00		121,85	95,48	26,37	82,99	39,17	43,81	7,50	3,90	4,92	17,73	0,00	0,00	18,27	0,00	18,27	-	82,41	0,00	1,46			6,38
10.02.15	24,00		140,54	114,27	26,27	81,12	41,66	39,46	7,50	3,90	5,27	17,17	0,00	0,00	17,67	0,00	17,67	-	80,52	0,00	1,38			6,65
11.02.15	24,00		151,19	126,27	24,91	79,78	43,40	36,38	7,50	3,90	5,37	15,52	0,00	0,00	15,96	0,00	15,96	-	79,09	0,00	1,23			6,59
12.02.15	24,00		152,21	125,88	26,33	78,81	43,13	35,68	7,50	3,90	5,25	16,96	0,00	0,00	17,43	0,00	17,43	-	78,41	0,00	1,33			6,58
13.02.15	24,00		152,17	125,97	26,19	80,18	43,83	36,35	7,50	3,90	5,37	16,64	0,00	0,00	17,12	0,00	17,12	-	79,54	0,00	1,32			6,69
14.02.15	24,00		154,58	125,31	29,27	79,73	43,59	36,14	7,50	3,90	5,31	19,70	0,00	0,00	20,25	0,00	20,25	-	79,19	0,00	1,56			6,87
15.02.15	24,00		154,09	124,95	29,14	79,83	43,16	36,67	7,50	3,90	5,37	19,58	0,00	0,00	20,14	0,00	20,14	-	79,31	0,00	1,55			6,92
16.02.15	24,00	*	114,95	94,50	20,45	78,70	41,65	37,05	7,50	3,90	4,12	12,83	0,00	0,00	13,18	0,00	13,18	-	77,69	0,00	1,00			5,12
17.02.15	24,00	*	64,67	49,99	14,67	82,85	40,85	42,00	7,50	3,90	2,47	10,36	0,00	0,00	10,67	0,00	10,67	-	82,26	0,00	0,85			3,32
18.02.15	24,00	*	130,45	103,17	27,28	81,75	40,20	41,55	7,50	3,90	5,05	18,15	0,00	0,00	18,69	0,00	18,69	-	81,32	0,00	1,48			6,53
19.02.15	24,00		130,55	103,85	26,70	81,58	40,70	40,88	7,50	3,90	5,02	17,50	0,00	0,00	18,02	0,00	18,02	-	80,94	0,00	1,42			6,43
20.02.15	24,00		133,15	105,04	28,10	78,83	40,41	38,42	7,50	3,90	4,78	18,88	0,00	0,00	19,40	0,00	19,40	-	78,21	0,00	1,48			6,26
21.02.15	24,00	*	122,40	97,28	25,12	76,31	39,62	36,69	7,50	3,90	4,22	16,81	0,00	0,00	17,25	0,00	17,25	-	75,85	0,00	1,27			5,49
22.02.15	24,00		131,37	104,50	26,87	75,03	39,16	35,87	7,50	3,90	4,42	18,13	0,00	0,00	18,59	0,00	18,59	-	74,72	0,00	1,35			5,77
23.02.15	24,00		133,85	104,18	29,67	75,45	39,37	36,08	7,50	3,90	4,44	20,86	0,00	0,00	21,40	0,00	21,40	-	75,22	0,00	1,57			6,01
Среднее	24,00	-	128,03	102,49	25,53	80,17	40,60	39,57	7,50	3,90	4,74	16,85	-	-	17,33	-	17,33	-	79,65	-	1,34	-	-	6,08
Итого	552,00		2944,62	2357,37	587,25						109,00	387,60	0,00	0,00	398,66	0,00	398,66	0,00			30,84	0,00	0,00	139,84

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	01.02.15 13:00	37977,31	28945,78	9304,25	0,00	9493,14	0,00	2503,79	-
	24.02.15 09:00	40902,15	31287,07	9689,87	0,00	9889,74	0,00	2642,41	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,34 °С = -0,13 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **139,71** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **398,66** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «1» 03 15 г.

30,71