Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: 9908.038.1 Телефон: Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г.-Санкт-Петербург; Седова 87-1-/-СЦО+ГВС- Строит.Адрес: Седова 87-1 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207269-ч(с)-0215.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207269 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,5

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= 0,03 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 69 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2015 по 23.02.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.15	24,00	-	100,86	83,48	17,38	87,08	56,44	30,64	7,00	5,00	2,98	17,76	-	-	18,08	-	18,08	-	61,78	-	1,10			4,08
25.01.15	24,00	-	100,15	82,80	17,35	86,82	56,36	30,46	7,00	5,00	2,95	17,83	-	-	18,11	-	18,11	-	60,97	-	1,09			4,04
26.01.15	24,00	-	101,82	86,81	15,01	86,51	56,83	29,68	7,00	5,00	2,92	15,39	-	-	15,67	-	15,67	-	62,43	-	0,96			3,88
27.01.15	24,00	-	101,21	84,67	16,54	85,20	56,05	29,15	7,00	5,00	2,85	16,87	-	-	17,18	-	17,18	-	61,11	-	1,03			3,88
28.01.15	24,00	-	100,26	85,35	14,91	83,54	54,97	28,57	7,00	5,00	2,77	15,30	-	-	15,56	-	15,56	-	60,10	-	0,92			3,69
29.01.15	24,00	-	100,75	85,47	15,28	82,05	54,45	27,60	7,00	5,00	2,69	15,61	-	-	15,86	-	15,86	-	59,56	-	0,93			3,62
30.01.15	24,00	-	100,77	84,85	15,92	80,51	53,92	26,59	7,00	5,00	2,58	16,26	-	-	16,50	-	16,50	-	59,00	-	0,96			3,54
31.01.15	24,00	-	100,59	85,35	15,24	79,60	53,18	26,42	7,00	5,00	2,57	15,64	-	-	15,90	-	15,90	-	57,95	-	0,91			3,47
01.02.15	24,00	-	100,83	80,86	19,97	79,69	53,27	26,42	7,00	5,00	2,57	20,44	-	-	20,74	-	20,74	-	56,96	-	1,16			3,73
02.02.15	24,00	-	101,41	84,65	16,76	79,11	53,13	25,98	7,00	5,00	2,54	17,13	-	-	17,40	-	17,40	-	57,75	-	0,99			3,53
03.02.15	24,00	-	101,16	86,53	14,63	78,97	53,03	25,94	7,00	5,00	2,54	14,91	-	-	15,15	-	15,15	-	57,91	-	0,86			3,40
04.02.15	24,00	-	100,53	84,31	16,22	79,94	52,97	26,97	7,00	5,00	2,62	16,57	-	-	16,83	-	16,83	-	57,62	-	0,96			3,58
05.02.15	24,00	-	100,52	83,11	17,41	81,01	53,28	27,73	7,00	5,00	2,68	17,83	-	-	18,12	-	18,12	-	58,17	-	1,04			3,72
06.02.15	24,00	-	100,65	84,39	16,26	80,98	53,31	27,67	7,00	5,00	2,68	16,79	-	-	17,05	-	17,05	-	58,20	-	0,98			3,66
07.02.15	24,00	-	100,24	84,34	15,90	81,57	53,90	27,67	7,00	5,00	2,66	16,52	-	-	16,77	-	16,77	-	58,80	-	0,97			3,64
08.02.15	24,00	-	100,53	82,30	18,23	81,33	54,01	27,32	7,00	5,00	2,65	18,84	-	-	19,13	-	19,13	-	57,82	-	1,09			3,74
09.02.15	24,00	-	100,33	84,32	16,01	80,77	53,05	27,72	7,00	5,00	2,67	16,60	-	-	16,87	-	16,87	-	57,84	-	0,96			3,63
10.02.15	24,00	-	97,04	81,39	15,65	80,16	52,66	27,50	7,00	5,00	2,57	16,28	-	-	16,53	-	16,53	-	57,17	-	0,93			3,50
11.02.15	24,00	-	94,74	78,42	16,32	78,01	51,73	26,28	7,00	5,00	2,38	16,93	-	-	17,17	-	17,17	-	56,41	-	0,96			3,34
12.02.15	24,00	-	94,86	78,52	16,34	77,07	51,16	25,91	7,00	5,00	2,36	16,99	-	-	17,24	-	17,24	-	55,45	-	0,94			3,30
13.02.15	24,00	-	94,83	79,67	15,16	78,21	51,62	26,59	7,00	5,00	2,42	15,78	-	-	15,99	-	15,99	-	56,24	-	0,89			3,31
14.02.15	24,00	-	94,85	77,79	17,06	77,86	51,27	26,59	7,00	5,00	2,42	17,61	-	-	17,85	-	17,85	-	55,42	-	0,98			3,40
15.02.15	24,00	-	94,52	72,68	21,84	77,90	51,04	26,86	7,00	5,00	2,44	22,46	-	-	22,77	-	22,77	-	54,21	-	1,22			3,66
16.02.15	24,00	-	99,94	82,80	17,14	78,35	51,63	26,72	7,00	5,00	2,56	17,67	-	-	17,94	-	17,94	-	56,53	-	1,00			3,56
17.02.15	24,00	-	102,41	86,63	15,78	81,10	53,32	27,78	7,00	5,00	2,73	16,40	-	-	16,66	-	16,66	-	58,28	-	0,96			3,69
18.02.15	24,00	-	103,37	85,23	18,14	81,09	53,74	27,35	7,00	5,00	2,71	18,77	-	-	19,07	-	19,07	-	58,34	-	1,09			3,81
19.02.15	24,00	-	102,63	86,90	15,73	80,65	53,89	26,76	7,00	5,00	2,64	16,33	-	-	16,59	-	16,59	-	58,58	-	0,96			3,60
20.02.15	24,00	-	103,09	86,47	16,62	78,65	53,41	25,24	7,00	5,00	2,49	17,19	-	-	17,48	-	17,48	-	57,88	-	1,00			3,49
21.02.15	24,00	-	103,01	87,02	15,99	76,20	52,13	24,07	7,00	5,00	2,37	16,62	-	-	16,86	-	16,86	-	56,57	-	0,94			3,32
22.02.15	24,00	-	103,26	86,08	17,18	74,85	51,36	23,49	7,00	5,00	2,33	17,78	-	-	18,03	-	18,03	-	55,34	-	0,99			3,31
23.02.15	24,00		100,04	83,44	16,60	80,49	53,37	27,12	7,00	5,00	2,61	17,10	-	-	17,37	-	17,37	-	58,01	-	0,99			3,60
Среднее	24,00	-	100,04	83,44	16,60	80,49	53,37	27,12	7,00	5,00	2,61	17,10	-	-	17,37	-	17,37	-	58,01	-	0,99	-	-	3,60
Итого	744,00		3101,20	2586,63	514,57						80,96	530,20	0,00	0,00	538,47	0,00	538,47	0,00			30,74	0,00	0,00	111,69

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,5 °С = -0,27 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **111,43** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **538,47** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

«1» 03 15 г.

30,47