Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 87-3 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Седова 87-3 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205544-ч(с)-0215.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 205544 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,5

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) пер.

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= 0,22 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 69 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2015 по 23.02.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	кг/см2	кг/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.15	24,00	-	96,77	84,96	11,81	86,49	51,61	34,88	7,00	5,00	2,93	12,12	-	-	12,54	-	12,54	-	88,03	-	1,07			3,99
25.01.15	24,00	-	96,62	84,27	12,35	86,30	51,56	34,74	7,00	5,00	2,89	12,58	-	-	13,02	-	13,02	-	87,77	-	1,11			4,00
26.01.15	24,00	-	96,47	85,30	11,17	86,27	51,92	34,35	7,00	5,00	2,92	11,29	-	-	11,66	-	11,66	-	87,46	-	0,99			3,90
27.01.15	24,00	-	97,04	84,86	12,18	84,63	51,28	33,35	7,00	5,00	2,81	12,26	-	-	12,63	-	12,63	-	85,76	-	1,05			3,87
28.01.15	24,00	-	94,48	84,35	10,13	83,05	50,43	32,62	7,00	5,00	2,74	10,20	-	-	10,50	-	10,50	-	84,44	-	0,86			3,60
29.01.15	24,00	-	96,66	84,54	12,12	81,46	50,14	31,32	7,00	5,00	2,64	12,11	-	-	12,48	-	12,48	-	82,64	-	1,00			3,64
30.01.15	24,00	-	94,99	84,66	10,33	79,78	49,59	30,19	7,00	5,00	2,54	10,33	-	-	10,62	-	10,62	-	81,07	-	0,84			3,38
31.01.15	24,00	-	97,07	84,50	12,57	78,79	49,22	29,57	7,00	5,00	2,49	12,50	-	-	12,87	-	12,87	-	80,46	-	1,01			3,49
01.02.15	24,00	-	98,54	84,51	14,03	79,04	49,47	29,57	7,00	5,00	2,48	14,03	-	-	14,44	-	14,44	-	80,56	-	1,13			3,61
02.02.15	24,00	-	96,96	84,86	12,10	78,46	49,12	29,34	7,00	5,00	2,48	12,04	-	-	12,38	-	12,38	-	79,96	-	0,96			3,44
03.02.15	24,00	-	95,35	84,89	10,46	78,28	48,86	29,42	7,00	5,00	2,50	10,28	-	-	10,59	-	10,59	-	79,95	-	0,82			3,32
04.02.15	24,00	-	96,86	84,39	12,47	79,53	48,77	30,76	7,00	5,00	2,58	12,41	-	-	12,77	-	12,77	-	81,26	-	1,01			3,59
05.02.15	24,00	-	97,57	84,21	13,36	80,61	48,93	31,68	7,00	5,00	2,66	13,23	-	-	13,63	-	13,63	-	82,23	-	1,09			3,75
06.02.15	24,00	-	96,02	84,51	11,51	80,65	48,99	31,66	7,00	5,00	2,67	11,39	-	-	11,72	-	11,72	-	81,91	-	0,94			3,61
07.02.15	24,00	-	97,47	84,34	13,13	80,79	49,73	31,06	7,00	5,00	2,61	13,03	-	-	13,42	-	13,42	-	82,35	-	1,07			3,68
08.02.15	24,00	-	98,13	84,42	13,71	80,86	49,82	31,04	7,00	5,00	2,60	13,71	-	-	14,09	-	14,09	-	82,20	-	1,13			3,73
09.02.15	24,00	-	96,56	84,33	12,23	80,73	48,64	32,09	7,00	5,00	2,70	12,13	-	-	12,48	-	12,48	-	81,64	-	0,99			3,70
10.02.15	24,00	-	94,32	81,56	12,76	79,88	48,12	31,76	7,00	5,00	2,59	12,66	-	-	13,03	-	13,03	-	80,94	-	1,02			3,61
11.02.15	24,00	-	90,41	79,45	10,96	77,16	47,35	29,81	7,00	5,00	2,36	10,83	-	-	11,12	-	11,12	-	78,66	-	0,85			3,22
12.02.15	24,00	-	91,33	79,56	11,77	76,13	47,10	29,03	7,00	5,00	2,29	11,63	-	-	11,96	-	11,96	-	78,47	-	0,91			3,21
13.02.15	24,00	-	91,30	79,40	11,90	77,28	47,61	29,67	7,00	5,00	2,35	11,66	-	-	11,96	-	11,96	-	79,18	-	0,92			3,28
14.02.15	24,00	-	93,81	79,20	14,61	76,83	47,28	29,55	7,00	5,00	2,32	14,44	-	-	14,85	-	14,85	-	78,94	-	1,14			3,47
15.02.15	24,00	-	92,25	78,82	13,43	77,07	46,81	30,26	7,00	5,00	2,38	13,21	-	-	13,56	-	13,56	-	78,82	-	1,04			3,42
16.02.15	24,00	-	95,92	83,47	12,45	77,98	47,15	30,83	7,00	5,00	2,57	12,28	-	-	12,60	-	12,60	-	79,35	-	0,97			3,55
17.02.15	24,00	-	98,30	85,86	12,44	80,56	48,81	31,75	7,00	5,00	2,73	12,21	-	-	12,57	-	12,57	-	82,07	-	1,01			3,73
18.02.15	24,00	-	98,55	86,57	11,98	80,47	49,39	31,08	7,00	5,00	2,69	11,80	-	-	12,15	-	12,15	-	82,11	-	0,97			3,66
19.02.15	24,00	-	99,18	86,04	13,14	79,77	49,74	30,03	7,00	5,00	2,58	12,99	-	-	13,38	-	13,38	-	81,33	-	1,06			3,64
20.02.15	24,00	-	97,16	86,29	10,87	77,74	49,39	28,35	7,00	5,00	2,45	10,69	-	-	10,98	-	10,98	-	79,01	-	0,84			3,30
21.02.15	24,00	-	99,74	86,22	13,52	75,33	48,23	27,10	7,00	5,00	2,33	13,32	-	-	13,69	-	13,69	-	76,83	-	1,03			3,36
22.02.15	24,00	-	99,44	86,43	13,01	73,98	47,58	26,40	7,00	5,00	2,28	12,81	-	-	13,15	-	13,15	-	75,65	-	0,97			3,25
23.02.15	24,00		96,18	83,89	12,28	79,86	49,09	30,78	7,00	5,00	2,57	12,21	-	-	12,56	-	12,56	-	81,37	-	0,99			3,57
Среднее	24,00	-	96,18	83,89	12,28	79,86	49,09	30,78	7,00	5,00	2,57	12,21	-	-	12,56	-	12,56	-	81,37	-	0,99	-	-	3,57
Итого	744,00		2981,45	2600,66	380,78						79,74	378,38	0,00	0,00	389,40	0,00	389,40	0,00			30,80	0,00	0,00	110,53

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: суток.

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,5 °С = -0,19 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **110,35** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **389,40** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

подпись

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «28» 02 г.

печать энергосбыта

30,61