Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: 9054.038.1 Телефон: Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 98 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Седова 98 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208346-ч(с)-0215.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208346 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,5

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0924

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,042

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,8

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2015 по 23.02.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.15	24,00	-	75,00	64,06	10,94	86,71	48,49	38,22	7,00	5,00	2,53	10,07	-	-	10,39	-	10,39	-	86,46	-	0,87			3,40
25.01.15	24,00	-	75,13	63,37	11,76	86,47	48,51	37,96	7,00	5,00	2,49	10,81	-	-	11,17	-	11,17	-	86,22	-	0,93			3,43
26.01.15	24,00	-	74,90	64,72	10,18	86,28	49,07	37,21	7,00	5,00	2,50	9,25	-	-	9,53	-	9,53	-	85,95	-	0,80			3,29
27.01.15	24,00	-	74,11	64,83	9,28	84,85	48,22	36,63	7,00	5,00	2,46	8,37	-	-	8,63	-	8,63	-	84,23	-	0,71			3,17
28.01.15	24,00	-	73,33	64,44	8,89	83,22	47,38	35,84	7,00	5,00	2,39	8,00	-	-	8,23	-	8,23	-	82,92	-	0,66			3,06
29.01.15	24,00	-	73,91	64,62	9,29	81,70	47,16	34,54	7,00	5,00	2,33	8,26	-	-	8,51	-	8,51	-	81,09	-	0,67			3,00
30.01.15	24,00	-	74,14	64,58	9,56	80,15	46,85	33,30	7,00	5,00	2,23	8,54	-	-	8,78	-	8,78	-	79,75	-	0,68			2,92
31.01.15	24,00	-	74,94	64,03	10,91	79,29	46,33	32,96	7,00	5,00	2,20	9,87	-	-	10,14	-	10,14	-	79,02	-	0,78			2,98
01.02.15	24,00	-	76,91	63,29	13,62	79,42	46,30	33,12	7,00	5,00	2,19	12,45	-	-	12,83	-	12,83	-	79,23	-	0,99			3,18
02.02.15	24,00	-	74,40	64,80	9,60	78,76	46,20	32,56	7,00	5,00	2,20	8,59	-	-	8,81	-	8,81	-	78,64	-	0,68			2,87
03.02.15	24,00	-	74,91	64,29	10,62	78,63	46,13	32,50	7,00	5,00	2,18	9,52	-	-	9,78	-	9,78	-	78,48	-	0,75			2,93
04.02.15	24,00	-	73,79	64,35	9,44	79,62	46,18	33,44	7,00	5,00	2,24	8,42	-	-	8,66	-	8,66	-	79,59	-	0,67			2,91
05.02.15	24,00	-	74,22	64,22	10,00	80,71	46,33	34,38	7,00	5,00	2,29	8,98	-	-	9,25	-	9,25	-	80,68	-	0,73			3,02
06.02.15	24,00	-	66,60	57,62	8,98	80,51	46,09	34,42	7,00	5,00	2,10	7,60	-	-	7,81	-	7,81	-	80,26	-	0,61			2,71
07.02.15	24,00	-	81,54	70,92	10,62	81,40	47,97	33,43	7,00	5,00	2,43	9,97	-	-	10,27	-	10,27	-	81,06	-	0,81			3,24
08.02.15	24,00	-	81,92	70,88	11,04	81,16	48,32	32,84	7,00	5,00	2,40	10,21	-	-	10,50	-	10,50	-	80,87	-	0,83			3,23
09.02.15	24,00	-	81,63	70,40	11,23	80,61	47,03	33,58	7,00	5,00	2,46	10,14	-	-	10,43	-	10,43	-	80,39	-	0,82			3,27
10.02.15	24,00	-	78,40	67,76	10,64	79,96	46,47	33,49	7,00	5,00	2,35	9,66	-	-	9,91	-	9,91	-	79,60	-	0,77			3,12
11.02.15	24,00	-	65,16	59,37	5,79	77,80	45,80	32,00	7,00	5,00	1,65	10,09	-	-	10,32	-	10,32	-	69,84	-	0,70			2,35
12.02.15	24,00	-	73,91	63,97	9,94	76,68	43,73	32,95	7,00	5,00	2,12	9,90	-	-	10,13	-	10,13	-	75,99	-	0,75			2,87
13.02.15	24,00	-	75,39	65,61	9,78	77,97	45,62	32,35	7,00	5,00	2,18	9,12	-	-	9,37	-	9,37	-	77,68	-	0,71			2,89
14.02.15	24,00	-	75,97	63,13	12,84	77,74	45,39	32,35	7,00	5,00	2,22	10,57	-	-	10,84	-	10,84	-	77,56	-	0,82			3,04
15.02.15	24,00	-	76,70	63,41	13,29	77,79	44,47	33,32	7,00	5,00	2,18	12,51	-	-	12,85	-	12,85	-	77,60	-	0,97			3,15
16.02.15	24,00	-	80,30	69,78	10,52	78,24	45,58	32,66	7,00	5,00	2,34	9,77	-	-	10,03	-	10,03	-	77,98	-	0,76			3,11
17.02.15	24,00	-	82,78	73,39	9,39	81,00	47,41	33,59	7,00	5,00	2,53	8,68	-	-	8,92	-	8,92	-	80,77	-	0,70			3,23
18.02.15	24,00	-	83,47	73,69	9,78	81,01	47,69	33,32	7,00	5,00	2,52	9,00	-	-	9,26	-	9,26	-	80,72	-	0,73			3,25
19.02.15	24,00	-	82,83	72,68	10,15	80,54	48,23	32,31	7,00	5,00	2,42	9,35	-	-	9,62	-	9,62	-	80,02	-	0,75			3,17
20.02.15	24,00	-	83,24	72,53	10,71	78,52	47,55	30,97	7,00	5,00	2,31	9,97	-	-	10,25	-	10,25	-	77,91	-	0,78			3,09
21.02.15	24,00	-	84,16	72,51	11,65	76,07	46,62	29,45	7,00	5,00	2,19	10,97	-	-	11,23	-	11,23	-	75,63	-	0,83			3,02
22.02.15	24,00	-	84,51	72,30	12,21	74,73	45,92	28,81	7,00	5,00	2,14	11,57	-	-	11,87	-	11,87	-	74,56	-	0,86			3,00
23.02.15	24,00	-	83,75	72,24	11,51	74,87	46,17	28,70	7,00	5,00	2,12	10,95	-	-	11,22	-	11,22	-	74,68	-	0,82			2,94
Среднее	24,00	-	77,16	66,70	10,46	80,08	46,75	33,33	7,00	5,00	2,29	9,71	-	-	9,99	-	9,99	-	79,53	-	0,77	-	-	3,06
Итого	744,00		2391,95	2067,79	324,16						70,89	301,16	0,00	0,00	309,54	0,00	309,54	0,00			23,92	0,00	0,00	94,81

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.01.15 13:00	32365,63	27830,95	4265,57	-	4361,38	-	971,25	
	24.02.15 09:00	34747,75	29891,79	4564,09	-	4668,17	-	1065,23	

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,5 °С = -0,15 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **94,66** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **309,54** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «1» 03 15 г.

печать энергосбыта

2377