Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: ТЦ-2 СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Слободская 3 / ТЦ-2 СЦО Строит.Адрес: Слободская 3 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208190-ч(с)-0215.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208190 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= 0,0 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 199,86 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.02.2015 по 23.02.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.02.15	24,00	-	152,20	152,20	0,00	58,07	47,65	10,42	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,59
02.02.15	24,00	-	152,23	152,23	0,00	58,00	47,56	10,44	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,59
03.02.15	24,00	-	152,01	152,01	0,00	57,93	47,42	10,51	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,60
04.02.15	24,00	-	151,60	151,60	0,00	58,81	47,88	10,93	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,66
05.02.15	24,00	-	151,69	151,69	0,00	59,47	48,26	11,21	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,70
06.02.15	24,00	-	151,68	151,68	0,00	59,25	48,09	11,16	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,70
07.02.15	24,00	-	151,75	151,75	0,00	58,75	47,89	10,86	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,65
08.02.15	24,00	-	151,70	151,70	0,00	59,00	48,06	10,94	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,66
09.02.15	24,00	-	151,22	151,22	0,00	59,21	47,82	11,39	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,73
10.02.15	24,00	-	150,48	150,48	0,00	58,92	47,70	11,22	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,69
11.02.15	24,00	-	151,26	151,26	0,00	58,30	47,49	10,81	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,64
12.02.15	24,00	-	151,42	151,42	0,00	58,27	47,54	10,73	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,63
13.02.15	24,00	-	151,38	151,38	0,00	59,77	48,61	11,16	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,69
14.02.15	24,00	-	151,34	151,34	0,00	58,15	47,54	10,61	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,61
15.02.15	24,00	-	151,28	151,28	0,00	57,98	47,24	10,74	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,63
16.02.15	24,00	-	150,97	150,97	0,00	59,09	47,74	11,35	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,72
17.02.15	24,00	-	150,75	150,75	0,00	58,71	47,39	11,32	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,71
18.02.15	24,00	-	150,81	150,81	0,00	59,08	47,64	11,44	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,73
19.02.15	24,00	-	150,50	150,50	0,00	58,60	47,56	11,04	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,67
20.02.15	24,00	-	150,58	150,58	0,00	56,36	46,21	10,15	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,53
21.02.15	24,00	-	150,67	150,67	0,00	56,08	46,07	10,01	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,51
22.02.15	24,00	-	150,31	150,31	0,00	54,92	45,28	9,64	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,45
23.02.15	24,00		151,27	151,27	0,00	58,31	47,48	10,82	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,64
Среднее	24,00	-	151,27	151,27	-	58,31	47,48	10,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,64
Итого	552,00		3479,10	3479,10	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	37,73

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **37,73** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «28» 02 15 г.

печать энергосбыта