Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 22 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Фарфоровская 22 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник 2я Невская котельная Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205802-ч(с)-0215.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 205802 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,167 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1342

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,061

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=50,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2015 по 23.02.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.15	24,00	-	67,63	59,76	7,87	89,65	50,73	38,92	7,00	5,00	2,38	7,30	-	-	7,55	-	7,55	-	89,23	-	0,65			3,03
25.01.15	24,00	-	66,08	59,06	7,02	89,68	50,66	39,02	7,00	5,00	2,37	6,41	-	-	6,60	-	6,60	-	89,07	-	0,57			2,94
26.01.15	24,00	-	65,93	59,30	6,63	88,94	50,84	38,10	7,00	5,00	2,33	6,00	-	-	6,23	-	6,23	-	88,10	-	0,53			2,86
27.01.15	24,00	-	66,19	59,26	6,93	85,01	49,42	35,59	7,00	5,00	2,17	6,34	-	-	6,56	-	6,56	-	84,37	-	0,54			2,70
28.01.15	24,00	-	65,65	59,04	6,61	85,55	49,58	35,97	7,00	5,00	2,18	6,00	-	-	6,22	-	6,22	-	84,91	-	0,51			2,69
29.01.15	24,00	-	65,43	58,67	6,76	83,58	48,88	34,70	7,00	5,00	2,10	6,16	-	-	6,34	-	6,34	-	82,69	-	0,51			2,60
30.01.15	24,00	-	66,01	59,65	6,36	80,76	48,27	32,49	7,00	5,00	1,99	5,83	-	-	5,99	-	5,99	-	79,86	-	0,46			2,45
31.01.15	24,00	-	66,76	59,46	7,30	79,04	47,32	31,72	7,00	5,00	1,93	6,75	-	-	6,94	-	6,94	-	78,69	-	0,53			2,47
01.02.15	24,00	-	67,61	59,27	8,34	79,19	47,66	31,53	7,00	5,00	1,91	7,80	-	-	8,00	-	8,00	-	78,93	-	0,62			2,53
02.02.15	24,00	-	65,95	59,44	6,51	79,21	47,76	31,45	7,00	5,00	1,92	5,98	-	-	6,17	-	6,17	-	78,73	-	0,47			2,39
03.02.15	24,00	-	66,05	59,17	6,88	79,18	47,41	31,77	7,00	5,00	1,93	6,35	-	-	6,53	-	6,53	-	78,73	-	0,50			2,43
04.02.15	24,00	-	65,49	59,29	6,20	80,71	47,56	33,15	7,00	5,00	2,01	5,66	-	-	5,83	-	5,83	-	80,64	-	0,45			2,47
05.02.15	24,00	-	66,08	59,27	6,81	82,16	48,05	34,11	7,00	5,00	2,07	6,30	-	-	6,47	-	6,47	-	81,66	-	0,51			2,58
06.02.15	24,00	-	65,23	59,16	6,07	81,28	47,60	33,68	7,00	5,00	2,04	5,54	-	-	5,69	-	5,69	-	80,79	-	0,45			2,49
07.02.15	24,00	-	67,18	59,06	8,12	81,41	48,18	33,23	7,00	5,00	2,01	7,56	-	-	7,79	-	7,79	-	80,99	-	0,61			2,62
08.02.15	24,00	-	66,18	58,89	7,29	81,87	48,27	33,60	7,00	5,00	2,03	6,70	-	-	6,89	-	6,89	-	81,56	-	0,55			2,58
09.02.15	24,00	-	65,32	58,79	6,53	82,17	47,51	34,66	7,00	5,00	2,09	5,92	-	-	6,11	-	6,11	-	81,59	-	0,48			2,58
10.02.15	24,00	-	76,47	68,82	7,65	80,44	49,84	30,60	7,00	5,00	2,17	6,99	-	-	7,17	-	7,17	-	79,88	-	0,56			2,72
11.02.15	24,00	-	81,96	74,94	7,02	79,22	51,63	27,59	7,00	5,00	2,12	6,45	-	-	6,62	-	6,62	-	78,25	-	0,51			2,63
12.02.15	24,00	-	81,25	74,83	6,42	78,32	51,26	27,06	7,00	5,00	2,08	5,75	-	-	5,91	-	5,91	-	77,99	-	0,45			2,53
13.02.15	24,00	-	81,37	75,10	6,27	79,62	52,00	27,62	7,00	5,00	2,13	5,62	-	-	5,75	-	5,75	-	79,01	-	0,44			2,58
14.02.15	24,00	-	82,60	74,66	7,94	79,19	51,78	27,41	7,00	5,00	2,10	7,31	-	-	7,51	-	7,51	-	78,68	-	0,58			2,68
15.02.15	24,00	-	81,74	74,33	7,41	79,32	51,31	28,01	7,00	5,00	2,14	6,79	-	-	6,97	-	6,97	-	78,81	-	0,54			2,67
16.02.15	24,00	-	74,77	67,73	7,04	79,09	48,98	30,11	7,00	5,00	2,08	6,52	-	-	6,72	-	6,72	-	79,35	-	0,52			2,60
17.02.15	24,00	-	69,96	62,88	7,08	82,03	48,60	33,43	7,00	5,00	2,14	6,73	-	-	6,92	-	6,92	-	81,46	-	0,55			2,68
18.02.15	24,00	-	68,18	62,43	5,75	81,07	48,17	32,90	7,00	5,00	2,08	5,51	-	-	5,65	-	5,65	-	80,61	-	0,44			2,52
19.02.15	24,00	-	69,67	62,57	7,10	80,83	48,73	32,10	7,00	5,00	2,04	6,81	-	-	7,02	-	7,02	-	80,12	-	0,55			2,59
20.02.15	24,00	-	69,43	63,40	6,03	78,12	48,24	29,88	7,00	5,00	1,91	5,85	-	-	6,01	-	6,01	-	77,43	-	0,45			2,37
21.02.15	24,00	-	70,52	63,21	7,31	75,63	47,30	28,33	7,00	5,00	1,81	7,14	-	-	7,32	-	7,32	-	75,21	-	0,54			2,35
22.02.15	24,00	-	70,93	62,78	8,15	74,43	46,66	27,77	7,00	5,00	1,75	8,05	-	-	8,25	-	8,25	-	74,24	-	0,60			2,35
23.02.15	24,00		70,12	63,14	6,98	81,22	49,01	32,22	7,00	5,00	2,07	6,47	-	-	6,66	-	6,66	-	80,72	-	0,52	-	-	2,59
Среднее	24,00	-	70,12	63,14	6,98	81,22	49,01	32,22	7,00	5,00	2,07	6,47	-	-	6,66	-	6,66	-	80,72	-	0,52	-	-	2,59
Итого	744,00		2173,74	1957,36	216,38						64,08	200,59	0,00	0,00	206,39	0,00	206,39	0,00			16,17	0,00	0,00	80,26

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,34 °С = -0,07 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **80,19** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **206,39** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ

ОТЧЁТ ПРИНЯТ

«28» 02 15 г.

16,1