Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: 10545,038,1 Телефон: Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 24 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Фарфоровская 24 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник 2я Невская котельная Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208260-и(с)-0215.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208260 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,108 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.пот.ср= Qгвс.ср= 0,062

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 60,4 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.02.2015 по 23.02.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.02.15	24,00	-	86,12	76,23	9,89	79,34	47,80	31,54	7,00	5,00	2,46	9,23	-	-	9,48	-	9,48	-	79,06	-	0,73			3,19
02.02.15	24,00	-	85,85	76,61	9,24	79,39	48,06	31,33	7,00	5,00	2,44	8,79	-	-	9,02	-	9,02	-	79,11	-	0,70			3,14
03.02.15	24,00	-	85,21	76,57	8,64	79,35	47,52	31,83	7,00	5,00	2,45	8,60	-	-	8,84	-	8,84	-	78,97	-	0,68			3,13
04.02.15	24,00	-	84,64	76,78	7,86	80,87	47,61	33,26	7,00	5,00	2,56	7,89	-	-	8,11	-	8,11	-	80,74	-	0,64			3,19
05.02.15	24,00	-	84,24	76,80	7,44	82,32	48,09	34,23	7,00	5,00	2,63	7,53	-	-	7,74	-	7,74	-	81,77	-	0,62			3,25
06.02.15	24,00	-	84,82	76,70	8,12	81,43	47,80	33,63	7,00	5,00	2,58	8,17	-	-	8,41	-	8,41	-	81,04	-	0,66			3,24
07.02.15	24,00	-	84,08	76,64	7,44	81,56	48,34	33,22	7,00	5,00	2,55	7,44	-	-	7,64	-	7,64	-	81,11	-	0,60			3,15
08.02.15	24,00	-	85,50	76,29	9,21	82,05	48,29	33,76	7,00	5,00	2,59	9,13	-	-	9,41	-	9,41	-	81,84	-	0,75			3,33
09.02.15	24,00	-	84,64	76,21	8,43	82,33	47,86	34,47	7,00	5,00	2,63	8,48	-	-	8,74	-	8,74	-	81,85	-	0,70			3,33
10.02.15	24,00	-	97,11	89,26	7,85	80,60	50,63	29,97	7,00	5,00	2,68	7,81	-	-	8,03	-	8,03	-	80,21	-	0,63			3,31
11.02.15	24,00	-	105,32	97,11	8,21	79,36	52,19	27,17	7,00	5,00	2,64	8,24	-	-	8,48	-	8,48	-	78,69	-	0,65			3,30
12.02.15	24,00	-	104,78	97,01	7,77	78,43	51,68	26,75	7,00	5,00	2,61	7,73	-	-	7,95	-	7,95	-	77,84	-	0,60			3,21
13.02.15	24,00	-	105,07	97,29	7,78	79,74	52,38	27,36	7,00	5,00	2,67	7,76	-	-	7,98	-	7,98	-	79,19	-	0,62			3,29
14.02.15	24,00	-	104,21	96,83	7,38	79,32	52,01	27,31	7,00	5,00	2,64	7,50	-	-	7,69	-	7,69	-	78,73	-	0,59			3,23
15.02.15	24,00	-	105,24	96,33	8,91	79,43	51,28	28,15	7,00	5,00	2,71	9,00	-	-	9,24	-	9,24	-	78,91	-	0,71			3,42
16.02.15	24,00	-	95,63	87,78	7,85	79,08	49,36	29,72	7,00	5,00	2,61	8,01	-	-	8,20	-	8,20	-	78,03	-	0,63			3,23
17.02.15	24,00	-	88,58	81,68	6,90	82,16	49,20	32,96	7,00	5,00	2,70	6,96	-	-	7,18	-	7,18	-	81,63	-	0,57			3,26
18.02.15	24,00	-	87,93	81,05	6,88	81,23	48,97	32,26	7,00	5,00	2,60	7,09	-	-	7,29	-	7,29	-	80,66	-	0,57			3,18
19.02.15	24,00	-	89,78	81,26	8,52	80,99	49,63	31,36	7,00	5,00	2,55	8,65	-	-	8,89	-	8,89	-	80,42	-	0,70			3,24
20.02.15	24,00	-	89,78	82,34	7,44	78,26	49,27	28,99	7,00	5,00	2,38	7,59	-	-	7,81	-	7,81	-	77,65	-	0,59			2,97
21.02.15	24,00	-	90,60	82,12	8,48	75,76	47,85	27,91	7,00	5,00	2,29	8,54	-	-	8,77	-	8,77	-	75,35	-	0,65			2,94
22.02.15	24,00	-	88,74	81,74	7,00	74,55	47,24	27,31	7,00	5,00	2,22	7,19	-	-	7,36	-	7,36	-	74,32	-	0,54			2,76
23.02.15	24,00		91,72	83,67	8,06	79,89	49,23	30,66	7,00	5,00	2,55	8,06	-	-	8,28	-	8,28	-	79,41	-	0,64			3,19
Среднее	24,00	-	91,72	83,67	8,06	79,89	49,23	30,66	7,00	5,00	2,55	8,06	-	-	8,28	-	8,28	-	79,41	-	0,64	-	-	3,19
Итого	552,00		2109,59	1924,30	185,30						58,73	185,39	0,00	0,00	190,54	0,00	190,54	0,00			14,74	0,00	0,00	73,47

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,34 °С = -0,06 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **73,41** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **190,54** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Ленэнергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «28» 02 15 г.

14,68