Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" | Договор: 9335,038/1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 26 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Фарфоровская 26 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7 219384 ч(с) 0215.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 219384 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв), летний: Q=M1*(h1-hxв)-M4*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,108 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=0,046

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 54,6 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.02.2015 по 23.02.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.02.15	24,00	-	64,71	52,43	12,28	78,72	40,49	38,23	7,00	5,00	2,19	9,94	-	-	10,21	-	10,21	-	78,60	-	0,78			2,97
02.02.15	24,00	-	64,56	52,50	12,06	78,76	40,43	38,33	7,00	5,00	2,20	9,71	-	-	9,97	-	9,97	-	78,57	-	0,76			2,96
03.02.15	24,00	-	63,06	52,40	10,66	78,71	40,27	38,44	7,00	5,00	2,21	8,33	-	-	8,55	-	8,55	-	78,45	-	0,65			2,86
04.02.15	24,00	-	63,54	52,43	11,11	80,25	40,30	39,95	7,00	5,00	2,28	8,73	-	-	8,99	-	8,99	-	80,41	-	0,70			2,99
05.02.15	24,00	-	64,27	52,38	11,89	81,66	40,57	41,09	7,00	5,00	2,35	9,49	-	-	9,77	-	9,77	-	81,38	-	0,77			3,12
06.02.15	24,00	-	63,37	52,29	11,08	80,80	40,32	40,48	7,00	5,00	2,31	8,73	-	-	8,98	-	8,98	-	80,57	-	0,70			3,01
07.02.15	24,00	-	63,47	52,29	11,18	80,92	40,67	40,25	7,00	5,00	2,30	8,80	-	-	9,06	-	9,06	-	80,65	-	0,71			3,01
08.02.15	24,00	-	63,85	52,00	11,85	81,40	40,61	40,79	7,00	5,00	2,31	9,53	-	-	9,79	-	9,79	-	81,32	-	0,77			3,09
09.02.15	24,00	-	63,93	51,88	12,05	81,68	40,01	41,67	7,00	5,00	2,37	9,60	-	-	9,88	-	9,88	-	81,35	-	0,78			3,15
10.02.15	24,00	-	72,37	60,98	11,39	80,01	42,59	37,42	7,00	5,00	2,50	8,74	-	-	9,00	-	9,00	-	79,66	-	0,70			3,19
11.02.15	24,00	-	78,00	66,17	11,83	78,82	44,48	34,34	7,00	5,00	2,50	9,04	-	-	9,29	-	9,29	-	78,31	-	0,71			3,21
12.02.15	24,00	-	77,04	66,15	10,89	77,91	44,12	33,79	7,00	5,00	2,45	8,20	-	-	8,42	-	8,42	-	77,68	-	0,64			3,09
13.02.15	24,00	-	76,79	66,27	10,52	79,18	44,84	34,34	7,00	5,00	2,51	7,71	-	-	7,92	-	7,92	-	78,75	-	0,61			3,11
14.02.15	24,00	-	78,10	65,83	12,27	78,77	44,58	34,19	7,00	5,00	2,48	9,46	-	-	9,68	-	9,68	-	78,43	-	0,74			3,22
15.02.15	24,00	-	77,87	65,60	12,27	78,88	43,99	34,89	7,00	5,00	2,51	9,53	-	-	9,77	-	9,77	-	78,50	-	0,75			3,26
16.02.15	24,00	-	72,02	59,62	12,40	78,58	41,96	36,62	7,00	5,00	2,39	9,81	-	-	10,08	-	10,08	-	78,40	-	0,77			3,16
17.02.15	24,00	-	66,90	55,56	11,34	81,55	41,25	40,30	7,00	5,00	2,44	8,98	-	-	9,22	-	9,22	-	81,17	-	0,73			3,17
18.02.15	24,00	-	65,65	55,26	10,39	80,60	41,00	39,60	7,00	5,00	2,38	8,05	-	-	8,30	-	8,30	-	80,39	-	0,65			3,03
19.02.15	24,00	-	66,86	55,36	11,50	80,37	41,42	38,95	7,00	5,00	2,35	9,14	-	-	9,38	-	9,38	-	79,95	-	0,73			3,08
20.02.15	24,00	-	67,42	56,04	11,38	77,66	41,23	36,43	7,00	5,00	2,23	9,07	-	-	9,31	-	9,31	-	77,17	-	0,70			2,93
21.02.15	24,00	-	68,07	55,89	12,18	75,19	40,45	34,74	7,00	5,00	2,12	9,82	-	-	10,06	-	10,06	-	74,89	-	0,74			2,86
22.02.15	24,00	-	67,93	55,54	12,39	73,99	39,87	34,12	7,00	5,00	2,07	10,04	-	-	10,27	-	10,27	-	73,88	-	0,74			2,81
23.02.15	24,00		68,63	57,04	11,59	79,29	41,61	37,68	7,00	5,00	2,34	9,11	-	-	9,36	-	9,36	-	79,02	-	0,72			3,06
Среднее	24,00	-	68,63	57,04	11,59	79,29	41,61	37,68	7,00	5,00	2,34	9,11	-	-	9,36	-	9,36	-	79,02	-	0,72	-	-	3,06
Итого	552,00		1578,41	1311,91	266,50						53,77	209,56	0,00	0,00	215,26	0,00	215,26	0,00			16,56	0,00	0,00	70,33

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,34 °С = -0,07 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **70,26** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **215,26** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «28» 02 15 г.

печать энергосбыта

1649