Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: 9074,038,1 Телефон: Узел учета: СЦО

Адрес: г.Санкт-Петербург, Цимбалина 44 / СЦО Строит.Адрес: Цимбалина 44 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник 2я Невская котельная Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207191-ч(с)-0215.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207191 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,84 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 78,9 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Qот=0 Qвент.=0 Qтех.пот.=0 Qгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2015 по 23.02.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.15	24,00	-	113,61	113,61	0,00	86,28	45,86	40,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,60
25.01.15	24,00	-	113,07	113,07	0,00	85,91	46,04	39,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,51
26.01.15	24,00	-	113,42	113,42	0,00	82,34	44,77	37,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,26
27.01.15	24,00	-	115,07	115,07	0,00	82,46	45,00	37,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,31
28.01.15	24,00	-	113,84	113,84	0,00	81,16	44,61	36,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,17
29.01.15	24,00	-	112,19	112,19	0,00	78,62	43,57	35,05	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,93
30.01.15	24,00	-	113,87	113,87	0,00	76,24	43,05	33,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,78
31.01.15	24,00	-	115,54	115,54	0,00	76,40	43,54	32,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,80
01.02.15	24,00	-	114,83	114,83	0,00	76,46	43,42	33,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,80
02.02.15	24,00	-	113,68	113,68	0,00	76,41	43,19	33,22	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,78
03.02.15	24,00	-	113,68	113,68	0,00	77,26	43,16	34,10	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,88
04.02.15	24,00	-	114,51	114,51	0,00	79,17	43,74	35,43	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,06
05.02.15	24,00	-	113,69	113,69	0,00	78,37	43,18	35,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,00
06.02.15	24,00	-	113,32	113,32	0,00	78,50	43,28	35,22	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,99
07.02.15	24,00	-	113,76	113,76	0,00	78,62	43,57	35,05	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,99
08.02.15	24,00	-	113,82	113,82	0,00	79,26	43,31	35,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,09
09.02.15	24,00	-	131,06	131,06	0,00	78,13	45,57	32,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,27
10.02.15	24,00	-	150,91	150,91	0,00	77,12	48,21	28,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,37
11.02.15	24,00	-	150,72	150,72	0,00	75,89	47,85	28,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,23
12.02.15	24,00	-	150,57	150,57	0,00	77,36	48,51	28,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,35
13.02.15	24,00	-	150,64	150,64	0,00	76,94	48,36	28,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,31
14.02.15	24,00	-	148,73	148,73	0,00	76,94	47,66	29,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,36
15.02.15	24,00	-	136,66	136,66	0,00	76,17	45,55	30,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,19
16.02.15	24,00	-	122,08	122,08	0,00	79,22	44,34	34,88	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,26
17.02.15	24,00	-	120,32	120,32	0,00	78,17	43,74	34,43	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,15
18.02.15	24,00	-	121,74	121,74	0,00	78,31	44,47	33,84	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,12
19.02.15	24,00	-	122,88	122,88	0,00	76,07	44,49	31,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,88
20.02.15	24,00	-	124,29	124,29	0,00	73,46	43,66	29,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,70
21.02.15	24,00	-	123,22	123,22	0,00	72,00	42,98	29,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,58
22.02.15	24,00	-	123,34	123,34	0,00	72,25	42,97	29,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,61
23.02.15	24,00		123,30	123,30	0,00	78,05	44,72	33,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,08
Среднее	24,00	-	123,30	123,30	-	78,05	44,72	33,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,08
Итого	744,00		3822,36	3822,36	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	126,40

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	03.02.15 05:00	2231,84	2231,84	-	-	-	-	81,57	-
	23.02.15 13:00	4835,11	4835,11	-	-	-	-	164,10	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,34 °С = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **126,40** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" печать энергосбыта
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«1» 03 15 г.