Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 54 / СЦО Строит.Адрес: Цимбалина 54 Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207134-ч(с)-0215.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207134 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,63 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 18,9
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2015 по 23.02.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.15	24,00	-	111,89	111,32	0,57	86,38	43,17	43,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,86
25.01.15	24,00	-	110,63	109,68	0,95	86,41	43,32	43,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,81
26.01.15	24,00	-	110,45	109,12	1,33	85,94	43,46	42,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,76
27.01.15	24,00	-	110,77	109,44	1,33	82,30	42,33	39,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,49
28.01.15	24,00	-	112,05	110,53	1,52	82,59	42,61	39,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,55
29.01.15	24,00	-	110,63	109,12	1,51	81,06	42,16	38,90	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,37
30.01.15	24,00	-	110,61	108,73	1,88	78,47	41,46	37,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,18
31.01.15	24,00	-	112,10	109,81	2,29	76,40	41,00	35,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,06
01.02.15	24,00	-	112,15	111,39	0,76	76,54	41,47	35,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,97
02.02.15	24,00	-	112,32	110,04	2,28	76,57	41,21	35,36	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,07
03.02.15	24,00	-	111,11	109,39	1,72	76,52	40,81	35,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,04
04.02.15	24,00	-	111,56	109,28	2,28	77,60	40,89	36,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,19
05.02.15	24,00	-	112,49	109,25	3,24	79,30	41,34	37,96	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,41
06.02.15	24,00	-	110,91	109,39	1,52	78,46	40,92	37,54	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,23
07.02.15	24,00	-	111,11	109,40	1,71	78,61	41,22	37,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,23
08.02.15	24,00	-	111,12	109,60	1,52	78,84	41,43	37,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,22
09.02.15	24,00	-	111,36	109,06	2,30	79,39	40,92	38,47	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,38
10.02.15	24,00	-	128,74	127,79	0,95	78,14	43,43	34,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,51
11.02.15	24,00	-	143,12	143,12	0,00	77,14	45,63	31,51	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,51
12.02.15	24,00	-	143,03	143,03	0,00	76,10	45,37	30,73	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,40
13.02.15	24,00	-	143,69	143,69	0,00	77,44	46,13	31,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,50
14.02.15	24,00	-	143,84	143,84	0,00	77,02	45,91	31,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,48
15.02.15	24,00	-	142,59	142,59	0,00	77,09	45,46	31,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,51
16.02.15	24,00	-	130,04	130,04	0,00	76,46	43,20	33,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,33
17.02.15	24,00	-	119,08	118,48	0,60	79,32	42,09	37,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,46
18.02.15	24,00	-	117,33	117,33	0,00	78,31	41,72	36,59	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,29
19.02.15	24,00	-	118,62	118,42	0,20	78,32	42,36	35,96	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,27
20.02.15	24,00	-	119,88	119,48	0,40	75,95	42,34	33,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,05
21.02.15	24,00	-	120,80	120,80	0,00	73,44	41,64	31,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,84
22.02.15	24,00	-	119,97	119,77	0,20	72,09	41,02	31,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,74
23.02.15	24,00	-	120,23	119,63	0,60	72,40	41,20	31,20	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,78
Среднее	24,00	-	119,49	118,47	1,02	78,41	42,49	35,92	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,31
Итого	744,00		3704,22	3672,56	31,66						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	133,46

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tработы
	24.01.15 13:00	36350,12	35525,97	-	-	-	-	1191,45	-
	24.02.15 09:00	40038,88	39183,45	-	-	-	-	1323,66	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,34 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **133,46** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Начало?

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«1» 03 15 г.