Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: 9105.038.1 Телефон: Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 10 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Шелгунова 10 Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202222-ч(с)-0215.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 202222 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,5

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) метод

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= 0,968 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,086
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 95,7 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2015 по 23.02.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.15	24,00	-	167,11	148,28	18,83	89,28	57,68	31,60	7,00	5,00	5,29	42,80	24,96	17,84	44,31	25,44	18,87	-	89,32	61,07	1,09			6,38
25.01.15	24,00	-	166,41	147,55	18,86	89,04	57,72	31,32	7,00	5,00	5,22	43,20	24,81	18,39	44,72	25,29	19,43	-	89,09	61,10	1,09			6,31
26.01.15	24,00	-	167,24	149,10	18,14	88,75	57,90	30,85	7,00	5,00	5,17	42,52	25,07	17,45	44,00	25,55	18,45	-	88,77	61,15	1,05			6,22
27.01.15	24,00	-	164,51	149,24	15,27	87,13	57,10	30,03	7,00	5,00	4,95	39,77	25,12	14,65	41,11	25,60	15,51	-	87,08	60,10	0,87			5,82
28.01.15	24,00	-	166,55	147,62	18,93	85,59	56,13	29,46	7,00	5,00	4,92	42,61	24,84	17,77	43,99	25,32	18,67	-	85,64	59,51	1,06			5,98
29.01.15	24,00	-	165,44	148,72	16,72	83,89	55,55	28,34	7,00	5,00	4,70	41,97	24,92	17,05	43,27	25,40	17,87	-	83,84	58,84	0,93			5,63
30.01.15	24,00	-	165,81	148,40	17,41	82,23	54,87	27,36	7,00	5,00	4,55	42,43	24,76	17,67	43,72	25,24	18,48	-	82,21	58,11	0,95			5,50
31.01.15	24,00	-	166,51	148,60	17,91	81,48	54,59	26,89	7,00	5,00	4,48	42,51	24,58	17,93	43,80	25,06	18,74	-	81,52	57,67	0,98			5,46
01.02.15	24,00	-	168,57	148,76	19,81	81,56	54,82	26,74	7,00	5,00	4,51	44,95	24,69	20,26	46,27	25,17	21,10	-	81,60	58,11	1,09			5,60
02.02.15	24,00	-	167,39	149,47	17,92	80,94	54,40	26,54	7,00	5,00	4,45	43,02	24,90	18,12	44,29	25,35	18,94	-	81,09	57,50	0,98			5,43
03.02.15	24,00	-	167,25	148,83	18,42	80,83	54,14	26,69	7,00	5,00	4,47	43,29	24,82	18,47	44,58	25,26	19,32	-	80,95	57,14	1,00			5,47
04.02.15	24,00	-	165,71	148,17	17,54	81,99	54,26	27,73	7,00	5,00	4,60	42,37	24,75	17,62	43,65	25,17	18,48	-	82,13	57,24	0,95			5,55
05.02.15	24,00	-	165,42	148,14	17,28	82,99	54,36	28,63	7,00	5,00	4,75	40,46	24,75	15,71	41,73	25,20	16,53	-	83,06	57,36	0,94			5,69
06.02.15	24,00	-	165,97	148,26	17,71	82,97	54,30	28,67	7,00	5,00	4,76	40,96	24,76	16,20	42,24	25,21	17,03	-	83,08	57,33	0,96			5,73
07.02.15	24,00	-	166,78	147,72	19,06	83,52	55,07	28,45	7,00	5,00	4,75	42,39	24,68	17,71	43,72	25,16	18,56	-	83,52	58,02	1,05			5,80
08.02.15	24,00	-	172,43	147,90	24,53	83,25	54,98	28,27	7,00	5,00	4,89	47,52	24,71	22,81	49,01	25,19	23,82	-	83,27	58,72	1,35			6,23
09.02.15	24,00	-	167,29	147,53	19,76	82,75	54,03	28,72	7,00	5,00	4,81	42,11	24,64	17,47	43,39	25,11	18,28	-	82,80	57,13	1,07			5,88
10.02.15	24,00	-	168,31	148,43	19,88	81,98	54,01	27,97	7,00	5,00	4,71	42,30	24,82	17,48	43,60	25,25	18,35	-	82,00	57,11	1,08			5,79
11.02.15	24,00	-	170,17	150,65	19,52	79,78	53,82	25,96	7,00	5,00	4,42	42,64	25,11	17,53	43,84	25,57	18,27	-	79,83	56,68	1,05			5,47
12.02.15	24,00	-	169,22	149,17	20,05	79,04	53,31	25,73	7,00	5,00	4,36	42,80	24,85	17,95	44,01	25,27	18,74	-	79,16	56,25	1,07			5,43
13.02.15	24,00	-	167,70	148,80	18,90	80,08	53,82	26,26	7,00	5,00	4,41	41,52	24,76	16,76	42,69	25,24	17,45	-	80,12	56,63	1,02			5,43
14.02.15	24,00	-	170,14	147,82	22,32	79,87	53,46	26,41	7,00	5,00	4,50	44,72	24,60	20,12	46,00	25,07	20,93	-	79,92	56,67	1,19			5,69
15.02.15	24,00	-	172,35	146,87	25,48	79,89	52,84	27,05	7,00	5,00	4,67	47,73	24,49	23,24	49,08	24,90	24,18	-	79,90	56,22	1,35			6,01
16.02.15	24,00	-	171,77	149,61	22,16	80,49	52,90	27,59	7,00	5,00	4,74	45,00	24,96	20,04	46,31	25,34	20,97	-	80,56	56,08	1,18			5,92
17.02.15	24,00	-	166,68	147,34	19,34	83,32	53,88	29,44	7,00	5,00	4,91	41,73	24,64	17,09	43,02	25,04	17,98	-	83,37	56,27	1,04			5,96
18.02.15	24,00	-	168,45	148,20	20,25	83,23	54,43	28,80	7,00	5,00	4,86	42,59	24,82	17,77	43,92	25,25	18,67	-	83,29	57,14	1,11			5,96
19.02.15	24,00	-	167,64	147,20	20,44	82,57	54,57	28,00	7,00	5,00	4,70	42,59	24,66	17,93	43,88	25,14	18,74	-	82,55	57,54	1,12			5,82
20.02.15	24,00	-	168,01	147,68	20,33	80,40	54,08	26,32	7,00	5,00	4,43	43,33	24,62	18,71	44,64	25,10	19,54	-	80,34	56,93	1,10			5,53
21.02.15	24,00	-	169,65	147,56	22,09	77,87	52,63	25,24	7,00	5,00	4,29	44,91	24,78	20,13	46,13	25,13	21,00	-	77,86	55,47	1,16			5,45
22.02.15	24,00	-	169,62	147,30	22,32	76,60	51,95	24,65	7,00	5,00	4,19	45,40	24,78	20,62	46,61	25,10	21,51	-	76,61	54,98	1,16			5,35
23.02.15	24,00		167,87	148,30	19,57	82,44	54,59	27,86	7,00	5,00	4,68	43,07	24,79	18,28	44,38	25,24	19,15	-	82,48	57,67	1,07			5,75
Среднее	24,00	-	167,87	148,30	19,57	82,44	54,59	27,86	7,00	5,00	4,68	43,07	24,79	18,28	44,38	25,24	19,15	-	82,48	57,67	1,07	-	-	5,75
Итого	744,00		5203,97	4597,22	606,75						145,14	1335,21	768,44	566,77	1375,91	782,36	593,56	0,00			33,09	0,00	0,00	178,23

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,5 °С = -0,67 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **177,56** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **593,56** куб.м.

Уплатить?

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «28» 02 15 г. печать энергосбыта

32,42