

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелтугова 12, С/ОУ-ПБС  
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"  
 Источник: Обручский Э-Д

Учет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за февраль 2015  
 Договор: Адрес: Шелтугова 12  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Смена подписание: Девушкиридан

Узел учета: С/ОУ-ПБС  
 Код УУТЗ:  
 График: 150/70

Тех. п.С = 0,5

Установленные приборы: ВК-7 № 204780

Высчитано: ВК-7 № 204780

Площадь (М1): расходомер: Глима=

Обрат.тр. (М2): расходомер: Глима=

Тр.лж. ПС(М3): расходомер: Глима=

Тр.лжж. ПС(М4): расходомер: Глима=

Тр.подпитки(М5): расходомер: Глима=

расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(П1-Пхв)^(1/2)+M2\*(П2-Пхв)^(1/2)+M3\*(П3-Пхв)^(1/2)+M4\*(П4-Пхв)^(1/2)+M5\*(П5-Пхв)^(1/2)

Дополнение нагрузки (ср.час): Глима/час: Qлет=

Дополнение расхода (ср.сут.): Глима/сут: Qлет.сут.ср=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период за 24.01.2015 по 23.02.2015: Qлет.сут.ср=

Учет отопления (ТВ-1)

Учет ГВС (ТВ-2)

Контрольные данные

Общие

Дата	Тд	Нс	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общие
			М1	М2	М3	Т1	Т2	дТ	П1	П2	Qотопл	М3	М4	дМ	У3	У4	дУ3	Уводл	Т3	Т4	Qгвс.общ.	Qгвс.кап.	Qгвс.пал.	Qобщ.	
24.01.15	24.00	160.34	140.22	20.12	81.31	50.05	31.27	7.00	5.00	4.46	19.18	-	19.75	-	19.75	-	19.75	-	81.43	-	1.56	-	6.03		
25.01.15	24.00	160.34	140.22	20.12	81.31	50.05	31.27	7.00	5.00	4.46	19.18	-	19.75	-	19.75	-	19.75	-	81.43	-	1.56	-	6.03		
26.01.15	24.00	160.34	140.22	20.12	81.31	50.05	31.27	7.00	5.00	4.46	19.18	-	19.75	-	19.75	-	19.75	-	81.43	-	1.56	-	6.03		
27.01.15	24.00	160.34	140.22	20.12	81.31	50.05	31.27	7.00	5.00	4.46	19.18	-	19.75	-	19.75	-	19.75	-	81.43	-	1.56	-	6.03		
28.01.15	24.00	160.34	140.22	20.12	81.31	50.05	31.27	7.00	5.00	4.62	18.88	-	19.46	-	19.46	-	19.46	-	83.45	-	1.59	-	6.25		
29.01.15	24.00	160.34	140.61	19.84	83.63	51.12	32.51	7.00	5.00	4.50	18.88	-	19.26	-	19.26	-	19.26	-	85.51	-	1.42	-	6.41		
30.01.15	24.00	160.34	140.66	18.26	82.01	50.61	31.40	7.00	5.00	4.43	17.25	-	17.77	-	17.77	-	17.77	-	82.00	-	1.45	-	6.25		
31.01.15	24.00	160.34	140.70	18.74	81.29	50.38	30.72	7.00	5.00	4.43	17.25	-	18.28	-	18.28	-	18.28	-	81.37	-	1.45	-	5.88		
01.02.15	24.00	163.29	140.86	22.43	81.37	50.65	30.72	7.00	5.00	4.39	21.48	-	22.09	-	22.09	-	22.09	-	81.47	-	1.53	-	6.16		
02.02.15	24.00	161.46	141.52	19.94	80.73	50.33	30.40	7.00	5.00	4.39	18.94	-	19.49	-	19.49	-	19.49	-	80.97	-	1.44	-	5.92		
03.02.15	24.00	159.67	140.87	18.80	80.66	50.10	30.56	7.00	5.00	4.59	17.79	-	18.33	-	18.33	-	18.33	-	81.03	-	1.48	-	5.83		
04.02.15	24.00	159.24	140.30	18.94	81.85	50.31	31.27	7.00	5.00	4.50	17.95	-	18.50	-	18.50	-	18.50	-	82.33	-	1.56	-	5.98		
05.02.15	24.00	159.96	140.12	19.84	82.83	50.54	32.29	7.00	5.00	4.61	18.83	-	19.42	-	19.42	-	19.42	-	83.07	-	1.51	-	6.17		
06.02.15	24.00	159.40	140.24	19.16	82.80	50.48	32.32	7.00	5.00	4.62	18.14	-	18.70	-	18.70	-	18.70	-	83.05	-	1.74	-	6.34		
07.02.15	24.00	161.55	139.82	21.73	83.34	50.94	32.35	7.00	5.00	4.60	20.80	-	21.42	-	21.42	-	21.42	-	83.37	-	1.90	-	6.46		
08.02.15	24.00	163.70	140.02	23.68	83.10	50.94	32.16	7.00	5.00	4.58	22.80	-	23.49	-	23.49	-	23.49	-	83.20	-	1.59	-	6.21		
09.02.15	24.00	159.60	139.47	20.13	82.59	50.06	32.53	7.00	5.00	4.61	19.21	-	19.78	-	19.78	-	19.78	-	82.77	-	1.60	-	6.14		
10.02.15	24.00	161.03	140.55	20.48	81.77	50.04	31.73	7.00	5.00	4.54	19.56	-	20.17	-	20.17	-	20.17	-	81.94	-	1.54	-	5.86		
11.02.15	24.00	162.49	142.38	20.11	79.56	49.66	29.90	7.00	5.00	4.32	19.35	-	19.93	-	19.93	-	19.93	-	79.61	-	1.37	-	5.62		
12.02.15	24.00	158.86	140.72	18.14	78.88	49.15	29.73	7.00	5.00	4.25	17.31	-	17.81	-	17.81	-	17.81	-	79.20	-	1.41	-	5.72		
13.02.15	24.00	158.63	140.14	18.49	79.85	49.59	30.26	7.00	5.00	4.31	17.67	-	18.16	-	18.16	-	18.16	-	79.90	-	1.34	-	5.64		
14.02.15	24.00	157.14	139.50	17.64	79.69	49.35	30.34	7.00	5.00	4.30	16.80	-	17.26	-	17.26	-	17.26	-	79.78	-	1.65	-	6.00		
15.02.15	24.00	160.03	138.43	21.60	79.72	48.89	30.83	7.00	5.00	4.35	20.75	-	21.36	-	21.36	-	21.36	-	79.78	-	1.43	-	5.91		
16.02.15	24.00	159.65	141.01	18.64	80.33	49.09	31.24	7.00	5.00	4.48	17.76	-	18.29	-	18.29	-	18.29	-	80.47	-	1.63	-	6.31		
17.02.15	24.00	159.42	138.94	20.48	83.14	50.01	33.13	7.00	5.00	4.69	19.52	-	20.14	-	20.14	-	20.14	-	83.29	-	1.71	-	6.36		
18.02.15	24.00	161.42	140.04	21.38	83.03	50.34	32.69	7.00	5.00	4.65	20.49	-	21.12	-	21.12	-	21.12	-	83.18	-	1.60	-	6.16		
19.02.15	24.00	159.84	139.51	20.33	82.33	50.24	32.09	7.00	5.00	4.56	19.46	-	20.06	-	20.06	-	20.06	-	82.25	-	1.55	-	5.88		
20.02.15	24.00	159.92	139.58	20.34	80.18	49.74	30.44	7.00	5.00	4.33	19.35	-	19.92	-	19.92	-	19.92	-	80.09	-	1.59	-	5.71		
21.02.15	24.00	161.22	139.86	21.26	77.65	48.72	28.93	7.00	5.00	4.12	20.39	-	20.97	-	20.97	-	20.97	-	77.65	-	1.66	-	6.03		
22.02.15	24.00	162.62	140.00	22.62	76.40	48.14	28.26	7.00	5.00	4.03	21.76	-	22.32	-	22.32	-	22.32	-	76.47	-	1.56	-	5.89		
23.02.15	24.00	160.34	140.22	20.12	81.31	50.05	31.27	7.00	5.00	4.46	19.18	-	19.75	-	19.75	-	19.75	-	81.43	-	1.56	-	6.03		
Итого	744.00	4970.53	4366.92	623.61	81.31	50.05	31.27	7.00	5.00	4.46	19.18	0.00	19.75	0.00	19.75	0.00	19.75	0.00	81.43	0.00	1.56	0.00	6.03		
Итого																								186.81	

Показание счетчиков на момент снятия данных: 30.12.99 00:00

Дата, время: 30.12.99 00:00

М1(Т) М2(Т) М3(Т) М4(Т) В3(М3) В4(М3) Qобщ.от+гвс (Гкал) Qгвс.кап. Qгвс.пал. Qобщ.

0.00 0.00

Период расчета по среднему: Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 0.5 °C = -0.30 Ккал/кВт.ч

Объем теплоснабжения, рассчитанный по среднему: 186.51 КВт.ч

Период превышения Т: 612.25 кВт.ч

Корректировка на температуру холодной воды: с учетом корректировки

Итого по приборам учета: с учетом корректировки

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):

ЗАО "ДомТелеком" ДЛР-ОТЧЕТОВ

Филиал "Энергобыт" Управление среднегодового учета Отдел эксплуатации КУУТЗ Отчетный период

48.13