Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 15 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8823.038.1
Строит.Адрес: Шелгунова 15
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 202229
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202229-ч(с)-0215.txt

Режим (схема):

Подающ.тр.(M1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(M2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(M3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,5

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M4*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,322 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,12958
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0589
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=97,2 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=23,52

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2015 по 23.02.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.01.15	24,00	-	108,20	88,92	19,28	88,23	52,00	36,23	7,00	5,00	3,29	18,62	-	-	19,28	-	19,28	-	88,03	-	1,64			4,93
25.01.15	24,00	-	109,78	88,23	21,55	87,99	52,06	35,93	7,00	5,00	3,24	20,90	-	-	21,59	-	21,59	-	87,79	-	1,84			5,07
26.01.15	24,00	-	106,20	89,44	16,76	87,75	52,47	35,28	7,00	5,00	3,21	16,22	-	-	16,78	-	16,78	-	87,50	-	1,42			4,63
27.01.15	24,00	-	106,90	89,33	17,57	86,18	51,82	34,36	7,00	5,00	3,13	16,99	-	-	17,54	-	17,54	-	85,69	-	1,46			4,59
28.01.15	24,00	-	107,14	88,48	18,66	84,62	51,00	33,62	7,00	5,00	3,04	17,98	-	-	18,54	-	18,54	-	84,45	-	1,52			4,56
29.01.15	24,00	-	107,34	88,96	18,38	82,99	50,58	32,41	7,00	5,00	2,94	17,81	-	-	18,34	-	18,34	-	82,56	-	1,47			4,41
30.01.15	24,00	-	106,80	88,91	17,89	81,39	50,08	31,31	7,00	5,00	2,85	17,23	-	-	17,75	-	17,75	-	81,03	-	1,40			4,24
31.01.15	24,00	-	108,56	89,00	19,56	80,59	49,71	30,88	7,00	5,00	2,81	18,88	-	-	19,42	-	19,42	-	80,41	-	1,52			4,33
01.02.15	24,00	-	112,01	88,97	23,04	80,68	50,09	30,59	7,00	5,00	2,79	22,28	-	-	22,93	-	22,93	-	80,52	-	1,80			4,58
02.02.15	24,00	-	108,73	87,59	21,14	80,07	49,94	30,13	7,00	5,00	2,85	18,60	-	-	19,15	-	19,15	-	79,98	-	1,49			4,34
03.02.15	24,00	-	109,03	88,64	20,39	79,97	49,71	30,26	7,00	5,00	2,74	19,65	-	-	20,23	-	20,23	-	80,03	-	1,58			4,32
04.02.15	24,00	-	108,10	88,84	19,26	81,04	49,42	31,62	7,00	5,00	2,87	18,58	-	-	19,11	-	19,11	-	81,09	-	1,51			4,37
05.02.15	24,00	-	108,73	88,77	19,96	82,06	49,62	32,44	7,00	5,00	2,95	19,22	-	-	19,76	-	19,76	-	81,97	-	1,57			4,52
06.02.15	24,00	-	107,43	88,92	18,51	82,04	49,77	32,27	7,00	5,00	2,95	17,55	-	-	18,09	-	18,09	-	81,92	-	1,44			4,39
07.02.15	24,00	-	109,51	88,69	20,82	82,57	50,28	32,29	7,00	5,00	2,96	19,83	-	-	20,43	-	20,43	-	82,29	-	1,63			4,59
08.02.15	24,00	-	110,47	88,98	21,49	82,31	50,10	32,21	7,00	5,00	2,96	20,48	-	-	21,10	-	21,10	-	82,08	-	1,68			4,64
09.02.15	24,00	-	108,25	88,73	19,52	81,77	49,28	32,49	7,00	5,00	2,98	18,42	-	-	18,96	-	18,96	-	81,61	-	1,50			4,49
10.02.15	24,00	-	105,71	87,21	18,50	81,03	49,04	31,99	7,00	5,00	2,89	17,34	-	-	17,86	-	17,86	-	80,68	-	1,40			4,30
11.02.15	24,00	-	108,12	86,13	21,99	78,92	48,55	30,37	7,00	5,00	2,70	20,99	-	-	21,56	-	21,56	-	78,68	-	1,65			4,35
12.02.15	24,00	-	105,24	85,74	19,50	78,13	48,12	30,01	7,00	5,00	2,65	18,55	-	-	19,03	-	19,03	-	78,18	-	1,45			4,10
13.02.15	24,00	-	104,57	85,87	18,70	79,18	48,62	30,56	7,00	5,00	2,70	17,83	-	-	18,33	-	18,33	-	78,94	-	1,41			4,11
14.02.15	24,00	-	106,01	85,28	20,73	78,95	48,27	30,68	7,00	5,00	2,71	19,68	-	-	20,23	-	20,23	-	78,82	-	1,55			4,26
15.02.15	24,00	-	107,51	84,73	22,78	78,97	47,69	31,28	7,00	5,00	2,75	21,60	-	-	22,20	-	22,20	-	78,74	-	1,70			4,45
16.02.15	24,00	-	108,46	88,16	20,30	79,52	48,00	31,52	7,00	5,00	2,87	19,21	-	-	19,73	-	19,73	-	79,55	-	1,53			4,40
17.02.15	24,00	-	107,98	88,78	19,20	82,31	49,14	33,17	7,00	5,00	3,03	18,18	-	-	18,70	-	18,70	-	82,19	-	1,50			4,53
18.02.15	24,00	-	109,80	89,34	20,46	82,24	49,60	32,64	7,00	5,00	3,02	19,30	-	-	19,85	-	19,85	-	82,10	-	1,59			4,60
19.02.15	24,00	-	109,82	88,84	20,98	81,65	49,80	31,85	7,00	5,00	2,94	19,82	-	-	20,40	-	20,40	-	81,31	-	1,61			4,55
20.02.15	24,00	-	109,81	88,78	21,03	79,58	49,48	30,10	7,00	5,00	2,79	19,74	-	-	20,28	-	20,28	-	79,21	-	1,56			4,35
21.02.15	24,00	-	111,81	88,71	23,10	77,05	48,45	28,60	7,00	5,00	2,67	21,61	-	-	22,21	-	22,21	-	76,66	-	1,66			4,32
22.02.15	24,00	-	109,74	88,67	21,07	75,81	47,88	27,93	7,00	5,00	2,61	19,48	-	-	20,00	-	20,00	-	75,61	-	1,47			4,08
23.02.15	24,00		108,26	88,19	20,07	81,52	49,69	31,83	7,00	5,00	2,90	19,09	-	-	19,65	-	19,65	-	81,32	-	1,55	-	-	4,45
Среднее	24,00	-	108,26	88,19	20,07	81,52	49,69	31,83	7,00	5,00	2,90	19,09	-	-	19,65	-	19,65	-	81,32	-	1,55	-	-	4,45
Итого	744,00		3356,02	2733,83	622,19						89,75	591,66	0,00	0,00	609,03	0,00	609,03	0,00			48,09	0,00	0,00	137,84

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+твс (Гкал)	Tраб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,5 °C = -0,30 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **137,54** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **609,03** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«1» 03 15 г.

4779