Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" | Договор: 9108.038,1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 22 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Шелгунова 22 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский э-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7 204821 ч(с).0215.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 204821 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,5

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= 0,1 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0572

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 99,2 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.02.2015 по 23.02.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.02.15	24,00	-	71,90	57,65	14,25	79,94	46,41	33,53	7,00	5,00	1,91	14,59	-	-	15,00	-	15,00	-	79,75	-	1,17			3,07
02.02.15	24,00	-	70,51	57,69	12,82	79,37	46,13	33,24	7,00	5,00	1,89	13,18	-	-	13,55	-	13,55	-	79,44	-	1,05			2,94
03.02.15	24,00	-	71,35	57,45	13,90	79,28	45,84	33,44	7,00	5,00	1,90	14,23	-	-	14,63	-	14,63	-	79,35	-	1,13			3,03
04.02.15	24,00	-	69,59	57,43	12,16	80,37	45,81	34,56	7,00	5,00	1,96	12,53	-	-	12,89	-	12,89	-	80,47	-	1,01			2,97
05.02.15	24,00	-	72,64	57,35	15,29	81,35	45,84	35,51	7,00	5,00	2,02	15,58	-	-	16,05	-	16,05	-	81,31	-	1,27			3,28
06.02.15	24,00	-	71,30	57,46	13,84	81,36	45,77	35,59	7,00	5,00	2,03	14,12	-	-	14,52	-	14,52	-	81,38	-	1,15			3,17
07.02.15	24,00	-	69,25	57,41	11,84	81,81	46,36	35,45	7,00	5,00	2,02	12,07	-	-	12,44	-	12,44	-	81,50	-	0,99			3,01
08.02.15	24,00	-	74,53	57,47	17,06	81,56	46,38	35,18	7,00	5,00	2,00	17,31	-	-	17,83	-	17,83	-	81,39	-	1,41			3,41
09.02.15	24,00	-	72,41	57,31	15,10	81,08	45,02	36,06	7,00	5,00	2,05	15,36	-	-	15,80	-	15,80	-	81,05	-	1,25			3,30
10.02.15	24,00	-	70,79	56,49	14,30	80,31	44,87	35,44	7,00	5,00	1,98	14,56	-	-	14,98	-	14,98	-	80,23	-	1,17			3,15
11.02.15	24,00	-	69,20	55,84	13,36	78,18	44,77	33,41	7,00	5,00	1,85	13,64	-	-	14,00	-	14,00	-	77,74	-	1,06			2,91
12.02.15	24,00	-	70,33	55,21	15,12	77,56	44,27	33,29	7,00	5,00	1,82	15,39	-	-	15,82	-	15,82	-	77,37	-	1,19			3,01
13.02.15	24,00	-	70,42	55,09	15,33	78,51	44,58	33,93	7,00	5,00	1,87	15,40	-	-	15,80	-	15,80	-	78,34	-	1,21			3,08
14.02.15	24,00	-	71,51	55,14	16,37	78,35	44,49	33,86	7,00	5,00	1,85	16,60	-	-	17,06	-	17,06	-	78,20	-	1,30			3,15
15.02.15	24,00	-	72,03	54,87	17,16	78,32	43,85	34,47	7,00	5,00	1,87	17,43	-	-	17,91	-	17,91	-	78,10	-	1,36			3,23
16.02.15	24,00	-	71,49	57,00	14,49	78,98	43,78	35,20	7,00	5,00	1,99	14,69	-	-	15,11	-	15,11	-	78,86	-	1,16			3,15
17.02.15	24,00	-	71,28	57,28	14,00	81,70	44,78	36,92	7,00	5,00	2,11	14,12	-	-	14,57	-	14,57	-	81,56	-	1,15			3,26
18.02.15	24,00	-	71,54	57,80	13,74	81,66	45,44	36,22	7,00	5,00	2,08	14,01	-	-	14,44	-	14,44	-	81,57	-	1,14			3,22
19.02.15	24,00	-	71,67	57,54	14,13	80,97	45,78	35,19	7,00	5,00	2,01	14,43	-	-	14,89	-	14,89	-	80,66	-	1,17			3,17
20.02.15	24,00	-	70,31	57,65	12,66	78,89	45,77	33,12	7,00	5,00	1,89	12,99	-	-	13,34	-	13,34	-	78,51	-	1,02			2,91
21.02.15	24,00	-	70,95	57,75	13,20	76,43	44,84	31,59	7,00	5,00	1,82	13,40	-	-	13,76	-	13,76	-	76,02	-	1,02			2,84
22.02.15	24,00	-	71,41	57,68	13,73	75,25	44,32	30,93	7,00	5,00	1,78	13,91	-	-	14,25	-	14,25	-	75,03	-	1,05			2,82
23.02.15	24,00		71,20	56,93	14,27	79,60	45,23	34,37	7,00	5,00	1,94	14,52	-	-	14,94	-	14,94	-	79,45	-	1,15			3,09
Среднее	24,00	-	71,20	56,93	14,27	79,60	45,23	34,37	7,00	5,00	1,94	14,52	-	-	14,94	-	14,94	-	79,45	-	1,15	-	-	3,09
Итого	552,00		1637,61	1309,49	328,12						44,61	334,06	0,00	0,00	343,58	0,00	343,58	0,00			26,56	0,00	0,00	71,17

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,5 °С = -0,17 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **71,00** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **343,58** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «28.02 15 г.

26,39