Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 27 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник: Обуховский з-д

Договор: 8825.038
Строит.Адрес: Шелгунова 27
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 222013
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-222013-ч(с)-0215.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,5

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,049
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2015 по 23.02.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.15	24,00	-	91,66	79,06	12,60	89,16	49,05	40,11	7,00	5,00	3,12	13,25	-	-	13,73	-	13,73	-	89,07	-	1,18			4,30
25.01.15	24,00	-	95,41	78,12	17,29	88,92	49,16	39,76	7,00	5,00	3,06	17,93	-	-	18,55	-	18,55	-	88,87	-	1,59			4,65
26.01.15	24,00	-	90,94	79,46	11,48	88,59	49,61	38,98	7,00	5,00	3,04	12,21	-	-	12,62	-	12,62	-	88,47	-	1,08			4,12
27.01.15	24,00	-	91,13	79,35	11,78	86,91	48,95	37,96	7,00	5,00	2,96	12,50	-	-	12,92	-	12,92	-	86,46	-	1,08			4,04
28.01.15	24,00	-	93,64	78,43	15,21	85,49	48,29	37,20	7,00	5,00	2,86	15,90	-	-	16,42	-	16,42	-	85,48	-	1,36			4,22
29.01.15	24,00	-	92,10	79,05	13,05	83,73	47,84	35,89	7,00	5,00	2,78	13,79	-	-	14,22	-	14,22	-	83,43	-	1,15			3,93
30.01.15	24,00	-	92,81	79,03	13,78	82,12	47,37	34,75	7,00	5,00	2,68	14,66	-	-	15,10	-	15,10	-	82,04	-	1,21			3,88
31.01.15	24,00	-	93,70	79,15	14,55	81,39	47,14	34,25	7,00	5,00	2,64	15,51	-	-	15,97	-	15,97	-	81,31	-	1,26			3,90
01.02.15	24,00	-	95,40	79,17	16,23	81,45	47,32	34,13	7,00	5,00	2,63	17,21	-	-	17,71	-	17,71	-	81,38	-	1,40			4,03
02.02.15	24,00	-	93,49	79,75	13,74	80,85	47,09	33,76	7,00	5,00	2,61	14,73	-	-	15,15	-	15,15	-	80,98	-	1,19			3,81
03.02.15	24,00	-	92,30	79,58	12,72	80,74	46,90	33,84	7,00	5,00	2,61	13,78	-	-	14,18	-	14,18	-	80,85	-	1,11			3,72
04.02.15	24,00	-	91,84	79,33	12,51	81,94	47,12	34,82	7,00	5,00	2,67	13,63	-	-	14,03	-	14,03	-	82,15	-	1,12			3,79
05.02.15	24,00	-	91,81	79,27	12,54	82,93	47,30	35,63	7,00	5,00	2,74	13,59	-	-	14,01	-	14,01	-	83,03	-	1,13			3,87
06.02.15	24,00	-	93,70	79,22	14,48	82,93	47,21	35,72	7,00	5,00	2,74	15,55	-	-	16,03	-	16,03	-	83,07	-	1,29			4,03
07.02.15	24,00	-	92,45	79,20	13,25	83,41	47,66	35,75	7,00	5,00	2,74	14,38	-	-	14,82	-	14,82	-	83,24	-	1,20			3,94
08.02.15	24,00	-	95,09	79,23	15,86	83,16	47,58	35,58	7,00	5,00	2,74	16,92	-	-	17,45	-	17,45	-	83,07	-	1,40			4,14
09.02.15	24,00	-	91,42	79,43	11,99	82,67	46,85	35,82	7,00	5,00	2,75	13,22	-	-	13,63	-	13,63	-	82,66	-	1,09			3,84
10.02.15	24,00	-	90,91	78,25	12,66	81,83	46,54	35,29	7,00	5,00	2,66	13,91	-	-	14,30	-	14,30	-	81,74	-	1,14			3,80
11.02.15	24,00	-	90,10	77,63	12,47	79,63	46,11	33,52	7,00	5,00	2,51	13,77	-	-	14,15	-	14,15	-	79,47	-	1,09			3,60
12.02.15	24,00	-	89,21	77,17	12,04	78,95	45,78	33,17	7,00	5,00	2,46	13,31	-	-	13,67	-	13,67	-	78,93	-	1,05			3,51
13.02.15	24,00	-	89,69	77,15	12,54	79,92	46,36	33,56	7,00	5,00	2,49	13,86	-	-	14,25	-	14,25	-	79,82	-	1,11			3,60
14.02.15	24,00	-	89,66	76,86	12,80	79,78	46,09	33,69	7,00	5,00	2,50	14,01	-	-	14,42	-	14,42	-	79,74	-	1,12			3,62
15.02.15	24,00	-	92,76	76,10	16,66	79,81	45,60	34,21	7,00	5,00	2,51	17,85	-	-	18,32	-	18,32	-	79,75	-	1,43			3,94
16.02.15	24,00	-	93,28	79,42	13,86	80,41	45,87	34,54	7,00	5,00	2,65	15,06	-	-	15,50	-	15,50	-	80,29	-	1,21			3,86
17.02.15	24,00	-	92,76	79,86	12,90	83,25	46,89	36,36	7,00	5,00	2,80	14,16	-	-	14,59	-	14,59	-	83,26	-	1,18			3,98
18.02.15	24,00	-	91,57	80,58	10,99	83,11	47,07	36,04	7,00	5,00	2,80	12,24	-	-	12,62	-	12,62	-	83,07	-	1,02			3,82
19.02.15	24,00	-	92,37	80,07	12,30	82,40	47,19	35,21	7,00	5,00	2,73	13,47	-	-	13,87	-	13,87	-	82,15	-	1,11			3,83
20.02.15	24,00	-	93,38	79,98	13,40	80,27	46,83	33,44	7,00	5,00	2,58	14,64	-	-	15,05	-	15,05	-	79,98	-	1,17			3,75
21.02.15	24,00	-	96,95	79,89	17,06	77,74	45,94	31,80	7,00	5,00	2,45	18,30	-	-	18,77	-	18,77	-	77,50	-	1,42			3,87
22.02.15	24,00	-	94,07	80,33	13,74	76,51	45,39	31,12	7,00	5,00	2,41	15,09	-	-	15,47	-	15,47	-	76,41	-	1,15			3,56
23.02.15	24,00	-	96,47	79,69	16,78	76,73	45,52	31,21	7,00	5,00	2,40	17,96	-	-	18,45	-	18,45	-	76,69	-	1,38			3,78
Среднее	24,00	-	92,65	78,99	13,65	82,15	47,08	35,07	7,00	5,00	2,69	14,72	-	-	15,16	-	15,16	-	82,08	-	1,21	-	-	3,89
Итого	744,00		2872,07	2448,81	423,26						83,28	456,39	0,00	0,00	469,97	0,00	469,97	0,00			37,44	0,00	0,00	120,72

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.01.15 16:00	4280,28	3641,23	668,82	-	688,05	-	178,97	-
	24.02.15 08:00	7121,96	6064,30	1120,54	-	1153,14	-	295,95	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,5 °С = -0,23 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **120,49** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **469,97** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
печать предприятия
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

СУП "ТЭК СПб"
печать энергосбыта
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«1» 03 15 г.

37721