Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон:
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 33 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Шелгунова 33 Узел учета: СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Код УУТЭ:
Источник Обуховский э-д Схема подключения: Двухтрубная Рассматривать совместно с УУТЭ:
Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06101-ч(с)-0215.txt график: 150/70
Вычислитель: СПТ-943 № 06101 Режим (схема): 0;7
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax= Приборы УУТЭ поверены до
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax= Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления: Txв, гр.С= 0,5
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 20 Gmin= Gmax= Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: ТПТ-15-2 Преобр.давления:
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) Термопреобр.: Преобр.давления:
Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,088
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0
Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2015 по 23.02.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.01.15	24,00	*	130,55	109,82	20,73	89,83	57,01	32,81	7,30	3,60	3,56	21,65	0,00	0,00	22,41	0,00	22,41	-	88,81	0,00	1,92			5,48
25.01.15	24,00	*	132,15	109,19	22,96	89,56	56,87	32,69	7,30	3,60	3,51	24,02	0,00	0,00	24,85	0,00	24,85	-	88,56	0,00	2,13			5,64
26.01.15	24,00	*	128,94	110,15	18,79	89,31	57,10	32,21	7,30	3,60	3,50	19,72	0,00	0,00	20,40	0,00	20,40	-	88,21	0,00	1,74			5,24
27.01.15	24,00	*	129,44	110,16	19,28	87,75	56,29	31,46	7,30	3,60	3,42	20,18	0,00	0,00	20,85	0,00	20,85	-	86,55	0,00	1,75			5,17
28.01.15	24,00	*	128,39	109,19	19,20	86,13	55,43	30,69	7,30	3,60	3,31	20,03	0,00	0,00	20,68	0,00	20,68	-	85,17	0,00	1,71			5,02
29.01.15	24,00	*	130,33	109,79	20,54	84,44	54,95	29,50	7,30	3,60	3,20	21,45	0,00	0,00	22,12	0,00	22,12	-	83,25	0,00	1,79			4,99
30.01.15	24,00	*	129,02	109,84	19,18	82,83	54,32	28,51	7,30	3,60	3,09	20,05	0,00	0,00	20,66	0,00	20,66	-	81,91	0,00	1,64			4,73
31.01.15	24,00	*	130,11	109,97	20,14	81,96	53,86	28,10	7,30	3,60	3,05	20,99	0,00	0,00	21,61	0,00	21,61	-	81,03	0,00	1,70			4,75
01.02.15	24,00	*	133,63	110,21	23,42	82,05	53,93	28,12	7,30	3,60	3,06	24,36	0,00	0,00	25,08	0,00	25,08	-	81,15	0,00	1,98			5,03
02.02.15	24,00	*	130,45	110,60	19,84	81,47	53,54	27,92	7,30	3,60	3,05	20,59	0,00	0,00	21,20	0,00	21,20	-	80,77	0,00	1,66			4,72
03.02.15	24,00	*	130,78	110,18	20,60	81,36	53,23	28,13	7,30	3,60	3,06	21,41	0,00	0,00	22,04	0,00	22,04	-	80,69	0,00	1,73			4,79
04.02.15	24,00	*	129,08	109,77	19,31	82,47	53,42	29,05	7,30	3,60	3,15	20,07	0,00	0,00	20,67	0,00	20,67	-	81,82	0,00	1,64			4,79
05.02.15	24,00	*	130,17	109,64	20,53	83,56	53,74	29,83	7,30	3,60	3,23	21,32	0,00	0,00	21,98	0,00	21,98	-	82,87	0,00	1,77			5,00
06.02.15	24,00	*	122,74	102,78	19,96	83,54	53,85	29,69	7,30	3,60	3,01	20,73	0,00	0,00	21,37	0,00	21,37	-	82,89	0,00	1,72			4,73
07.02.15	24,00	*	131,52	109,62	21,90	84,03	54,43	29,60	7,30	3,60	3,21	22,74	0,00	0,00	23,45	0,00	23,45	-	83,04	0,00	1,89			5,10
08.02.15	24,00	*	132,23	110,09	22,14	83,77	54,43	29,33	7,30	3,60	3,19	22,99	0,00	0,00	23,70	0,00	23,70	-	82,83	0,00	1,91			5,10
09.02.15	24,00	*	126,71	105,87	20,84	83,25	53,05	30,20	7,30	3,60	3,16	21,64	0,00	0,00	22,30	0,00	22,30	-	82,38	0,00	1,78			4,95
10.02.15	24,00	*	103,10	77,52	25,58	82,49	50,46	32,03	7,30	3,60	2,88	26,41	0,00	0,00	26,95	0,00	26,95	-	65,48	0,00	1,73			4,60
11.02.15	24,00	*	95,82	67,86	27,96	80,32	49,82	30,50	7,30	3,60	2,69	28,85	0,00	0,00	29,29	0,00	29,29	-	56,73	0,00	1,64			4,33
12.02.15	24,00	*	94,48	70,05	24,44	79,46	49,28	30,19	7,30	3,60	2,64	25,34	0,00	0,00	25,72	0,00	25,72	-	56,15	0,00	1,42			4,07
13.02.15	24,00	*	104,61	82,07	22,54	80,61	49,73	30,88	7,30	3,60	2,70	23,32	0,00	0,00	23,87	0,00	23,87	-	71,13	0,00	1,66			4,36
14.02.15	24,00	*	109,75	88,28	21,47	80,38	49,38	30,99	7,30	3,60	2,70	22,32	0,00	0,00	22,96	0,00	22,96	-	79,52	0,00	1,78			4,47
15.02.15	24,00	*	112,79	87,95	24,84	80,42	48,99	31,42	7,30	3,60	2,72	25,79	0,00	0,00	26,53	0,00	26,53	-	79,49	0,00	2,05			4,77
16.02.15	24,00	*	113,17	91,06	22,11	80,92	49,31	31,62	7,30	3,60	2,84	22,99	0,00	0,00	23,65	0,00	23,65	-	79,95	0,00	1,84			4,68
17.02.15	24,00	*	113,96	92,73	21,23	83,78	50,64	33,13	7,30	3,60	3,03	22,16	0,00	0,00	22,84	0,00	22,84	-	82,85	0,00	1,84			4,86
18.02.15	24,00	*	115,12	93,43	21,69	83,68	51,11	32,57	7,30	3,60	3,00	22,56	0,00	0,00	23,25	0,00	23,25	-	82,76	0,00	1,87			4,87
19.02.15	24,00	*	113,20	93,05	20,15	83,07	51,47	31,61	7,30	3,60	2,90	21,02	0,00	0,00	21,65	0,00	21,65	-	81,96	0,00	1,72			4,63
20.02.15	24,00	*	112,88	93,03	19,85	80,91	50,99	29,92	7,30	3,60	2,74	20,75	0,00	0,00	21,34	0,00	21,34	-	79,72	0,00	1,66			4,40
21.02.15	24,00	*	115,28	93,26	22,01	78,40	49,83	28,57	7,30	3,60	2,63	22,87	0,00	0,00	23,50	0,00	23,50	-	77,51	0,00	1,77			4,40
22.02.15	24,00	*	114,30	93,36	20,94	77,05	49,09	27,96	7,30	3,60	2,57	21,86	0,00	0,00	22,43	0,00	22,43	-	76,15	0,00	1,67			4,23
23.02.15	24,00	*	117,40	92,92	24,48	77,22	49,11	28,11	7,30	3,60	2,57	25,43	0,00	0,00	26,10	0,00	26,10	-	76,39	0,00	1,94			4,51
Среднее	24,00	-	120,71	99,14	21,57	82,77	52,54	30,24	7,30	3,60	3,01	22,44	-	-	23,08	-	23,08	-	79,60	-	1,78	-	-	4,79
Итого	744,00		3742,09	3073,43	668,66						93,37	695,62	0,00	0,00	715,43	0,00	715,43	0,00			55,06	0,00	0,00	148,43

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.01.15 11:00	1689,09	1421,12	280,85	0,00	288,97	0,00	62,13	-
	24.02.15 08:00	5408,57	4474,59	973,66	0,00	1001,46	0,00	209,44	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,5 °C = -0,35 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **148,08** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **715,43** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЁТ ПРИНЯТ «1»03 15 г.

54,71