Отчет о теплопотреблении по приборам-УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 37 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 10964,038,1
Строит.Адрес: Шелгунова 37
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 06057
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06057-ч(с)-0215.txt
Режим (схема): 0;7

расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=
расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=
расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=
расходомер:	Gmin=	Gmax=
расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,5

Договорные нагрузки, Гкал/час:
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:

Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,088
Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0918
Gот=100,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

36,727 сут

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.02.2015 по 23.02.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.02.15	24,00	*	138,43	117,31	21,12	81,76	53,05	28,71	7,30	3,80	3,30	22,27	0,00	0,00	22,93	0,00	22,93	-	81,30	0,00	1,81			5,11
02.02.15	24,00	*	136,10	117,73	18,37	81,17	52,70	28,47	7,30	3,80	3,29	19,30	0,00	0,00	19,87	0,00	19,87	-	80,86	0,00	1,56			4,86
03.02.15	24,00	*	136,70	117,29	19,41	81,06	52,42	28,64	7,30	3,80	3,30	20,33	0,00	0,00	20,93	0,00	20,93	-	80,85	0,00	1,65			4,95
04.02.15	24,00	*	135,09	116,86	18,23	82,16	52,62	29,54	7,30	3,80	3,39	19,14	0,00	0,00	19,72	0,00	19,72	-	81,93	0,00	1,57			4,96
05.02.15	24,00	*	135,47	116,85	18,62	83,24	52,72	30,51	7,30	3,80	3,50	19,57	0,00	0,00	20,17	0,00	20,17	-	82,92	0,00	1,62			5,13
06.02.15	24,00	*	135,89	116,91	18,97	83,20	52,69	30,52	7,30	3,80	3,51	19,85	0,00	0,00	20,46	0,00	20,46	-	82,83	0,00	1,65			5,16
07.02.15	24,00	*	137,45	116,81	20,65	83,74	53,33	30,41	7,30	3,80	3,49	21,69	0,00	0,00	22,36	0,00	22,36	-	83,15	0,00	1,81			5,29
08.02.15	24,00	*	138,07	117,28	20,78	83,47	53,43	30,04	7,30	3,80	3,46	21,80	0,00	0,00	22,47	0,00	22,47	-	82,94	0,00	1,81			5,27
09.02.15	24,00	*	135,96	116,81	19,15	82,97	52,40	30,57	7,30	3,80	3,52	20,07	0,00	0,00	20,68	0,00	20,68	-	82,46	0,00	1,66			5,17
10.02.15	24,00	*	133,72	114,82	18,91	82,27	52,04	30,23	7,30	3,80	3,41	19,92	0,00	0,00	20,52	0,00	20,52	-	81,73	0,00	1,63			5,04
11.02.15	24,00	*	131,51	112,89	18,62	80,06	51,46	28,60	7,30	3,80	3,15	19,85	0,00	0,00	20,42	0,00	20,42	-	79,46	0,00	1,58			4,73
12.02.15	24,00	*	131,86	112,20	19,67	79,24	50,91	28,33	7,30	3,80	3,08	21,15	0,00	0,00	21,75	0,00	21,75	-	78,90	0,00	1,67			4,75
13.02.15	24,00	*	129,10	111,88	17,22	80,35	51,42	28,93	7,30	3,80	3,13	18,74	0,00	0,00	19,28	0,00	19,28	-	79,85	0,00	1,50			4,63
14.02.15	24,00	*	131,55	111,28	20,27	80,10	51,00	29,10	7,30	3,80	3,11	22,11	0,00	0,00	22,75	0,00	22,75	-	79,70	0,00	1,76			4,87
15.02.15	24,00	*	132,46	110,90	21,56	80,15	50,77	29,38	7,30	3,80	3,13	23,46	0,00	0,00	24,13	0,00	24,13	-	79,68	0,00	1,87			5,00
16.02.15	24,00	*	136,40	115,61	20,80	80,62	50,95	29,67	7,30	3,80	3,30	22,73	0,00	0,00	23,39	0,00	23,39	-	80,12	0,00	1,82			5,12
17.02.15	24,00	*	135,96	116,95	19,01	83,48	52,34	31,14	7,30	3,80	3,51	20,88	0,00	0,00	21,53	0,00	21,53	-	83,02	0,00	1,74			5,24
18.02.15	24,00	*	136,67	117,87	18,80	83,40	52,78	30,62	7,30	3,80	3,47	20,74	0,00	0,00	21,38	0,00	21,38	-	82,91	0,00	1,72			5,19
19.02.15	24,00	*	135,48	117,41	18,07	82,80	52,97	29,84	7,30	3,80	3,37	20,01	0,00	0,00	20,62	0,00	20,62	-	82,08	0,00	1,64			5,01
20.02.15	24,00	*	135,56	117,30	18,26	80,70	52,50	28,20	7,30	3,80	3,18	20,12	0,00	0,00	20,70	0,00	20,70	-	80,13	0,00	1,61			4,79
21.02.15	24,00	*	137,30	117,61	19,69	78,14	51,21	26,93	7,30	3,80	3,03	21,74	0,00	0,00	22,33	0,00	22,33	-	77,59	0,00	1,69			4,72
22.02.15	24,00	*	136,14	117,90	18,25	76,81	50,58	26,23	7,30	3,80	2,95	20,30	0,00	0,00	20,84	0,00	20,84	-	76,35	0,00	1,55			4,51
23.02.15	24,00	*	139,15	117,27	21,88	76,97	50,51	26,47	7,30	3,80	2,95	24,12	0,00	0,00	24,76	0,00	24,76	-	76,58	0,00	1,85			4,80
Среднее	24,00	-	135,31	115,90	19,41	81,21	52,03	29,18	7,30	3,80	3,28	20,86	-	-	21,48	-	21,48	-	80,75	-	1,69	-	-	4,97
Итого	552,00		3112,05	2665,73	446,32						75,54	479,88	0,00	0,00	493,96	0,00	493,96	0,00			38,77	0,00	0,00	114,31

+151,57 +156,24 +9,38 −0,65 8,73 +34,44 93,79

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	06.02.15 19:00	1660,27	1428,57	243,52	0,00	251,10	0,00	62,86	-
	24.02.15 08:00	4022,28	3450,28	612,54	0,00	630,85	0,00	149,32	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,5 °C = -0,24 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **114,07** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **493,96** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
печать энергосбыта
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«1» 03 15 г.

расчет: с 24.11 – 30.11.14г
ХВ 3,45° (-0,65тк)

38,53