Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон:

Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 41 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Шелгунова 41 Узел учета: СЦО+ГВС

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Код УУТЭ:

Источник Обуховский з-д Схема подключения: Двухтрубная Рассматривать совместно с УУТЭ:

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06069-ч(с)-0215.txt график: 150/70

Вычислитель: СПТ-943 № 06069 Режим (схема): 0;7

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Приборы УУТЭ поверены до _____	Тхв, гр.С= 0,5
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
				Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M3*(h3-hхв)-M4*(h4-hхв) лето: Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,084

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2015 по 23.02.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.01.15	24,00	*	94,46	71,27	23,19	89,06	48,80	40,26	6,40	3,20	3,20	24,61	0,00	0,00	25,18	0,00	25,18	-	70,90	0,00	1,75			4,95
25.01.15	24,00	*	93,74	68,50	25,25	88,78	48,92	39,86	6,40	3,20	3,14	26,90	0,00	0,00	27,48	0,00	27,48	-	68,58	0,00	1,85			4,98
26.01.15	24,00	*	94,11	72,92	21,19	88,58	49,23	39,35	6,40	3,20	3,14	22,51	0,00	0,00	23,04	0,00	23,04	-	71,83	0,00	1,62			4,76
27.01.15	24,00	*	94,58	72,65	21,93	87,17	48,72	38,45	6,40	3,20	3,07	23,29	0,00	0,00	23,82	0,00	23,82	-	70,61	0,00	1,64			4,71
28.01.15	24,00	*	93,44	73,16	20,29	85,42	47,86	37,57	6,40	3,20	2,97	21,55	0,00	0,00	22,04	0,00	22,04	-	70,31	0,00	1,52			4,49
29.01.15	24,00	*	93,71	72,90	20,81	83,87	47,61	36,26	6,40	3,20	2,89	22,11	0,00	0,00	22,59	0,00	22,59	-	68,37	0,00	1,51			4,40
30.01.15	24,00	*	93,66	72,28	21,38	82,25	47,18	35,07	6,40	3,20	2,78	22,74	0,00	0,00	23,21	0,00	23,21	-	66,75	0,00	1,52			4,30
31.01.15	24,00	*	94,19	71,41	22,79	81,28	46,82	34,46	6,40	3,20	2,74	24,19	0,00	0,00	24,68	0,00	24,68	-	65,53	0,00	1,59			4,32
01.02.15	24,00	*	94,30	68,59	25,71	81,36	47,04	34,32	6,40	3,20	2,73	27,33	0,00	0,00	27,84	0,00	27,84	-	63,27	0,00	1,73			4,45
02.02.15	24,00	*	93,86	74,33	19,53	80,79	46,89	33,90	6,40	3,20	2,71	20,92	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	-	66,84	0,00	1,40			4,11
03.02.15	24,00	*	93,80	73,98	19,82	80,65	46,62	34,03	6,40	3,20	2,71	21,22	0,00	0,00	21,66	0,00	21,66	-	66,80	0,00	1,42			4,12
04.02.15	24,00	*	94,14	72,16	21,98	81,70	46,61	35,08	6,40	3,20	2,77	23,50	0,00	0,00	23,98	0,00	23,98	-	66,66	0,00	1,57			4,34
05.02.15	24,00	*	93,49	72,72	20,76	82,80	46,74	36,06	6,40	3,20	2,86	22,21	0,00	0,00	22,68	0,00	22,68	-	67,24	0,00	1,49			4,35
06.02.15	24,00	*	94,03	72,56	21,47	82,78	46,62	36,16	6,40	3,20	2,86	22,94	0,00	0,00	23,42	0,00	23,42	-	67,29	0,00	1,54			4,41
07.02.15	24,00	*	93,85	71,60	22,25	83,34	47,21	36,12	6,40	3,20	2,86	23,75	0,00	0,00	24,24	0,00	24,24	-	66,88	0,00	1,59			4,45
08.02.15	24,00	*	93,86	69,44	24,42	83,07	47,45	35,61	6,40	3,20	2,83	26,04	0,00	0,00	26,55	0,00	26,55	-	64,48	0,00	1,68			4,51
09.02.15	24,00	*	93,39	73,45	19,94	82,58	45,98	36,60	6,40	3,20	2,83	21,31	0,00	0,00	21,81	0,00	21,81	-	71,02	0,00	1,51			4,34
10.02.15	24,00	*	84,17	65,25	18,92	81,91	44,22	37,69	6,40	3,20	2,71	20,24	0,00	0,00	20,65	0,00	20,65	-	64,84	0,00	1,31			4,02
11.02.15	24,00	*	81,75	58,42	23,32	79,70	45,04	34,66	6,40	3,20	2,60	25,02	0,00	0,00	25,34	0,00	25,34	-	51,46	0,00	1,29			3,89
12.02.15	24,00	*	81,19	56,76	24,43	78,75	44,61	34,14	6,40	3,20	2,55	25,97	0,00	0,00	26,29	0,00	26,29	-	50,55	0,00	1,31			3,87
13.02.15	24,00	*	85,68	63,91	21,78	80,01	45,06	34,95	6,40	3,20	2,59	23,20	0,00	0,00	23,60	0,00	23,60	-	60,30	0,00	1,40			3,98
14.02.15	24,00	*	93,37	74,98	18,39	79,70	44,71	34,99	6,40	3,20	2,56	19,63	0,00	0,00	20,17	0,00	20,17	-	78,48	0,00	1,54			4,10
15.02.15	24,00	*	96,52	74,89	21,63	79,79	44,15	35,64	6,40	3,20	2,57	23,09	0,00	0,00	23,75	0,00	23,75	-	79,23	0,00	1,83			4,40
16.02.15	24,00	*	97,53	78,20	19,33	80,21	44,24	35,97	6,40	3,20	2,72	20,62	0,00	0,00	21,22	0,00	21,22	-	79,90	0,00	1,65			4,37
17.02.15	24,00	*	98,73	79,23	19,50	83,01	45,37	37,64	6,40	3,20	2,89	20,80	0,00	0,00	21,43	0,00	21,43	-	82,57	0,00	1,72			4,61
18.02.15	24,00	*	97,46	80,08	17,38	83,01	45,85	37,16	6,40	3,20	2,89	18,59	0,00	0,00	19,16	0,00	19,16	-	82,60	0,00	1,54			4,43
19.02.15	24,00	*	97,99	79,66	18,33	82,53	46,21	36,33	6,40	3,20	2,81	19,58	0,00	0,00	20,17	0,00	20,17	-	82,00	0,00	1,61			4,42
20.02.15	24,00	*	98,42	79,44	18,99	80,40	46,13	34,27	6,40	3,20	2,65	20,07	0,00	0,00	20,65	0,00	20,65	-	79,76	0,00	1,60			4,26
21.02.15	24,00	*	98,65	79,83	18,82	77,88	45,18	32,71	6,40	3,20	2,53	20,08	0,00	0,00	20,63	0,00	20,63	-	77,40	0,00	1,56			4,09
22.02.15	24,00	*	99,61	79,88	19,73	76,47	44,74	31,73	6,40	3,20	2,45	21,08	0,00	0,00	21,64	0,00	21,64	-	76,09	0,00	1,61			4,05
23.02.15	24,00	*	101,35	79,42	21,93	76,60	44,65	31,95	6,40	3,20	2,44	23,43	0,00	0,00	24,05	0,00	24,05	-	76,26	0,00	1,79			4,23
Среднее	24,00	-	93,84	72,70	21,13	82,11	46,34	35,77	6,40	3,20	2,78	22,53	-	-	23,04	-	23,04	-	70,16	-	1,57	-	-	4,35
Итого	744,00		2909,03	2253,85	655,18						86,03	698,51	0,00	0,00	714,34	0,00	714,34	0,00			48,67	0,00	0,00	134,70

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.01.15 12:00	7610,13	5867,95	1981,01	0,00	2024,44	0,00	330,24	-
	24.02.15 09:00	10508,31	8113,55	2676,62	0,00	2736,01	0,00	464,03	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,5 °С = -0,35 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **134,35** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **714,34** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

/_____/

ЗАО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

«1» 03 15 г.

48,32