Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: 9103.038.1 Телефон: Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 6 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Шелгунова 6 Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204763-ч(с)-0215.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 204763 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,5

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,048	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,209 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0584
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=62,7 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=23,352

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2015 по 23.02.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	кг/см2	кг/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.15	24,00	-	195,31	185,91	9,40	89,35	72,91	16,44	7,00	5,00	3,23	135,74	123,40	12,34	140,51	127,24	13,27	-	89,48	83,09	0,69			3,91
25.01.15	24,00	-	196,66	184,79	11,87	89,09	72,77	16,32	7,00	5,00	3,23	137,40	122,54	14,86	142,21	126,35	15,86	-	89,22	82,89	0,86			4,09
26.01.15	24,00	-	196,73	186,96	9,77	88,77	72,74	16,03	7,00	5,00	3,17	136,96	124,04	12,92	141,71	127,87	13,84	-	88,91	82,71	0,71			3,88
27.01.15	24,00	-	195,86	185,62	10,24	87,15	71,52	15,63	7,00	5,00	3,08	136,32	123,21	13,11	140,94	126,87	14,07	-	87,27	81,26	0,73			3,81
28.01.15	24,00	-	194,51	184,34	10,17	85,69	70,36	15,33	7,00	5,00	3,00	135,39	122,16	13,23	139,81	125,70	14,11	-	85,81	79,89	0,72			3,71
29.01.15	24,00	-	194,35	185,45	8,90	83,94	69,23	14,71	7,00	5,00	2,87	134,88	122,86	12,02	139,12	126,27	12,85	-	84,07	78,37	0,62			3,48
30.01.15	24,00	-	195,90	185,72	10,18	82,29	68,12	14,17	7,00	5,00	2,79	136,31	123,00	13,31	140,44	126,25	14,19	-	82,42	76,93	0,69			3,48
31.01.15	24,00	-	196,17	186,24	9,93	81,55	67,55	14,00	7,00	5,00	2,76	136,51	123,28	13,23	140,56	126,54	14,02	-	81,67	76,25	0,67			3,43
01.02.15	24,00	-	200,21	186,49	13,72	81,61	67,76	13,85	7,00	5,00	2,79	140,33	123,39	16,94	144,54	126,69	17,85	-	81,74	76,41	0,93			3,72
02.02.15	24,00	-	197,35	187,45	9,90	81,01	67,30	13,71	7,00	5,00	2,71	137,25	124,11	13,14	141,33	127,36	13,97	-	81,14	75,84	0,67			3,38
03.02.15	24,00	-	195,76	185,81	9,95	80,92	67,06	13,86	7,00	5,00	2,72	136,18	122,98	13,20	140,18	126,20	13,98	-	81,04	75,68	0,67			3,39
04.02.15	24,00	-	194,60	184,02	10,58	82,11	67,75	14,36	7,00	5,00	2,80	135,52	121,85	13,67	139,63	125,10	14,53	-	82,25	76,65	0,72			3,52
05.02.15	24,00	-	193,99	184,04	9,95	83,12	68,38	14,74	7,00	5,00	2,87	134,91	121,90	13,01	139,08	125,20	13,88	-	83,25	77,52	0,68			3,55
06.02.15	24,00	-	193,84	184,39	9,45	83,08	68,40	14,68	7,00	5,00	2,86	134,63	122,14	12,49	138,79	125,45	13,34	-	83,21	77,51	0,65			3,50
07.02.15	24,00	-	195,53	184,69	10,84	83,61	68,91	14,70	7,00	5,00	2,89	136,18	122,27	13,91	140,44	125,65	14,79	-	83,73	78,06	0,75			3,63
08.02.15	24,00	-	197,51	184,72	12,79	83,33	68,79	14,54	7,00	5,00	2,88	138,05	122,31	15,74	142,34	125,67	16,67	-	83,46	77,87	0,88			3,76
09.02.15	24,00	-	191,93	181,74	10,19	82,90	68,04	14,86	7,00	5,00	2,86	133,39	120,28	13,11	137,50	123,55	13,95	-	83,03	77,26	0,70			3,56
10.02.15	24,00	-	195,64	185,05	10,59	82,04	67,70	14,34	7,00	5,00	2,82	136,02	122,53	13,49	140,12	125,77	14,35	-	82,17	76,64	0,71			3,53
11.02.15	24,00	-	204,40	194,07	10,33	79,72	66,57	13,15	7,00	5,00	2,70	142,15	128,56	13,59	146,21	131,88	14,33	-	79,84	74,87	0,69			3,39
12.02.15	24,00	-	198,93	188,72	10,21	79,12	65,91	13,21	7,00	5,00	2,64	138,13	124,97	13,16	142,04	128,10	13,94	-	79,25	74,16	0,67			3,31
13.02.15	24,00	-	196,90	186,11	10,79	80,15	66,58	13,57	7,00	5,00	2,68	136,97	123,16	13,81	140,95	126,29	14,66	-	80,27	75,06	0,72			3,40
14.02.15	24,00	-	196,52	185,05	11,47	80,03	66,35	13,68	7,00	5,00	2,70	137,06	122,41	14,65	141,03	125,53	15,50	-	80,16	74,89	0,76			3,46
15.02.15	24,00	-	194,99	181,77	13,22	80,05	65,98	14,07	7,00	5,00	2,75	136,42	120,18	16,24	140,37	123,22	17,15	-	80,17	74,77	0,87			3,62
16.02.15	24,00	-	195,64	183,46	12,18	80,73	66,42	14,31	7,00	5,00	2,81	136,65	121,29	15,36	140,65	124,41	16,24	-	80,85	75,35	0,81			3,62
17.02.15	24,00	-	193,09	182,59	10,50	83,54	68,43	15,11	7,00	5,00	2,93	134,37	120,77	13,60	138,59	124,10	14,49	-	83,66	77,79	0,72			3,65
18.02.15	24,00	-	196,61	185,89	10,72	83,38	68,67	14,71	7,00	5,00	2,90	137,00	123,00	14,00	141,27	126,37	14,90	-	83,52	77,81	0,74			3,64
19.02.15	24,00	-	196,10	185,62	10,48	82,67	68,37	14,30	7,00	5,00	2,82	136,74	122,94	13,80	140,90	126,24	14,66	-	82,79	77,30	0,71			3,53
20.02.15	24,00	-	195,62	186,34	9,28	80,51	66,97	13,54	7,00	5,00	2,66	136,01	123,36	12,65	139,97	126,60	13,37	-	80,63	75,40	0,62			3,28
21.02.15	24,00	-	196,87	185,98	10,89	77,99	65,02	12,97	7,00	5,00	2,56	137,29	123,11	14,18	141,06	126,13	14,93	-	78,10	73,13	0,71			3,27
22.02.15	24,00	-	197,36	185,76	11,60	76,74	64,08	12,66	7,00	5,00	2,50	137,71	122,98	14,73	141,41	125,87	15,54	-	76,86	71,99	0,75			3,25
23.02.15	24,00		196,16	185,49	10,67	82,54	68,15	14,39	7,00	5,00	2,83	136,62	122,83	13,78	140,79	126,15	14,64	-	82,67	77,11	0,73			3,56
Среднее	24,00	-	196,16	185,49	10,67	82,54	68,15	14,39	7,00	5,00	2,83	136,62	122,83	13,78	140,79	126,15	14,64	-	82,67	77,11	0,73	-	-	3,56
Итого	744,00		6081,04	5750,28	330,76						87,80	4235,09	3807,81	427,27	4364,49	3910,62	453,87	0,00			22,53	0,00	0,00	110,32

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Период расчета по среднему: сутки;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,5 °С = -2,12 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **108,21** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **453,87** куб.м.

Нагадка?

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

теки всё 6 дней

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» 02 15 г.

20,41