Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: 9104.038.1 Телефон: Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 8 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Шелгунова 8 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208338-ц(с)-0215.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208338 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,5

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0849

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,1 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,96

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2015 по 23.02.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	$M1_в$	$M2_в$	$dM_в$	$T1_в$	$T2_в$	$dT_в$	P1	P2	Qотопл	M3,	$M4_в$	$dM_в$	V3	V4	dVгвс	Vподп	$T3_в$	$T4_в$	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.15	24,00	-	174,67	152,22	22,45	88,79	58,55	30,24	7,00	5,00	5,29	62,32	42,79	19,53	64,49	43,75	20,74	-	88,84	72,11	1,32			6,61
25.01.15	24,00	-	175,59	151,53	24,06	88,50	58,45	30,05	7,00	5,00	5,29	63,73	42,56	21,17	65,98	43,52	22,46	-	88,55	72,19	1,41			6,70
26.01.15	24,00	-	173,37	153,39	19,98	88,26	58,59	29,67	7,00	5,00	5,16	60,20	43,12	17,08	62,26	44,08	18,18	-	88,29	71,76	1,17			6,33
27.01.15	24,00	-	173,55	152,47	21,08	86,74	57,62	29,12	7,00	5,00	5,06	60,96	42,83	18,13	63,01	43,79	19,22	-	86,72	70,62	1,22			6,28
28.01.15	24,00	-	171,56	151,10	20,46	85,18	56,81	28,37	7,00	5,00	4,87	59,91	42,42	17,49	61,86	43,38	18,48	-	85,23	69,24	1,17			6,04
29.01.15	24,00	-	173,06	152,02	21,04	83,57	56,42	27,15	7,00	5,00	4,71	60,68	42,62	18,06	62,59	43,58	19,01	-	83,58	68,38	1,19			5,90
30.01.15	24,00	-	175,62	152,38	23,24	81,95	55,77	26,18	7,00	5,00	4,60	63,04	42,67	20,37	64,92	43,61	21,31	-	82,01	67,64	1,30			5,90
31.01.15	24,00	-	176,82	152,71	24,11	81,10	55,73	25,37	7,00	5,00	4,49	64,07	42,73	21,34	65,94	43,69	22,25	-	81,15	67,25	1,34			5,84
01.02.15	24,00	-	176,88	153,54	23,34	81,19	55,97	25,22	7,00	5,00	4,47	63,52	42,96	20,56	65,41	43,92	21,49	-	81,23	67,09	1,31			5,78
02.02.15	24,00	-	177,00	153,73	23,27	80,61	55,53	25,08	7,00	5,00	4,44	63,55	43,07	20,48	65,40	43,98	21,42	-	80,74	66,70	1,30			5,74
03.02.15	24,00	-	174,65	152,49	22,16	80,41	54,88	25,53	7,00	5,00	4,46	62,03	42,77	19,26	63,85	43,66	20,19	-	80,54	66,13	1,22			5,68
04.02.15	24,00	-	172,16	151,21	20,95	81,58	54,86	26,72	7,00	5,00	4,60	60,61	42,36	18,25	62,41	43,25	19,16	-	81,70	66,92	1,15			5,76
05.02.15	24,00	-	172,44	151,07	21,37	82,65	55,14	27,51	7,00	5,00	4,74	61,04	42,34	18,70	62,90	43,24	19,66	-	82,77	67,34	1,19			5,93
06.02.15	24,00	-	172,15	151,55	20,60	82,56	55,22	27,34	7,00	5,00	4,71	60,36	42,40	17,96	62,20	43,32	18,88	-	82,64	67,45	1,14			5,85
07.02.15	24,00	-	176,01	151,64	24,37	83,12	55,95	27,17	7,00	5,00	4,79	64,16	42,35	21,81	66,13	43,31	22,82	-	83,16	68,29	1,37			6,16
08.02.15	24,00	-	176,85	152,02	24,83	82,78	55,93	26,85	7,00	5,00	4,76	64,49	42,45	22,04	66,49	43,41	23,08	-	82,83	67,98	1,39			6,15
09.02.15	24,00	-	171,00	149,31	21,69	82,39	54,44	27,95	7,00	5,00	4,78	60,69	41,73	18,96	62,56	42,61	19,95	-	82,47	66,88	1,19			5,97
10.02.15	24,00	-	174,14	152,02	22,12	81,68	54,70	26,98	7,00	5,00	4,70	61,80	42,45	19,35	63,64	43,36	20,28	-	81,74	66,78	1,22			5,92
11.02.15	24,00	-	181,22	159,02	22,20	79,36	54,86	24,50	7,00	5,00	4,44	63,55	44,56	18,99	65,37	45,47	19,90	-	79,36	65,79	1,22			5,66
12.02.15	24,00	-	176,80	155,44	21,36	78,62	54,09	24,53	7,00	5,00	4,34	61,76	43,41	18,35	63,48	44,27	19,21	-	78,71	64,98	1,16			5,50
13.02.15	24,00	-	174,65	152,91	21,74	79,76	54,41	25,35	7,00	5,00	4,43	61,45	42,56	18,89	63,19	43,46	19,73	-	79,81	65,59	1,18			5,62
14.02.15	24,00	-	175,19	151,98	23,21	79,54	54,17	25,37	7,00	5,00	4,45	62,56	42,51	20,05	64,35	43,39	20,96	-	79,58	65,53	1,26			5,71
15.02.15	24,00	-	172,57	149,71	22,86	79,60	53,47	26,13	7,00	5,00	4,52	61,54	41,93	19,61	63,30	42,73	20,57	-	79,63	65,21	1,22			5,74
16.02.15	24,00	-	174,16	150,65	23,51	80,17	53,29	26,88	7,00	5,00	4,68	62,28	42,20	20,08	64,09	43,02	21,07	-	80,25	65,57	1,26			5,94
17.02.15	24,00	-	172,08	149,66	22,42	82,97	54,49	28,48	7,00	5,00	4,90	61,08	41,88	19,20	62,96	42,79	20,17	-	83,03	67,23	1,23			6,13
18.02.15	24,00	-	175,12	152,55	22,57	82,90	55,28	27,62	7,00	5,00	4,85	62,09	42,70	19,39	63,97	43,64	20,33	-	82,96	67,68	1,25			6,09
19.02.15	24,00	-	175,25	152,60	22,65	82,29	55,59	26,70	7,00	5,00	4,68	62,21	42,64	19,57	64,09	43,60	20,49	-	82,30	67,58	1,26			5,95
20.02.15	24,00	-	175,59	153,12	22,47	80,18	55,17	25,01	7,00	5,00	4,40	62,19	42,78	19,41	63,97	43,73	20,24	-	80,17	66,31	1,24			5,64
21.02.15	24,00	-	176,80	152,96	23,84	77,63	53,75	23,88	7,00	5,00	4,23	63,40	42,82	20,58	65,14	43,62	21,52	-	77,65	64,57	1,28			5,51
22.02.15	24,00	-	177,59	152,86	24,73	76,34	53,01	23,33	7,00	5,00	4,15	64,35	42,80	21,55	66,04	43,52	22,52	-	76,38	63,70	1,31			5,46
23.02.15	24,00		174,82	152,33	22,49	82,08	55,40	26,68	7,00	5,00	4,67	62,19	42,65	19,54	64,07	43,56	20,51	-	82,13	67,35	1,25	-	-	5,92
Среднее	24,00	-	174,82	152,33	22,49	82,08	55,40	26,68	7,00	5,00	4,67	62,19	42,65	19,54	64,07	43,56	20,51	-	82,13	67,35	1,25	-	-	5,92
Итого	744,00		5419,36	4722,19	697,17						144,69	1927,81	1322,06	605,75	1986,06	1350,26	635,80	0,00			38,68	0,00	0,00	183,37

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Треб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,5 °С = -0,96 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **182,41** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **635,80** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «28» 02 15 г.

Тепл. нет 6 дн

37,72