

# Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за февраль 2015

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-5  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 14-1, ГВС

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**ГВС**

Установленные приборы:  
 Вычислитель: СПТ-943 № 07596

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_

расходомер  
 Подающий тр. VA2305M 40  
 Обратн.тр. VA2305M 25  
 тр-д. ГВС  
 тр.цирк. ГВС  
 Тр. Подпитки

Gmin

Gmax

Термопреобр.  
 КТПТР-05  
 КТПТР-05

**Тхв=0 С**  
 Преобр. давления  
 МЕТРАН-55-ДИ  
 МЕТРАН-55-ДИ

Расчетный алгоритм: **зима:**  $Q_{от} = m1 * (h1 - h_{хв}) - m2 * (h2 - h_{хв})$  **лето:**  $Q_{гвс} = m3 * (h3 - h_{хв})$   
 Договорные нагрузки, Гкал/ч,  $Q_{от} = Q_{вент.} = Q_{тех.пот.} = Q_{гвс} =$   
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч,  $Q_{тех.гвс.ср} = Q_{гвс.ср} =$   
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч,  $G_{от} = G_{вент.} = G_{тех.пот.} = G_{гвс} = G_{гвс.м} =$   
 Фактические нагрузки:  $G_{от ф.} = т/сут$   $G_{гвс ф.} = т/сут$   $Q_{от ф.} = Гкал/мес$   $Q_{от.ср.ф.} = Гкал/сут$   
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dV м/куб	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал																
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	V1 м/куб	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	V2 м/куб	Q2 Гкал																						
23.01.15	24	-	63,85	7,02	43,125	-	-	30,50	6,49	6,402	-	33,36	36,723	-	-	-	2,511																
24.01.15	24	-	64,12	6,98	44,417	-	-	30,21	6,48	6,782	-	33,90	37,635	-	-	-	2,593																
25.01.15	24	-	64,30	6,90	43,718	-	-	29,40	6,50	7,359	-	34,91	36,359	-	-	-	3,718																
26.01.15	24	-	63,98	7,00	40,080	-	-	30,87	6,49	7,848	-	33,11	32,232	-	-	-	2,277																
27.01.15	24	-	63,99	7,01	41,678	-	-	31,33	6,49	7,145	-	32,66	34,533	-	-	-	2,397																
28.01.15	24	-	63,89	7,01	39,421	-	-	31,27	6,50	7,678	-	32,62	31,743	-	-	-	2,235																
29.01.15	24	-	63,99	7,00	40,234	-	-	31,40	6,49	7,497	-	32,58	32,737	-	-	-	2,294																
30.01.15	24	-	63,86	7,02	37,983	-	-	31,36	6,49	8,237	-	32,50	29,746	-	-	-	2,125																
01.02.15	24	-	64,23	6,94	44,981	-	-	31,48	6,48	7,401	-	32,51	32,995	-	-	-	2,307																
02.02.15	24	-	63,82	7,01	37,996	-	-	31,14	6,48	6,922	-	33,09	38,059	-	-	-	2,623																
03.02.15	24	-	63,80	7,01	37,058	-	-	31,04	6,50	8,425	-	32,78	29,571	-	-	-	2,707																
04.02.15	24	-	63,92	7,00	40,494	-	-	30,88	6,50	8,369	-	32,92	28,689	-	-	-	3,243																
05.02.15	24	-	63,98	6,99	39,938	-	-	31,73	6,49	7,446	-	32,20	33,048	-	-	-	2,307																
06.02.15	24	-	63,86	7,02	40,455	-	-	31,58	6,48	8,222	-	32,40	31,716	-	-	-	2,251																
07.02.15	24	-	64,13	6,97	42,054	-	-	31,11	6,49	7,491	-	32,75	32,964	-	-	-	2,306																
08.02.15	24	-	64,35	6,93	45,049	-	-	30,63	6,49	7,099	-	33,50	34,955	-	-	-	2,432																
09.02.15	24	-	63,92	7,00	39,896	-	-	31,01	6,49	6,569	-	33,34	38,480	-	-	-	2,644																
10.02.15	24	-	63,89	7,01	40,473	-	-	30,44	6,49	7,442	-	33,49	32,454	-	-	-	2,279																
11.02.15	24	-	61,67	6,97	40,713	-	-	30,79	6,49	7,345	-	33,10	33,128	-	-	-	2,315																
12.02.15	24	-	64,04	6,99	40,420	-	-	30,86	6,48	8,021	-	30,81	32,692	-	-	-	2,222																
13.02.15	24	-	64,05	7,00	39,460	-	-	31,75	6,47	8,527	-	32,29	31,893	-	-	-	2,273																
14.02.15	24	-	64,23	6,97	42,093	-	-	31,57	6,47	8,839	-	32,47	30,621	-	-	-	2,204																
15.02.15	24	-	64,33	6,92	44,846	-	-	31,99	6,46	8,217	-	32,23	33,876	-	-	-	2,393																
16.02.15	24	-	63,91	7,01	40,505	-	-	29,96	6,49	6,873	-	34,37	37,973	-	-	-	2,628																
17.02.15	24	-	63,80	7,00	39,710	-	-	30,22	6,50	6,923	-	33,69	33,582	-	-	-	2,919																
18.02.15	24	-	63,86	7,01	39,379	-	-	29,73	6,51	7,171	-	34,08	32,539	-	-	-	2,277																
19.02.15	24	-	64,14	6,98	43,681	-	-	30,65	6,50	7,429	-	33,21	31,950	-	-	-	2,830																
20.02.15	24	-	64,08	6,99	42,472	-	-	31,71	6,48	6,637	-	32,44	37,044	-	-	-	2,542																
21.02.15	24	-	64,19	6,97	44,795	-	-	31,94	6,47	7,822	-	32,14	34,650	-	-	-	2,424																
22.02.15	24	-	64,20	6,98	39,110	-	-	31,96	6,47	7,166	-	32,23	37,629	-	-	-	2,596																
Среднее	24,00	-	63,95	6,99	41,182	-	-	30,11	6,48	8,264	-	34,09	30,846	-	-	-	3,977																
Итого	744,0	-	-	-	1276,630	0,000	-	30,99	6,49	7,534	-	32,96	33,647	-	-	-	2,544																
Ориентировочно до конца месяца(+)																	248,273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корректировка за прошлый месяц (-)																	376,620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого за февраль 2015 :</b>																	1148,283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Показания счетчиков на момент снятия данных:																	215,109	44,067	204,206	314,095	16,77	22,47	73,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ориентировочно до конца месяца(+)  
 Корректировка за прошлый месяц (-)

**Итого за февраль 2015 :**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.01.15 11:00	18480,932	-	2938,504	-	-	-	1146,922	
23.02.15 00:00	19739,859	-	3168,733	-	-	-	1224,766	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды  $t_{хв} =$  \_\_\_\_\_ °С  
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета \_\_\_\_\_ Гкал

Главный инженер  
 (по доверенности абонента)

филиала «Невский» ЗАО «ТЭК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплоснабжения  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО**  
 по заявке до получения АКТА допуска УУ  
 Дата \_\_\_\_\_  
**26.02.2015**

**ЗАО "ДомТелеком"**  
**ДЛЯ ОТЧЕТОВ**