

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.01.2015 по 22.02.2015

Потребитель: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"
Адрес: ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ ПР., Д.36, КОРП.1 [2]
Договор: 31502-3

Тип прибора: СПТ-941.10
Номер прибора: 68366
Схема измерения: СИ-1

Дата	НС, #	п, ч	М1, т	t1, гр.С	P1, кгс/см2	М2, т	t2, гр.С	P2, кгс/см2	t1-t2, гр.С	М1-М2, т	Wсумм, Гкал	Линия ГВС, #
23.01.2015	НС18	24	242,642	68.7	0	242,105	42.2	0	26.5	0.537	6,484	0,538
24.01.2015	НС18	24	243,409	69.6	0	242,815	43.4	0	26.2	0.594	6,438	0,594
25.01.2015	НС18	24	243,767	70.4	0	243,118	44.2	0	26.2	0.649	6,444	0,644
26.01.2015	НС18	24	243,931	70.8	0	243,281	44.8	0	26	0.65	6,405	0,65
27.01.2015	НС18	24	243,269	69.7	0	242,607	44.2	0	25.5	0.662	6,248	0,662
28.01.2015	НС18	24	243,533	68.3	0	242,967	43.7	0	24.6	0.566	6,05	0,566
29.01.2015	НС18	24	243,728	68.1	0	243,171	43.7	0	24.4	0.557	6,001	0,557
30.01.2015	НС18	24	243,793	66.8	0	243,318	43.3	0	23.5	0.475	5,765	0,475
31.01.2015	НС18	24	243,056	63.6	0	242,736	42	0	21.6	0.32	5,282	0,32
01.02.2015	НС18	24	243,084	64.5	0	242,919	42.6	0	21.9	0.165	5,366	0,165
02.02.2015	НС18	24	242,665	64.2	0	242,602	42.3	0	21.9	0.063	5,345	0,063
03.02.2015	НС18	24	242,396	65.1	0	242,389	42.5	0	22.6	0.007	5,487	0,007
04.02.2015	НС18	24	242,111	66.8	0	242,067	43.2	0	23.6	0.043	5,758	0,043
05.02.2015	НС18	24	242,386	68.4	0	242,164	43.7	0	24.7	0.222	6,016	0,222
06.02.2015	НС18	24	242,661	68.1	0	242,351	43.5	0	24.6	0.31	6,001	0,31
07.02.2015	НС18	24	242,299	68.8	0	241,938	44.1	0	24.7	0.361	6,022	0,361
08.02.2015	НС18	24	242,618	68.3	0	242,415	44.2	0	24.3	0.203	5,888	0,203
09.02.2015	НС18	24	242,259	67.7	0	241,944	43.4	0	24.1	0.315	5,922	0,315
10.02.2015	НС18	24	242,58	67.6	0	242,309	43.3	0	24.3	0.271	5,925	0,271
11.02.2015	НС18	24	243,02	68.8	0	242,67	44.6	0	24.2	0.35	5,929	0,35
12.02.2015	НС18	24	241,862	65.2	0	241,482	43.1	0	22.1	0.38	5,382	0,38
13.02.2015	НС18	24	242,186	64.6	0	241,716	42.7	0	21.9	0.47	5,348	0,47
14.02.2015	НС18	24	241,691	64.7	0	241,266	42.7	0	22	0.425	5,367	0,425
15.02.2015	НС18	24	242,31	64.6	0	241,88	42.3	0	22.3	0.43	5,433	0,43
16.02.2015	НС18	24	242,522	65.3	0	242,13	42	0	23.3	0.392	5,687	0,392
17.02.2015	НС18	24	241,657	66.8	0	241,357	42.4	0	24.4	0.3	5,928	0,3
18.02.2015	НС18	24	241,749	67.2	0	241,505	42.9	0	24.3	0.244	5,922	0,244
19.02.2015	НС18	24	242,088	66.7	0	241,818	43.1	0	23.6	0.27	5,742	0,27
20.02.2015	НС18	24	242,51	62.3	0	242,145	41.7	0	20.6	0.365	5,031	0,365
21.02.2015	НС18	24	241,948	58.5	0	241,557	39.8	0	18.7	0.391	4,556	0,391
22.02.2015	НС18	24	241,91	57.5	0	241,525	39.2	0	18.3	0.385	4,451	0,385
Среднее			242,634	66.4	0	242,267	42.9	0	23.5	0.367		
Итого		744	7521,639			7510,267			11,372		177,619	12,058
Досчет			1452,329			1450,317			2,012		31,986	2,091
Снятие			-2190,47			-2185,37			-5,09		-48,6	-5,09
Сумма			6783,498			6775,214			8,294		161,005	9,051

Этого потребление за расчетный месяц
 Хв на источнике = 0.60 V гвс (МЗ) = 9.05 W гвс (Гкал) = 0.54 W без гвс (Гкал) = 160.46
 Уммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
 Комментарий:

Отчет сдан: ООО "ЭНЕРГОМОНИТОРИНГ"

Отчет принят
 ОПИКАТ ОАД ТПК-1



/Подпись _____
 Учет принят : 2015.03.01 13:18:50
 Комментарий ответственного лица : Отчет принят условно по заявке до получения акта допуска уу.

ДЛЯМОВСКАЯ ОЛГА ЮРЬЕВНА