

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.01.2015 по 22.02.2015

Потребитель: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"
 Адрес: ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ ПР., Д.16
 Договор: 31502-1

Тип прибора: СПТ-943.2
 Номер прибора: 9744
 Схема измерения: СИ-5

Дата	НС, #	п, ч	M1, т	t1, гр.С	P1, кгс/см2	M2, т	t2, гр.С	P2, кгс/см2	t1-t2, гр.С	M1-M2, т	Wотоп, Ккал	V1гвс, м3	t1гвс, гр.С	P1гвс, кгс/см2	V2гвс, м3	t2гвс, гр.С	P2гвс, кгс/см2	t1гвс-t2гвс, гр.С	V1гвс-V2гвс, м3	Wгвс, Ккал	Wсумм, Ккал
23.01.2015		24	74.45	74.4	9.2	64.897	47.9	4.6	26.5	9.553	2.432	22.691	66.2	6	13.312	55.2	5	11	9.379	0.748	3.13
24.01.2015		24	52.079	75.2	9.2	42.645	43.9	4.6	31.3	9.434	2.054	24.174	66.5	6	13.117	55.9	5	10.6	11.057	0.853	2.907
25.01.2015		24	49.593	75.9	9.2	40.145	43.3	4.6	32.6	9.448	2.033	24.786	66.6	6	12.747	55.9	5	10.7	12.039	0.916	2.945
26.01.2015		24	46.577	76.4	9.2	37.144	42.7	4.6	33.7	9.433	1.974	22.845	66.3	6	12.822	55.4	5	10.9	10.023	0.784	2.758
27.01.2015		24	55.807	74.8	9.2	46.379	44.3	4.6	29.5	9.428	2.127	23.988	66.2	6	14.504	55.8	5	10.4	9.484	0.76	2.887
28.01.2015		24	55.144	73.3	9.2	45.697	43.8	4.6	29.5	9.447	2.05	24.91	66.3	6	14.715	56.2	5	10.1	10.195	0.804	2.854
29.01.2015		24	50.14	73	9.2	40.686	42.5	4.6	30.5	9.454	1.933	25.341	66.3	6	14.319	56	5	10.3	11.022	0.856	2.785
30.01.2015	НС04	24	108.87	44.4	9.2	99.638	33.7	4.6	10.7	9.232	1.487	29.568	57.6	6	17.91	51.6	5	6	11.658	0.764	2.251
31.01.2015		24	86.492	58.9	9.2	76.97	41.9	4.6	17	9.522	1.876	28.586	59.9	6	17.506	52.6	5	7.3	11.08	0.776	2.652
01.02.2015		24	83.62	57.7	9.2	74.106	41.2	4.6	16.5	9.514	1.774	31.116	60.4	6	18.852	53.2	5	7.2	12.264	0.86	2.652
02.02.2015		24	71.32	61.7	9.2	61.764	41.8	4.6	19.9	9.556	1.827	30.263	59.8	6	18.318	52.6	5	7.2	11.945	0.828	2.652
03.02.2015		24	49.196	70.6	9.2	39.744	41.5	4.6	29.1	9.452	1.83	29.023	60.3	6	17.465	52.6	5	7.7	11.558	0.815	2.645
04.02.2015		24	45.891	72.1	9.2	36.549	41.3	4.6	30.8	9.342	1.805	27.986	60.9	6	17.402	53	5	7.9	10.584	0.766	2.571
05.02.2015		24	55.675	73.8	9.2	46.394	44	4.6	29.8	9.281	2.073	27.389	61.7	6	17.494	53.4	5	8.3	9.895	0.74	2.815
06.02.2015		24	60.475	73.3	9.2	51.039	45	4.6	28.3	9.436	2.142	28.48	62	6	16.992	53.9	5	8.1	11.488	0.833	2.975
07.02.2015		24	45.946	73.9	9.2	36.613	41.9	4.6	32	9.333	1.866	25.793	62.6	6	16.28	53.4	5	9.2	9.513	0.729	2.595
08.02.2015		24	44.608	73.6	9.2	35.305	41.4	4.6	32.2	9.303	1.824	28.088	63.1	6	15.937	53.9	5	8.6	12.151	0.892	2.716
09.02.2015		24	69.67	71.7	9.2	60.176	45.6	4.6	26.1	9.494	2.255	28.001	62.4	6	15.938	53.8	5	8.4	12.063	0.87	3.125
10.02.2015		24	63.249	71.2	9.2	53.783	45.5	4.6	25.7	9.466	2.063	28.639	61.8	6	16.912	54.2	5	8.8	11.727	0.85	2.915
11.02.2015		24	37.694	68.7	9.2	28.359	38.3	4.6	30.4	9.335	1.508	26.512	63	6	16.238	54.2	5	9.2	10.274	0.772	2.28
12.02.2015		24	56.912	64.3	9.2	47.541	40.3	4.6	24	9.371	1.75	28.511	62.6	6	18.095	54.1	5	8.5	10.416	0.787	2.535
13.02.2015		24	53.788	65.1	9.2	44.398	40.3	4.6	24.8	9.39	1.716	27.386	64.2	6	15.86	55	5	10.4	11.526	0.866	2.582
14.02.2015		24	55.857	66.5	9.2	46.47	41.3	4.6	25.2	9.387	1.798	24.97	66.6	6	14.92	56.2	5	10.4	10.05	0.802	2.6
15.02.2015		24	62.784	65.1	9.2	53.29	41.9	4.6	23.2	9.494	1.86	25.876	66.8	6	13.714	56.2	5	10.6	12.162	0.934	2.794
16.02.2015		24	116.694	64.1	9.2	111.813	47.6	4.6	16.5	4.881	2.169	25.266	66.6	6	13.548	56.1	5	10.5	11.718	0.899	3.068
17.02.2015		24	116.839	65	9.2	116.839	48.5	4.6	16.5	0.256	1.954	23.659	66.5	6	12.725	55.3	5	10.9	10.227	0.807	2.761
18.02.2015		24	85.94	65	9.2	85.704	45.4	4.6	19.6	0.226	1.697	22.613	66.4	6	12.725	55.3	5	11.1	9.888	0.779	2.476
19.02.2015		24	64.109	65.1	9.2	63.859	42.2	4.6	22.9	0.25	1.483	22.37	66.5	6	11.367	57.4	5	9.1	11.003	0.817	2.5
20.02.2015		24	52.269	63.9	9.2	52.035	39.5	4.6	24.4	0.224	1.287	19.546	66.3	6	9.843	58.8	5	7.5	9.703	0.7	1.965
21.02.2015		24	57.916	62.5	9.2	57.693	40	4.6	22.5	0.223	1.313	19.01	66.2	6	9.421	57.8	5	7.6	9.45	0.683	1.996
22.02.2015		24	66.313	59.7	9.2	66.083	40.3	4.6	19.4	0.23	1.301	20.556	66.4	6	9.421	57.8	5	8.6	11.135	0.803	2.104
Среднее			64.384	66.4	9.2	56.887	42.8	4.6	23.6	7.497	1.301	25.74	63.8	6	14.88	54.6	5	9.1	10.861	0.803	2.104
Итого		744	1995.917			1763.502				232.415	57.261	797.942			461.265				336.677	25.093	82.354
Досчет			480.069			474.66				5.409	9.603	131.16			68.482				62.678	4.704	14.307
Снятие			-580.77			-563.13				-17.64	-22.49	-212.73			-115.39				-97.33	-7.51	-29.6
Сумма			1895.216			1675.032				220.184	44.374	716.372			414.357				302.025	22.287	67.061

Итого потребление за расчетный месяц W гвс (Гкал) = 22.11 W без гвс (Гкал) = 44.37
 Хв на источнике = 0.60 V гвс (м3) = 302.02
 Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
 Комментарий:

Учет сдан: ООО "ЭНЕРГОМОНТОРИНГ"

Отчет принят
 ОРНАТ ОАД ТТК-1



Учет принят : 2015.03.01 13:14:36 Алямовская Ольга Юрьевна
 Комментарий ответственного лица : Отчет принят условно по получению акта допуска УУ.

/Подпись _____