

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за февраль 2015

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 23-1, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
 Вычислитель: ТВ7-01 № 12001524
 расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____
 Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С
 Преобр. давления

Подающий тр.
 Обратн.тр.
 тр-д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q_{от} = m1 * (h1 - h_{хв}) - m2 * (h2 - h_{хв})$ **лето:** $Q_{гвс} = m3 * (h3 - h_{хв})$
 Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} =$ $Q_{вент.} =$ $Q_{тех.пот.} =$ $Q_{гвс} =$
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Q_{тех.гвс.ср} =$ $Q_{гвс.ср} =$
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $G_{от} =$ $G_{вент.} =$ $G_{тех.пот.} =$ $G_{гвс} =$ $G_{гвс.м} =$
 Фактические нагрузки: $G_{от} \text{ ф.} = \text{т/сут}$ $G_{гвс} \text{ ф.} = \text{т/сут}$ $Q_{от} \text{ ф.} = \text{Гкал/мес}$ $Q_{от} \text{ ср. ф.} = \text{Гкал/сут}$
 Константные значения: $P1 = P2 = P3 = P4 = T1 = T2 = T3 = T4 = T5 =$

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.01.15	24	-	78,63	8,80	198,320	-	-	47,81	6,50	198,320	-	30,82	0,000	0,00	0,00	0,00	6,127
24.01.15	24	-	77,23	8,80	203,085	-	-	48,25	6,50	203,085	-	28,98	0,000	0,00	0,00	0,00	5,900
25.01.15	24	-	77,57	8,80	197,616	-	-	48,26	6,50	197,616	-	29,31	0,000	0,00	0,00	0,00	5,807
26.01.15	24	-	77,99	8,80	198,009	-	-	48,73	6,50	198,009	-	29,26	0,000	0,00	0,00	0,00	5,809
27.01.15	24	-	76,17	8,80	198,724	-	-	47,92	6,50	198,724	-	28,25	0,000	0,00	0,00	0,00	5,628
28.01.15	24	-	74,83	8,80	198,530	-	-	47,39	6,50	198,530	-	27,44	0,000	0,00	0,00	0,00	5,462
29.01.15	24	-	73,65	8,80	177,800	-	-	46,96	6,50	179,115	-	26,69	-1,315	0,00	0,00	0,00	4,747
30.01.15	24	-	72,80	8,80	197,177	-	-	48,27	6,50	200,191	-	24,53	-3,014	0,00	0,00	0,00	4,849
31.01.15	24	-	68,65	8,80	196,360	-	-	45,88	6,50	199,375	-	22,76	-3,015	0,00	0,00	0,00	4,481
01.02.15	24	-	67,74	8,80	198,245	-	-	45,68	6,50	201,156	-	22,06	-2,912	0,00	0,00	0,00	4,384
02.02.15	24	-	68,38	8,80	193,930	-	-	45,25	6,50	194,846	-	23,12	-0,916	0,00	0,00	0,00	4,507
03.02.15	24	-	72,98	8,80	192,043	-	-	46,58	6,50	191,828	-	26,40	0,215	0,00	0,00	0,00	5,093
04.02.15	24	-	72,19	8,80	196,705	-	-	46,46	6,50	196,446	-	25,73	0,259	0,00	0,00	0,00	5,086
05.02.15	24	-	73,56	8,80	197,117	-	-	46,92	6,50	196,970	-	26,64	0,148	0,00	0,00	0,00	5,272
06.02.15	24	-	73,71	8,80	192,864	-	-	46,56	6,50	192,785	-	27,15	0,078	0,00	0,00	0,00	5,254
07.02.15	24	-	74,09	8,80	194,143	-	-	47,20	6,50	194,055	-	26,89	0,088	0,00	0,00	0,00	5,239
08.02.15	24	-	73,48	8,80	196,229	-	-	47,36	6,50	196,090	-	26,12	0,138	0,00	0,00	0,00	5,145
09.02.15	24	-	73,91	8,80	194,023	-	-	46,96	6,50	193,910	-	26,96	0,113	0,00	0,00	0,00	5,249
10.02.15	24	-	74,31	8,80	195,052	-	-	47,27	6,50	194,941	-	27,04	0,111	0,00	0,00	0,00	5,292
11.02.15	24	-	69,05	8,80	198,531	-	-	45,19	6,50	198,431	-	23,86	0,100	0,00	0,00	0,00	4,753
12.02.15	24	-	69,31	8,80	197,404	-	-	45,65	6,50	197,345	-	23,66	0,059	0,00	0,00	0,00	4,685
13.02.15	24	-	69,26	8,80	197,339	-	-	45,67	6,50	197,255	-	23,60	0,084	0,00	0,00	0,00	4,673
14.02.15	24	-	68,14	8,80	197,387	-	-	45,10	6,50	197,305	-	23,04	0,082	0,00	0,00	0,00	4,563
15.02.15	24	-	68,79	8,80	197,016	-	-	44,98	6,50	196,962	-	23,80	0,055	0,00	0,00	0,00	4,704
16.02.15	24	-	74,98	8,80	191,966	-	-	46,84	6,50	191,940	-	28,14	0,027	0,00	0,00	0,00	5,416
17.02.15	24	-	75,46	8,80	193,309	-	-	47,10	6,50	193,081	-	28,36	0,228	0,00	0,00	0,00	5,506
18.02.15	24	-	76,04	8,80	194,226	-	-	47,57	6,50	194,035	-	28,47	0,191	0,00	0,00	0,00	5,552
19.02.15	24	-	74,72	8,80	189,333	-	-	47,78	6,50	191,679	-	26,95	-2,346	0,00	0,00	0,00	5,111
20.02.15	24	-	67,13	8,80	199,936	-	-	44,98	6,50	199,936	-	22,15	0,000	0,00	0,00	0,00	4,440
21.02.15	24	-	63,54	8,80	199,125	-	-	43,08	6,50	199,125	-	20,46	0,000	0,00	0,00	0,00	4,085
22.02.15	24	-	60,53	8,80	200,924	-	-	41,72	6,50	200,924	-	18,81	0,000	0,00	0,00	0,00	3,789
Среднее	24,00	-	72,22	8,80	195,886	-	-	46,50	6,50	196,258	-	25,72	-0,372	-	-	-	5,052
Итого	744,0	-	-	-	6072,467	0,000	-	-	-	6084,009	0,000	-	-11,542	0,00	0,00	0,00	156,61

Ориентировочно до конца месяца(+) 1173,274
 Корректировка за прошлый месяц (-) 1779,486
Итого за февраль 2015 : 5466,255

1174,903
 1779,486
 5479,425

-1,629
 0,000
 -13,171

29,06
 45,13
 140,54

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
22.01.15 23:00	-	-	-	-	-	-	-	-
22.02.15 23:00	-	-	-	-	-	-	-	-

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} =$ _____ °С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до _____ узла учета _____ Гкал

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

ЗАО "ДомТелеком"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

26.02.2015
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ