

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за февраль 2015

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 23-1, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
 Вычислитель: ТВ7-01 № 12001153
 расходомер
 Подающий тр. _____ Гmin
 Обратн.тр. _____ Гmax
 тр-д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до _____ Термопреобр.
 Тхв=0 С
 Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q_{от} = m1 * (h1 - h_{хв}) - m2 * (h2 - h_{хв})$ **лето:** $Q_{гвс} = m3 * (h3 - h_{хв})$
 Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} =$ $Q_{вент.} =$ $Q_{тех.пот.} =$ $Q_{гвс} =$
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Q_{тех.гвс.ср} =$ $Q_{гвс.ср} =$
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $G_{от} =$ $G_{вент.} =$ $G_{тех.пот.} =$ $G_{гвс} =$ $G_{гвс.м} =$
 Фактические нагрузки: $G_{от.ф.} =$ т/сут $G_{гвс.ф.} =$ т/сут $Q_{от.ф.} =$ Гкал/мес $Q_{от.ср.ф.} =$ Гкал/сут
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.01.15	24	-	78,64	8,80	320,185	-	-	56,19	6,50	313,519	-	22,45	6,667	0,00	0,00	0,00	7,588
24.01.15	24	-	77,27	8,80	327,751	-	-	56,16	6,50	320,955	-	21,10	6,796	0,00	0,00	0,00	7,322
25.01.15	24	-	77,61	8,80	318,926	-	-	56,14	6,50	312,301	-	21,46	6,625	0,00	0,00	0,00	7,240
26.01.15	24	-	78,03	8,80	319,535	-	-	56,64	6,50	312,891	-	21,38	6,644	0,00	0,00	0,00	7,234
27.01.15	24	-	76,19	8,80	320,707	-	-	56,07	6,50	313,957	-	20,12	6,750	0,00	0,00	0,00	6,854
28.01.15	24	-	74,86	8,80	320,418	-	-	55,29	6,50	314,167	-	19,57	6,252	0,00	0,00	0,00	6,638
29.01.15	24	-	73,72	8,80	321,498	-	-	54,69	6,50	315,536	-	19,03	5,962	0,00	0,00	0,00	6,466
30.01.15	24	-	72,80	8,80	320,424	-	-	54,00	6,50	314,701	-	18,81	5,722	0,00	0,00	0,00	6,356
01.02.15	24	-	67,74	8,80	322,026	-	-	51,53	6,50	313,401	-	16,92	5,667	0,00	0,00	0,00	5,713
02.02.15	24	-	68,42	8,80	314,212	-	-	51,35	6,50	316,361	-	16,21	5,665	0,00	0,00	0,00	5,531
03.02.15	24	-	73,01	8,80	311,411	-	-	53,90	6,50	308,714	-	17,07	5,497	0,00	0,00	0,00	5,665
04.02.15	24	-	72,20	8,80	319,000	-	-	53,48	6,50	305,919	-	19,11	5,492	0,00	0,00	0,00	6,267
05.02.15	24	-	73,58	8,80	319,564	-	-	53,98	6,50	313,333	-	18,73	5,667	0,00	0,00	0,00	6,298
06.02.15	24	-	73,74	8,80	312,387	-	-	53,72	6,50	313,914	-	19,61	5,650	0,00	0,00	0,00	6,592
07.02.15	24	-	74,11	8,80	314,574	-	-	54,28	6,50	306,565	-	20,02	5,822	0,00	0,00	0,00	6,588
08.02.15	24	-	73,50	8,80	318,024	-	-	54,26	6,50	308,774	-	19,84	5,800	0,00	0,00	0,00	6,578
09.02.15	24	-	73,93	8,80	314,598	-	-	54,26	6,50	312,185	-	19,24	5,839	0,00	0,00	0,00	6,456
10.02.15	24	-	74,20	8,80	316,539	-	-	53,89	6,50	307,454	-	20,04	7,143	0,00	0,00	0,00	6,711
11.02.15	24	-	69,19	8,80	321,926	-	-	54,26	6,50	306,271	-	19,94	10,268	0,00	0,00	0,00	6,893
12.02.15	24	-	69,32	8,80	320,270	-	-	51,55	6,50	312,124	-	17,64	9,802	0,00	0,00	0,00	6,205
13.02.15	24	-	69,28	8,80	320,113	-	-	51,98	6,50	312,732	-	17,34	7,538	0,00	0,00	0,00	5,966
14.02.15	24	-	68,14	8,80	320,192	-	-	51,90	6,50	314,528	-	17,39	5,585	0,00	0,00	0,00	5,876
15.02.15	24	-	68,82	8,80	319,624	-	-	51,11	6,50	314,692	-	17,03	5,501	0,00	0,00	0,00	5,753
16.02.15	24	-	75,01	8,80	311,155	-	-	51,15	6,50	314,041	-	17,67	5,582	0,00	0,00	0,00	5,952
17.02.15	24	-	75,48	8,80	313,163	-	-	53,93	6,50	305,673	-	21,08	5,482	0,00	0,00	0,00	6,877
18.02.15	24	-	76,08	8,80	314,715	-	-	54,29	6,50	307,641	-	21,19	5,523	0,00	0,00	0,00	6,959
19.02.15	24	-	74,69	8,80	317,506	-	-	54,83	6,50	309,092	-	21,24	5,623	0,00	0,00	0,00	7,017
20.02.15	24	-	67,12	8,80	321,996	-	-	54,63	6,50	309,921	-	20,06	7,585	0,00	0,00	0,00	6,805
21.02.15	24	-	63,51	8,80	321,009	-	-	50,74	6,50	313,040	-	16,37	8,956	0,00	0,00	0,00	5,747
22.02.15	24	-	60,53	8,80	323,108	-	-	48,47	6,50	315,432	-	15,04	5,577	0,00	0,00	0,00	5,117
Среднее	24,00	-	72,24	8,80	318,568	-	-	46,59	6,50	317,566	-	13,94	5,542	0,00	0,00	0,00	4,780
Итого	744,0	-	-	-	9875,622	0,000	-	53,31	6,50	312,174	-	18,92	6,394	-	-	-	6,388
										9677,399	0,000		198,223	0,00	0,00	0,00	198,04

Ориентировочно до конца месяца (+) 1905,130
 Корректировка за прошлый месяц (-) 2843,307
Итого за февраль 2015 : 8937,445

Показания счетчиков на момент снятия данных:

	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
22.01.15 23:00	-	-	-	-	-	-	-	-
22.02.15 23:00	-	-	-	-	-	-	-	-

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} =$ _____ °С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

Отдел расчетов и анализа
 теплопотребления
26.02.2015
 Принят условно
 по заявке до получения АКТА допуска УУ

ЗАО "ДомТелеком"
 для отчетов