Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.01.2015 по 22.02.2015

Потребитель: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"
Адрес: ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ ПР, Д.36, КОРП.1 [1]
Договор: 31502-3

Тип прибора: СПТ-943.2
Номер прибора: 38467
Схема измерения: СИ-5

Дата	НС , #	n , ч	M1 , т	t1 , гр.С	P1 , кгс/см2	M2 , т	t2 , гр.С	P2 , кгс/см2	t1-t2 , гр.С	M1-M2 , т	Wотоп , Гкал	V1гвс , м3	t1гвс , гр.С	P1гвс , кгс/см2	V2гвс , м3	t2гвс , гр.С	P2гвс , кгс/см2	t1гвс-t2гвс , гр.С	V1гвс-V2гвс , м3	Wгвс , Гкал	Wсумм , Гкал
23.01.2015		24	194.555	69.1	9.2	193.295	41.2	4.6	27.9	1.26	5.509	164.079	66.5	7.6	83.822	50.9	6.6	15.6	80.257	6.487	11.996
24.01.2015		24	165.312	69.9	9.2	164.093	40.4	4.6	29.5	1.219	4.943	168.181	66.6	7.6	85.299	51.4	6.6	15.2	82.882	6.656	11.599
25.01.2015		24	156.644	70.8	9.2	155.699	40.5	4.6	30.3	0.945	4.803	173.081	66.7	7.6	83.292	51.8	6.6	14.9	89.789	7.064	11.867
26.01.2015		24	146.798	71.2	9.2	145.731	40.1	4.6	31.1	1.067	4.615	163.264	66.6	7.6	87.547	51.4	6.6	15.2	75.717	6.215	10.83
27.01.2015		24	169.703	70	9.2	168.681	41.3	4.6	28.7	1.022	4.932	161.615	66.6	7.6	87.642	51.3	6.6	15.3	73.973	6.106	11.038
28.01.2015		24	166.414	68.7	9.2	165.296	40.8	4.6	27.9	1.118	4.701	162.364	66.6	7.6	86.89	51.6	6.6	15	75.474	6.171	10.872
29.01.2015		24	158.788	68.5	9.2	157.748	40.3	4.6	28.2	1.04	4.53	162.233	66.6	7.6	87.206	51.6	6.6	15	75.027	6.151	10.681
30.01.2015		24	157.142	67	9.2	156.134	39.8	4.6	27.2	1.008	4.328	163.849	66.6	7.6	90.202	52	6.6	14.6	73.647	6.071	10.399
31.01.2015		24	176.996	63.9	9.2	175.709	40	4.6	23.9	1.287	4.304	165.968	66.6	7.6	83.431	52	6.6	14.6	82.537	6.561	10.865
01.02.2015		24	164.334	64.8	9.2	163.245	39.8	4.6	25	1.089	4.171	169.326	66.7	7.6	84.249	52.2	6.6	14.5	85.077	6.732	10.903
02.02.2015		24	167.373	64.5	9.2	166.311	39.8	4.6	24.7	1.062	4.196	159.873	66.5	7.6	85.168	51.7	6.6	14.8	74.705	6.072	10.268
03.02.2015		24	178.446	65.4	9.2	177.207	40.6	4.6	24.8	1.239	4.495	156.165	66.4	7.6	84.34	51.3	6.7	15.1	71.825	5.898	10.393
04.02.2015		24	189.942	67.2	9.2	188.754	41.8	4.6	25.4	1.188	4.895	163.738	66.6	7.6	83.021	51.8	6.6	14.8	80.717	6.441	11.336
05.02.2015		24	186.38	68.8	9.2	185.11	42.2	4.6	26.6	1.27	5.023	161.314	66.6	7.6	89.521	51.7	6.6	14.9	71.793	5.957	10.98
06.02.2015		24	183.212	68.5	9.2	182.073	42	4.6	26.5	1.139	4.918	156.093	66.4	7.7	85.432	51.2	6.7	15.2	70.661	5.848	10.766
07.02.2015		24	158.662	69.2	9.2	157.687	40.8	4.6	28.4	0.975	4.547	164.965	66.6	7.6	85.109	52	6.6	14.6	79.856	6.413	10.96
08.02.2015		24	171.044	68.7	9.2	169.76	41.5	4.6	27.2	1.284	4.721	172.711	66.7	7.6	83.182	52.5	6.6	14.2	89.529	6.99	11.711
09.02.2015		24	198.021	68.1	9.2	196.636	42.6	4.6	25.5	1.385	5.128	160.406	66.5	7.6	83.539	51.5	6.7	15	76.867	6.214	11.342
10.02.2015		24	174.342	67.9	9.2	173.098	41.3	4.6	26.6	1.244	4.717	155.738	66.4	7.7	84.935	51.3	6.7	15.1	70.803	5.844	10.561
11.02.2015		24	126.505	69.2	9.2	125.624	38.7	4.6	30.5	0.881	3.903	164.639	66.7	7.6	88.584	52.1	6.6	14.6	76.055	6.202	10.105
12.02.2015		24	159.207	65.4	9.2	158.283	39.6	4.6	25.8	0.924	4.157	162.538	66.6	7.6	91.253	52.2	6.6	14.4	71.285	5.912	10.069
13.02.2015		24	155.426	64.9	9.2	154.324	39.2	4.6	25.7	1.102	4.047	164.541	66.6	7.6	92.172	52.3	6.6	14.3	72.369	5.994	10.041
14.02.2015		24	168.886	65	9.2	167.861	40.1	4.6	24.9	1.025	4.262	169.815	66.7	7.6	90.002	52.7	6.6	14	79.813	6.426	10.688
15.02.2015		24	193.06	64.9	9.2	191.8	41	4.6	23.9	1.26	4.677	172.166	66.7	7.6	82.814	52.5	6.6	14.2	89.352	6.974	11.651
16.02.2015		24	198.478	65.7	9.2	197.025	41.1	4.6	24.6	1.453	4.944	159.134	66.5	7.6	82.51	51.5	6.7	15	76.624	6.188	11.132
17.02.2015		24	197.952	67.2	9.2	196.722	41.7	4.6	25.5	1.23	5.127	157.516	66.5	7.6	82.83	51.1	6.7	15.4	74.686	6.09	11.217
18.02.2015		24	182.329	67.6	9.2	181.106	41.3	4.6	26.3	1.223	4.854	160.226	66.5	7.6	84.91	51.4	6.6	15.1	75.316	6.144	10.998
19.02.2015		24	166.762	67	9.2	165.72	40.3	4.6	26.7	1.042	4.514	164.799	66.7	7.6	87.403	52	6.6	14.7	77.396	6.28	10.794
20.02.2015		24	166.621	62.2	9.2	165.584	38.7	4.6	23.5	1.037	3.955	162.921	66.6	7.6	92.864	52.3	6.6	14.3	70.057	5.845	9.8
21.02.2015		24	195.988	58.8	9.2	194.658	38.9	4.6	19.9	1.33	3.966	167.109	66.6	7.6	91.33	52.3	6.6	14.3	75.779	6.195	10.161
22.02.2015		24	195.584	57.8	9.2	194.44	38.4	4.6	19.4	1.144	3.854	166.903	66.6	7.6	87.704	52.2	6.6	14.4	79.199	6.375	10.229
Среднее			173.255	66.6	9.2	172.11	40.6	4.6	26	1.145		163.783	66.6	7.6	86.394	51.8	6.6	14.8	77.389		
Итого		744	5370.906			5335.414				35.492	141.736	5077.27			2678.203				2399.067	194.516	336.252
Досчёт			1117.469			1110.219				7.251	26.755	975.95			522.472				453.477	36.957	63.712
Снятие			-1576.48			-1564.19				-12.28	-39.39	-1413.73			-721.89				-691.79	-55.83	-95.19
Сумма			4911.895			4881.443				30.463	129.101	4639.49			2478.785				2160.754	175.643	304.774

Итого потребление за расчетный месяц
Тхв на источнике = 0.60 V гвс (м3) = 2160.75 W гвс (Гкал) = 174.37 W без гвс (Гкал) = 129.10
Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
Комментарий:

Отчет сдан: ООО "ЭНЕРГОМОНИТОРИНГ"

Отчет отклонен
ОРиАТ ОАО "ТГК-1"

Дирекция по сбыту тепловой энергии филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа теплопотребления
ПРИНЯТ УСЛОВНО
по заявке до получения АКТА допуска УУ
Дата 26.02.2015

Отчет отклонен : 2015.03.01 13:13:48 Алямовская Ольга Юрьевна /Подпись/
Комментарии ответственного лица : Не м.б.принят в электр.виде, т.к. здесь учитывается еще гвс из дог.№22607