

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за февраль 2015

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-2
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 45, ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
ГВС

Установленные приборы:
 Вычислитель: СПТ-943 № 00701

Приборы УУТЭ поверены до _____

расходомер
 Подающий тр. VA2305M 50
 Обратн.тр. VA2305M 25
 тр-д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Gmin

Gmax

Термопреобр.
 КТПТР-05
 КТПТР-05

Тхв=0 С
 Преобр. давления
 МЕТРАН-55-ДИ
 МЕТРАН-55-ДИ

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q_{от} = m1 \cdot (h1 - h_{хв}) - m2 \cdot (h2 - h_{хв})$ **лето:** $Q_{гвс} = m3 \cdot (h3 - h_{хв})$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} =$ $Q_{вент.} =$ $Q_{тех.пот.} =$ $Q_{гвс} =$

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Q_{тех.гвс.ср} =$ $Q_{гвс.ср} =$

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $G_{от} =$ $G_{вент.} =$ $G_{тех.пот.} =$ $G_{гвс} =$ $G_{гвс.м} =$

Фактические нагрузки: $G_{от.ф.} =$ т/сут $G_{гвс.ф.} =$ т/сут $Q_{от.ф.} =$ Гкал/мес $Q_{от.ср.ф.} =$ Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dV м/куб	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	V1 м/куб	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	V2 м/куб	Q2 Гкал						
23.01.15	24	-	68,08	6,76	195,784	-	-	63,16	6,20	105,501	-	4,93	90,282	-	-	-	6,517
24.01.15	24	-	68,17	6,72	204,466	-	-	63,60	6,15	106,567	-	4,57	97,899	-	-	-	7,002
25.01.15	24	-	68,60	6,70	196,755	-	-	63,87	6,14	106,297	-	4,73	90,458	-	-	-	6,557
26.01.15	24	-	68,62	6,77	190,036	-	-	63,79	6,17	108,009	-	4,83	82,027	-	-	-	6,009
27.01.15	24	-	68,42	6,76	192,449	-	-	63,50	6,17	107,916	-	4,92	84,533	-	-	-	6,171
28.01.15	24	-	68,10	6,76	196,546	-	-	63,40	6,18	107,011	-	4,69	89,535	-	-	-	6,452
29.01.15	24	-	68,81	6,77	199,443	-	-	64,25	6,11	112,391	-	4,56	87,052	-	-	-	6,354
30.01.15	24	-	70,00	6,78	211,585	-	-	65,67	5,98	122,637	-	4,33	88,948	-	-	-	6,598
31.01.15	24	-	66,37	6,73	210,921	-	-	62,35	6,01	116,484	-	4,01	94,437	-	-	-	6,593
01.02.15	24	-	67,19	6,67	213,905	-	-	63,40	5,93	118,592	-	3,79	95,314	-	-	-	6,706
02.02.15	24	-	66,70	6,75	182,301	-	-	62,09	6,01	119,236	-	4,61	63,065	-	-	-	4,648
03.02.15	24	-	66,26	6,73	194,195	-	-	61,85	6,01	117,337	-	4,40	76,858	-	-	-	5,488
04.02.15	24	-	66,73	6,69	210,900	-	-	62,68	5,97	118,053	-	4,05	92,847	-	-	-	6,532
05.02.15	24	-	66,24	6,73	201,744	-	-	62,07	5,93	122,783	-	4,18	78,961	-	-	-	5,620
06.02.15	24	-	67,31	6,76	181,493	-	-	62,31	6,03	117,736	-	5,00	63,757	-	-	-	4,767
07.02.15	24	-	68,73	6,73	210,843	-	-	64,48	5,98	118,675	-	4,26	92,167	-	-	-	6,685
08.02.15	24	-	68,60	6,67	201,701	-	-	64,44	5,94	118,846	-	4,16	82,855	-	-	-	6,036
09.02.15	24	-	67,22	6,72	211,694	-	-	62,93	6,03	114,650	-	4,28	97,044	-	-	-	6,863
10.02.15	24	-	67,19	6,71	203,989	-	-	62,78	6,02	115,282	-	4,41	88,707	-	-	-	6,327
11.02.15	24	-	72,29	6,73	212,064	-	-	67,73	5,92	122,797	-	4,57	89,266	-	-	-	6,837
12.02.15	24	-	72,54	6,72	211,261	-	-	67,91	5,89	125,020	-	4,62	86,241	-	-	-	6,659
13.02.15	24	-	72,75	6,74	184,516	-	-	67,35	5,90	126,240	-	5,39	58,276	-	-	-	4,785
14.02.15	24	-	69,03	6,71	207,953	-	-	65,04	5,87	125,215	-	3,99	82,738	-	-	-	6,067
15.02.15	24	-	69,77	6,64	213,600	-	-	65,67	5,92	117,459	-	4,10	96,141	-	-	-	7,022
16.02.15	24	-	68,24	6,73	205,783	-	-	63,74	6,05	112,918	-	4,49	92,865	-	-	-	6,691
17.02.15	24	-	68,22	6,72	203,193	-	-	63,61	6,04	113,929	-	4,61	89,263	-	-	-	6,466
18.02.15	24	-	68,20	6,71	202,731	-	-	63,61	6,07	110,131	-	4,59	92,600	-	-	-	6,669
19.02.15	24	-	69,30	6,70	189,655	-	-	64,25	6,09	108,514	-	5,05	81,141	-	-	-	6,026
20.02.15	24	-	68,99	6,71	201,546	-	-	64,50	6,03	113,047	-	4,49	88,499	-	-	-	6,461
21.02.15	24	-	64,69	6,67	200,256	-	-	60,93	6,02	110,764	-	3,76	89,492	-	-	-	6,081
22.02.15	24	-	68,38	6,72	201,444	-	-	63,90	6,03	115,335	-	4,48	86,109	-	-	-	6,256
Среднее	24,00	-	68,38	6,72	201,444	-	-	63,90	6,03	115,335	-	4,48	86,109	-	-	-	6,256
Итого	744,0	-	-	-	6244,751	0,000	-	63,90	6,03	3575,374	0,000	-	2669,376	0,00	0,00	0,00	193,94

Ориентировочно до конца месяца(+) 1203,949 672,547 531,402 38,27
 Корректировка за прошлый месяц (-) 1730,181 938,581 791,600 55,03
Итого за февраль 2015 : 5718,519 3309,341 2409,178 177,19

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.01.15 11:00	69738,134	-	40006,011	-	-	-	2167,925	
23.01.15 13:00	69754,597	-	40014,808	-	-	-	2168,476	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} =$ _____ °C
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УЗ
 Дата: 26.02.2015

Гкал
 Гкал
ЗАО "ДомТелеком"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ