

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 5-2, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ТВ7-01 № 12002633
 расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____
 Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ **лето:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.01.15	24	-	78,48	8,70	226,630	-	-	49,91	6,80	226,630	-	28,57	0,000	0,00	0,00	0,00	6,491
24.01.15	24	-	77,13	8,70	233,051	-	-	50,30	6,80	233,048	-	26,83	0,003	0,00	0,00	0,00	6,268
25.01.15	24	-	77,46	8,70	227,217	-	-	50,37	6,80	227,216	-	27,09	0,001	0,00	0,00	0,00	6,172
26.01.15	24	-	77,89	8,70	227,575	-	-	50,88	6,80	227,573	-	27,01	0,002	0,00	0,00	0,00	6,162
27.01.15	24	-	76,05	8,70	228,999	-	-	50,03	6,80	228,996	-	26,02	0,003	0,00	0,00	0,00	5,973
28.01.15	24	-	74,72	8,70	230,018	-	-	49,46	6,80	230,007	-	25,26	0,011	0,00	0,00	0,00	5,825
29.01.15	24	-	73,60	8,70	229,817	-	-	49,04	6,80	229,768	-	24,56	0,049	0,00	0,00	0,00	5,660
30.01.15	24	-	72,67	8,70	230,411	-	-	48,99	6,80	230,346	-	23,68	0,066	0,00	0,00	0,00	5,474
31.01.15	24	-	68,54	8,70	229,474	-	-	47,01	6,80	229,286	-	21,54	0,188	0,00	0,00	0,00	4,963
01.02.15	24	-	67,64	8,70	231,214	-	-	46,71	6,80	230,993	-	20,93	0,222	0,00	0,00	0,00	4,860
02.02.15	24	-	68,31	8,70	225,614	-	-	46,34	6,80	225,450	-	21,97	0,163	0,00	0,00	0,00	4,976
03.02.15	24	-	72,87	8,70	224,048	-	-	48,59	6,80	224,012	-	24,28	0,036	0,00	0,00	0,00	5,455
04.02.15	24	-	72,08	8,70	228,851	-	-	48,28	6,80	228,787	-	23,80	0,064	0,00	0,00	0,00	5,462
05.02.15	24	-	73,46	8,70	229,134	-	-	48,77	6,80	229,086	-	24,69	0,047	0,00	0,00	0,00	5,674
06.02.15	24	-	73,61	8,70	224,469	-	-	48,47	6,80	224,392	-	25,14	0,077	0,00	0,00	0,00	5,661
07.02.15	24	-	73,98	8,70	226,190	-	-	49,07	6,80	226,080	-	24,92	0,110	0,00	0,00	0,00	5,655
08.02.15	24	-	73,37	8,70	228,326	-	-	49,04	6,80	228,238	-	24,33	0,088	0,00	0,00	0,00	5,574
09.02.15	24	-	73,79	8,70	226,203	-	-	48,47	6,80	226,164	-	25,33	0,039	0,00	0,00	0,00	5,745
10.02.15	24	-	74,02	8,70	227,745	-	-	48,95	6,80	227,667	-	25,07	0,077	0,00	0,00	0,00	5,727
11.02.15	24	-	69,13	8,70	231,428	-	-	46,84	6,80	231,223	-	22,30	0,205	0,00	0,00	0,00	5,182
12.02.15	24	-	69,20	8,70	230,690	-	-	47,22	6,80	230,513	-	21,98	0,178	0,00	0,00	0,00	5,092
13.02.15	24	-	69,17	8,70	230,901	-	-	47,24	6,80	230,719	-	21,93	0,182	0,00	0,00	0,00	5,085
14.02.15	24	-	68,02	8,70	230,908	-	-	46,69	6,80	230,697	-	21,33	0,211	0,00	0,00	0,00	4,947
15.02.15	24	-	68,70	8,70	230,582	-	-	46,50	6,80	230,370	-	22,21	0,212	0,00	0,00	0,00	5,142
16.02.15	24	-	74,85	8,70	225,573	-	-	48,70	6,80	225,503	-	26,16	0,070	0,00	0,00	0,00	5,918
17.02.15	24	-	75,32	8,70	226,605	-	-	48,85	6,80	226,498	-	26,46	0,108	0,00	0,00	0,00	6,016
18.02.15	24	-	75,90	8,70	227,848	-	-	49,51	6,80	227,817	-	26,39	0,031	0,00	0,00	0,00	6,029
19.02.15	24	-	74,53	8,70	227,773	-	-	49,46	6,80	227,284	-	25,07	0,489	0,00	0,00	0,00	5,748
20.02.15	24	-	66,98	8,70	231,319	-	-	46,28	6,80	231,081	-	20,71	0,238	0,00	0,00	0,00	4,812
21.02.15	24	-	63,38	8,70	232,729	-	-	44,44	6,80	232,340	-	18,94	0,389	0,00	0,00	0,00	4,435
22.02.15	24	-	60,41	8,70	232,957	-	-	42,71	6,80	232,485	-	17,70	0,472	0,00	0,00	0,00	4,153
Среднее	24,00	-	72,11	8,70	228,848	-	-	48,16	6,80	228,718	-	23,94	0,130	-	-	-	5,495
Итого	744,0				7094,300	0,000				7090,270	0,000		4,030	0,00	0,00	0,00	170,33

Ориентировочно до конца месяца(+)

1375,546

1374,006

1,540

31,81

Корректировка за прошлый месяц (-)

2057,943

2055,751

2,193

48,65

Итого за февраль 2015 :

6411,903

6408,526

3,737

153,50

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
22.01.15 23:00	-	-	-	-	-	-	-	-
20.02.15 14:00	-	-	-	-	-	-	-	-

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= _____ °С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

_____ Гкал
 _____ Гкал

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

26.02.2015
 принят условно
 получения АКТА допуска УУ