

Отчет о теплоснабжении по приборам УУЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКК-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 5-2, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ТВ7-01 № 12002627
расходомер

Gmin

Приборы УУЭ поверены до _____
Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q_{от} = m1 * (h1 - h_{хв}) - m2 * (h2 - h_{хв})$ **лето:** $Q_{гвс} = m3 * (h3 - h_{хв})$ Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} = Q_{вент.} = Q_{тех.пот.} = Q_{гвс.}$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Q_{тех.гвс.ср} = Q_{гвс.ср} =$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $G_{от} = G_{вент.} = G_{тех.пот.} = G_{гвс.} = G_{гвс.м} =$ Фактические нагрузки: $G_{от} \text{ ф.} = \text{т/сут}$ $G_{гвс} \text{ ф.} = \text{т/сут}$ $Q_{от.ф.} = \text{Гкал/мес}$ $Q_{от.ср.ф.} = \text{Гкал/сут}$

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.01.15	24	-	77,58	8,70	122,093	-	56,93	6,80	121,515	-	20,64	0,578	0,00	0,00	0,00	2,644	
24.01.15	24	-	76,91	8,70	174,392	-	45,49	6,80	173,160	-	31,43	1,233	0,00	0,00	0,00	5,548	
25.01.15	24	-	77,25	8,70	170,159	-	45,56	6,80	168,956	-	31,69	1,203	0,00	0,00	0,00	5,458	
26.01.15	24	-	77,68	8,70	170,365	-	45,98	6,80	169,187	-	31,70	1,178	0,00	0,00	0,00	5,467	
27.01.15	24	-	75,87	8,70	171,494	-	45,38	6,80	170,274	-	30,48	1,220	0,00	0,00	0,00	5,294	
28.01.15	24	-	74,53	8,70	172,400	-	44,96	6,80	171,145	-	29,57	1,255	0,00	0,00	0,00	5,164	
29.01.15	24	-	73,42	8,70	172,288	-	44,68	6,80	170,835	-	28,75	1,453	0,00	0,00	0,00	5,028	
30.01.15	24	-	72,52	8,70	172,786	-	44,69	6,80	170,978	-	27,83	1,809	0,00	0,00	0,00	4,900	
31.01.15	24	-	68,38	8,70	172,151	-	42,92	6,80	170,300	-	25,46	1,852	0,00	0,00	0,00	4,471	
01.02.15	24	-	67,47	8,70	173,352	-	42,82	6,80	171,455	-	24,65	1,897	0,00	0,00	0,00	4,363	
02.02.15	24	-	68,08	8,70	169,297	-	42,67	6,80	167,515	-	25,41	1,782	0,00	0,00	0,00	4,386	
03.02.15	24	-	72,67	8,70	168,169	-	44,27	6,80	166,229	-	28,40	1,940	0,00	0,00	0,00	4,871	
04.02.15	24	-	71,90	8,70	171,522	-	43,93	6,80	170,224	-	27,96	1,298	0,00	0,00	0,00	4,863	
05.02.15	24	-	73,26	8,70	171,863	-	44,29	6,80	170,589	-	28,97	1,274	0,00	0,00	0,00	5,045	
06.02.15	24	-	73,39	8,70	168,456	-	43,91	6,80	167,277	-	29,48	1,179	0,00	0,00	0,00	5,028	
07.02.15	24	-	73,79	8,70	169,456	-	44,42	6,80	168,289	-	29,37	1,166	0,00	0,00	0,00	5,040	
08.02.15	24	-	73,17	8,70	171,059	-	44,47	6,80	169,815	-	28,70	1,244	0,00	0,00	0,00	4,976	
09.02.15	24	-	73,61	8,70	169,706	-	44,05	6,80	168,447	-	29,56	1,259	0,00	0,00	0,00	5,081	
10.02.15	24	-	74,10	8,70	170,677	-	44,53	6,80	169,435	-	29,57	1,242	0,00	0,00	0,00	5,113	
11.02.15	24	-	68,70	8,70	173,819	-	42,83	6,80	172,460	-	25,87	1,359	0,00	0,00	0,00	4,565	
12.02.15	24	-	69,04	8,70	173,145	-	43,16	6,80	171,783	-	25,88	1,362	0,00	0,00	0,00	4,548	
13.02.15	24	-	68,98	8,70	173,322	-	43,21	6,80	171,978	-	25,76	1,344	0,00	0,00	0,00	4,533	
14.02.15	24	-	67,87	8,70	173,295	-	42,62	6,80	171,942	-	25,25	1,354	0,00	0,00	0,00	4,443	
15.02.15	24	-	68,47	8,70	173,119	-	42,39	6,80	171,799	-	26,08	1,320	0,00	0,00	0,00	4,580	
16.02.15	24	-	74,62	8,70	169,721	-	44,09	6,80	168,588	-	30,53	1,133	0,00	0,00	0,00	5,241	
17.02.15	24	-	75,10	8,70	170,350	-	44,23	6,80	169,243	-	30,87	1,107	0,00	0,00	0,00	5,319	
18.02.15	24	-	75,68	8,70	171,292	-	44,85	6,80	170,131	-	30,83	1,161	0,00	0,00	0,00	5,344	
19.02.15	24	-	74,37	8,70	173,175	-	44,94	6,80	171,631	-	29,43	1,545	0,00	0,00	0,00	5,176	
20.02.15	24	-	66,86	8,70	174,035	-	42,37	6,80	172,669	-	24,49	1,366	0,00	0,00	0,00	4,329	
21.02.15	24	-	63,26	8,70	174,972	-	40,76	6,80	173,567	-	22,50	1,404	0,00	0,00	0,00	4,002	
22.02.15	24	-	60,25	8,70	175,158	-	39,31	6,80	173,702	-	20,94	1,457	0,00	0,00	0,00	3,733	
Среднее	24,00	-	71,90	8,70	170,229	-	44,22	6,80	168,875	-	27,68	1,354	-	-	-	4,792	
Итого	744,0	-	-	-	5277,090	0,000	-	-	5235,117	0,000	41,973	0,00	0,00	0,00	148,55		

Ориентировочно до конца месяца(+)

1036,031

Корректировка за прошлый месяц (-)

760,874

Итого за февраль 2015 :

5552,247

1028,170

760,874

5502,412

7,862

0,000

49,835

28,41

1,55

175,41

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
22.01.15 23:00	-	-	-	-	-	-	-	-
23.01.15 11:00	-	-	-	-	-	-	-	-

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} =$ _____ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

_____ Гкал

_____ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

ЗАО "ДомТелеком"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Уполномоченная по соопу тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения

ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 26.02.2015 до получения АИТА допущения УУ