Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской фермы 1 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Александровской фермы 1 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский э-д Схема подключения: Двухтрубная с циркуляцией ГВС график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-02752-ч(с)-0115.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 02752 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,1

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-1-3	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчётный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= 0,0 Qвент.=3 Qтех.пот.=4 Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.пот.ср= Qгвс.ср= 0,0866

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2014 по 23.01.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.14	24.00	*	107,05	91,65	15,40	73,78	41,54	32,24	6,00	6,00	1,98	28,74	0,00	0,00	29,44	0,00	29,44	-	73,58	0,00	2,12			4,09
25.12.14	24.00	*	106,56	87,52	19,04	73,86	40,96	32,89	6,00	6,00	2,20	28,27	0,00	0,00	28,97	0,00	28,97	-	73,69	0,00	2,08			4,29
26.12.14	24.00		106,30	85,37	20,92	74,53	41,70	32,83	6,00	6,00	2,56	24,23	0,00	0,00	24,84	0,00	24,84	-	74,43	0,00	1,80			4,36
27.12.14	24.00	*	107,70	85,58	22,12	75,07	42,01	33,06	6,00	6,00	2,51	26,49	0,00	0,00	27,17	0,00	27,17	-	74,92	0,00	1,99			4,49
28.12.14	24.00	*	105,39	84,16	21,23	74,82	41,52	33,30	6,00	6,00	2,49	25,49	0,00	0,00	26,14	0,00	26,14	-	74,74	0,00	1,91			4,39
29.12.14	24.00		104,39	83,86	20,53	75,06	41,12	33,94	6,00	6,00	2,54	24,71	0,00	0,00	25,34	0,00	25,34	-	74,83	0,00	1,85			4,39
30.12.14	24.00	*	105,24	81,98	23,26	75,88	40,54	35,34	6,00	6,00	2,58	27,38	0,00	0,00	28,09	0,00	28,09	-	75,87	0,00	2,08			4,66
31.12.14	24.00		108,91	81,12	27,79	78,22	42,03	36,19	6,00	6,00	2,61	31,99	0,00	0,00	32,87	0,00	32,87	-	78,17	0,00	2,50			5,11
01.01.15	24.00		104,43	89,58	14,86	77,95	44,30	33,65	6,00	6,00	2,67	19,31	0,00	0,00	19,84	0,00	19,84	-	77,70	0,00	1,50			4,17
02.01.15	24.00	*	104,93	88,99	15,94	77,77	44,69	33,08	6,00	6,00	2,60	20,40	0,00	0,00	20,96	0,00	20,96	-	77,48	0,00	1,58			4,19
03.01.15	24.00		104,36	87,98	16,38	77,63	44,66	32,97	6,00	6,00	2,56	20,80	0,00	0,00	21,36	0,00	21,36	-	77,34	0,00	1,61			4,17
04.01.15	24.00		101,27	86,79	14,48	77,60	44,06	33,54	6,00	6,00	2,58	18,81	0,00	0,00	19,32	0,00	19,32	-	77,27	0,00	1,45			4,04
05.01.15	24.00		103,36	84,73	18,63	78,07	42,89	35,18	6,00	6,00	2,65	22,88	0,00	0,00	23,51	0,00	23,51	-	77,86	0,00	1,78			4,44
06.01.15	24.00		102,86	83,17	19,69	79,40	42,64	36,76	6,00	6,00	2,80	23,01	0,00	0,00	23,65	0,00	23,65	-	79,12	0,00	1,82			4,62
07.01.15	24.00		103,64	81,35	22,30	79,42	42,93	36,49	6,00	6,00	2,93	22,85	0,00	0,00	23,49	0,00	23,49	-	79,10	0,00	1,81			4,74
08.01.15	24.00		102,84	81,19	21,64	79,29	42,98	36,31	6,00	6,00	2,91	22,24	0,00	0,00	22,86	0,00	22,86	-	79,04	0,00	1,76			4,67
09.01.15	24.00		104,27	82,72	21,54	79,54	44,25	35,29	6,00	6,00	2,86	22,32	0,00	0,00	22,96	0,00	22,96	-	79,26	0,00	1,77			4,64
10.01.15	24.00		106,12	83,37	22,74	79,53	44,93	34,60	6,00	6,00	2,82	23,66	0,00	0,00	24,33	0,00	24,33	-	79,28	0,00	1,88			4,70
11.01.15	24.00		106,46	82,43	24,03	79,43	44,81	34,62	6,00	6,00	2,79	24,95	0,00	0,00	25,65	0,00	25,65	-	79,19	0,00	1,98			4,76
12.01.15	24.00		102,39	82,88	19,51	79,50	44,40	35,10	6,00	6,00	2,77	21,29	0,00	0,00	21,89	0,00	21,89	-	79,22	0,00	1,69			4,46
13.01.15	24.00		104,63	85,05	19,58	79,51	44,02	35,49	6,00	6,00	2,70	23,68	0,00	0,00	24,35	0,00	24,35	-	79,29	0,00	1,88			4,58
14.01.15	24.00	*	104,97	86,90	18,07	79,60	44,67	34,93	6,00	6,00	2,70	22,42	0,00	0,00	23,05	0,00	23,05	-	79,30	0,00	1,78			4,48
15.01.15	24.00	*	104,91	87,50	17,41	79,61	45,00	34,61	6,00	6,00	2,69	21,78	0,00	0,00	22,39	0,00	22,39	-	79,30	0,00	1,73			4,42
16.01.15	24.00	*	104,57	88,14	16,43	79,58	45,04	34,54	6,00	6,00	2,71	20,78	0,00	0,00	21,36	0,00	21,36	-	79,26	0,00	1,65			4,35
17.01.15	24.00		103,88	86,53	17,36	79,45	45,11	34,35	6,00	6,00	2,68	21,18	0,00	0,00	21,77	0,00	21,77	-	79,16	0,00	1,68			4,35
18.01.15	24.00	*	105,81	85,89	19,92	79,67	45,13	34,54	6,00	6,00	2,63	24,24	0,00	0,00	24,93	0,00	24,93	-	79,52	0,00	1,93			4,56
19.01.15	24.00	*	105,42	86,74	18,67	79,59	45,10	34,49	6,00	6,00	2,66	22,98	0,00	0,00	23,63	0,00	23,63	-	79,32	0,00	1,82			4,48
20.01.15	24.00	*	103,03	86,46	16,58	80,92	44,49	36,43	6,00	6,00	2,81	20,80	0,00	0,00	21,41	0,00	21,41	-	80,95	0,00	1,69			4,49
21.01.15	24.00	*	103,49	84,11	19,39	82,89	43,89	39,00	6,00	6,00	2,95	23,44	0,00	0,00	24,15	0,00	24,15	-	82,57	0,00	1,94			4,89
22.01.15	24.00		104,80	85,30	19,50	78,18	43,50	34,68	6,00	6,00	2,65	23,49	-	-	24,13	-	24,13	-	77,96	-	1,83	-	-	4,48
23.01.15	24.00		104,80	85,30	19,50	78,18	43,50	34,68	6,00	6,00	2,65	23,49	-	-	24,13	-	24,13	-	77,96	-	1,83	-	-	4,48
Среднее	24,00	-	104,80	85,30	19,50	78,18	43,50	34,68	6,00	6,00	2,65	23,49	-	-	24,13	-	24,13	-	77,96	-	1,83	-	-	4,48
Итого	744,00		3248,77	2644,34	604,43						82,24	728,08	0,00	0,00	747,99	0,00	747,99	0,00			56,71	0,00	0,00	138,95

-0,07

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.12.14 09:00	10017,81	8281,02	3901,38	0,00	3987,32	0,00	494,62	-
	22.01.15 00:00	13012,93	10714,24	4572,62	0,00	4676,96	0,00	623,11	-

Период расчета по среднему: суток:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,1 °С = -0,07 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **138,88** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **747,99** куб.м.

Ответственным за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «28» 01 15 г.

Место печати энергосбыта

56,64 нуп