Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской фермы 2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Александровской фермы 2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная с циркуляцией ГВС

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 15805
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-15805-ч(с)-0115.txt
Режим (схема): 0;0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,1

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2014 по 23.01.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.14	24,00		549,95	530,80	19,14	76,94	60,72	16,22	7,90	3,80	6,96	107,13	82,77	24,36	109,97	84,20	25,77	-	76,45	60,67	3,17			10,13
25.12.14	24,00		552,33	533,36	18,97	77,05	60,60	16,45	7,90	3,80	7,10	107,09	82,91	24,18	109,94	84,33	25,61	-	76,55	60,42	3,19			10,29
26.12.14	24,00		569,54	550,84	18,70	77,76	61,42	16,34	7,90	3,80	7,28	108,99	84,92	24,07	111,94	86,41	25,52	-	77,26	61,24	3,22			10,51
27.12.14	24,00		566,81	548,82	17,99	78,30	61,79	16,51	7,90	3,80	7,33	108,12	84,85	23,27	111,08	86,36	24,72	-	77,79	61,56	3,19			10,52
28.12.14	24,00		566,58	544,70	21,87	78,07	61,43	16,64	7,90	3,80	7,36	111,28	84,17	27,11	114,31	85,66	28,65	-	77,60	61,42	3,47			10,82
29.12.14	24,00		564,20	544,42	19,78	78,41	61,43	16,98	7,90	3,80	7,50	109,24	84,29	24,95	112,24	85,78	26,47	-	77,88	61,27	3,35			10,85
30.12.14	24,00		559,72	539,21	20,51	79,24	61,61	17,64	7,90	3,80	7,73	109,22	83,65	25,58	112,28	85,13	27,15	-	78,72	61,50	3,46			11,19
31.12.14	24,00		564,07	537,33	26,73	81,55	63,57	17,98	7,90	3,80	7,89	114,79	82,87	31,91	118,18	84,45	33,72	-	81,04	63,90	4,01			11,90
01.01.15	24,00		561,84	549,71	12,13	81,46	64,03	17,42	7,90	3,80	7,72	102,62	85,25	17,37	105,64	86,86	18,79	-	80,92	63,47	2,90			10,62
02.01.15	24,00		564,34	549,66	14,68	81,20	64,14	17,07	7,90	3,80	7,57	105,06	85,05	20,01	108,14	86,66	21,48	-	80,68	63,69	3,06			10,63
03.01.15	24,00		563,08	547,36	15,72	81,09	64,12	16,97	7,90	3,80	7,48	105,75	84,76	20,99	108,84	86,36	22,48	-	80,56	63,52	3,14			10,62
04.01.15	24,00		557,34	543,42	13,92	81,18	64,00	17,17	7,90	3,80	7,49	103,60	84,50	19,11	106,64	86,07	20,56	-	80,64	63,13	3,02			10,52
05.01.15	24,00		557,39	541,15	16,24	81,67	63,99	17,68	7,90	3,80	7,71	105,39	84,08	21,31	108,51	85,64	22,86	-	81,14	63,16	3,24			10,95
06.01.15	24,00		557,62	540,38	17,23	83,14	64,76	18,37	7,90	3,80	8,03	106,09	83,84	22,25	109,33	85,45	23,88	-	82,56	64,13	3,38			11,42
07.01.15	24,00		557,43	540,11	17,33	83,20	64,73	18,46	7,90	3,80	8,09	106,03	83,66	22,37	109,28	85,28	24,00	-	82,60	64,31	3,38			11,47
08.01.15	24,00		556,44	539,97	16,47	83,03	64,51	18,52	7,90	3,80	8,10	105,25	83,79	21,45	108,45	85,39	23,06	-	82,45	63,95	3,32			11,42
09.01.15	24,00		559,76	543,00	16,76	83,18	65,05	18,13	7,90	3,80	7,99	105,93	84,11	21,83	109,17	85,75	23,43	-	82,61	64,73	3,31			11,30
10.01.15	24,00		560,07	544,20	15,87	83,13	65,28	17,86	7,90	3,80	7,86	105,38	84,44	20,94	108,60	86,08	22,51	-	82,57	64,75	3,24			11,09
11.01.15	24,00		562,19	541,65	20,55	82,99	65,28	17,71	7,90	3,80	7,79	109,47	83,87	25,59	112,80	85,53	27,27	-	82,43	65,15	3,56			11,35
12.01.15	24,00		555,10	538,40	16,70	83,18	65,17	18,00	7,90	3,80	7,85	105,41	83,79	21,62	108,63	85,42	23,21	-	82,61	64,68	3,29			11,14
13.01.15	24,00		553,54	537,34	16,20	83,17	65,07	18,10	7,90	3,80	7,88	104,72	83,60	21,11	107,92	85,23	22,69	-	82,59	64,60	3,25			11,13
14.01.15	24,00		556,44	541,13	15,30	83,22	65,51	17,71	7,90	3,80	7,78	104,22	83,96	20,27	107,41	85,62	21,79	-	82,66	65,32	3,13			10,91
15.01.15	24,00		565,60	549,58	16,02	83,19	65,87	17,33	7,90	3,80	7,71	105,71	84,68	21,03	108,95	86,36	22,58	-	82,65	65,37	3,20			10,91
16.01.15	24,00		563,21	547,66	15,56	83,15	65,68	17,47	7,90	3,80	7,74	105,18	84,80	20,38	108,40	86,46	21,93	-	82,57	64,97	3,18			10,92
17.01.15	24,00		561,32	544,54	16,78	83,00	65,69	17,31	7,90	3,80	7,63	105,97	84,37	21,61	109,20	86,03	23,17	-	82,45	65,15	3,24			10,87
18.01.15	24,00		562,67	543,20	19,47	83,26	65,93	17,33	7,90	3,80	7,64	108,47	84,14	24,33	111,80	85,83	25,97	-	82,74	65,66	3,45			11,09
19.01.15	24,00		561,00	545,27	15,73	83,22	65,88	17,34	7,90	3,80	7,65	105,15	84,60	20,54	108,37	86,29	22,08	-	82,68	65,38	3,16			10,82
20.01.15	24,00		557,86	543,26	14,60	84,73	66,41	18,32	7,90	3,80	8,05	103,66	84,43	19,23	106,94	86,11	20,83	-	84,16	65,56	3,19			11,24
21.01.15	24,00		555,96	539,12	16,83	86,94	67,53	19,41	7,90	3,80	8,51	105,03	83,66	21,38	108,51	85,39	23,12	-	86,29	66,80	3,48			11,99
22.01.15	24,00		555,21	539,36	15,85	87,81	67,79	20,02	7,90	3,80	8,79	104,07	83,80	20,26	107,58	85,55	22,03	-	87,16	66,99	3,46			12,25
23.01.15	24,00		557,48	541,96	15,52	88,98	68,79	20,20	7,90	3,80	8,93	103,94	84,02	19,92	107,53	85,82	21,71	-	88,31	68,08	3,46			12,39
Среднее	24,00	-	559,87	542,61	17,26	82,14	64,44	17,70	7,90	3,80	7,78	106,39	84,12	22,27	109,57	85,73	23,84	-	81,59	64,02	3,29	-	-	11,07
Итого	744,00		17356,08	16820,93	535,15						241,14	3297,95	2607,63	690,32	3396,58	2657,52	739,06	0,00			102,12	0,00	0,00	343,26

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.12.14 11:00	164509,93	157385,62	39001,89	28801,81	39931,20	29258,59	2972,63	
	24.01.15 12:00	181893,59	174236,23	42301,86	31413,77	43330,28	31920,70	3817,41	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,1 °C = -0,33 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **342,93** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **739,06** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ФГУП "ГУЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел контрольных УУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «28» 01 15 г.
печать энергосбыта