Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской фермы 7 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Александровской фермы 7
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207961-ч(с)-0115.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207961 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2014 по 23.01.2015

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 24.12.14 | 24,00 | - | 81,71 | 63,04 | 18,67 | 75,98 | 39,41 | 36,57 | 7,00 | 5,00 | 2,27 | 19,18 | - | - | 19,66 | - | - | - | 75,80 | - | 1,45 | | | 3,72 |
| 25.12.14 | 24,00 | - | 84,13 | 62,85 | 21,28 | 76,12 | 38,93 | 37,19 | 7,00 | 5,00 | 2,30 | 21,77 | - | - | 22,35 | - | - | - | 76,00 | - | 1,66 | | | 3,96 |
| 26.12.14 | 24,00 | - | 85,18 | 64,89 | 20,29 | 76,95 | 39,50 | 37,45 | 7,00 | 5,00 | 2,39 | 20,87 | - | - | 21,43 | - | - | - | 76,94 | - | 1,60 | | | 3,99 |
| 27.12.14 | 24,00 | - | 87,60 | 64,52 | 23,08 | 77,36 | 39,94 | 37,42 | 7,00 | 5,00 | 2,38 | 23,64 | - | - | 24,27 | - | - | - | 77,21 | - | 1,83 | | | 4,20 |
| 28.12.14 | 24,00 | - | 86,66 | 63,75 | 22,91 | 77,14 | 39,65 | 37,49 | 7,00 | 5,00 | 2,35 | 23,47 | - | - | 24,08 | - | - | - | 77,04 | - | 1,81 | | | 4,16 |
| 29.12.14 | 24,00 | - | 88,38 | 63,14 | 25,24 | 77,51 | 39,04 | 38,47 | 7,00 | 5,00 | 2,39 | 25,74 | - | - | 26,45 | - | - | - | 77,35 | - | 1,99 | | | 4,39 |
| 30.12.14 | 24,00 | - | 87,81 | 62,22 | 25,59 | 78,55 | 38,66 | 39,89 | 7,00 | 5,00 | 2,44 | 26,08 | - | - | 26,80 | - | - | - | 78,57 | - | 2,05 | | | 4,49 |
| 31.12.14 | 24,00 | - | 94,14 | 63,30 | 30,84 | 80,63 | 40,52 | 40,11 | 7,00 | 5,00 | 2,50 | 31,42 | - | - | 32,31 | - | - | - | 80,53 | - | 2,53 | | | 5,03 |
| 01.01.15 | 24,00 | - | 86,32 | 65,84 | 20,48 | 80,37 | 42,13 | 38,24 | 7,00 | 5,00 | 2,46 | 21,21 | - | - | 21,84 | - | - | - | 80,24 | - | 1,70 | | | 4,16 |
| 02.01.15 | 24,00 | - | 87,33 | 65,65 | 21,68 | 80,16 | 42,53 | 37,63 | 7,00 | 5,00 | 2,42 | 22,43 | - | - | 23,07 | - | - | - | 80,01 | - | 1,79 | | | 4,21 |
| 03.01.15 | 24,00 | - | 87,66 | 65,29 | 22,37 | 80,00 | 42,45 | 37,55 | 7,00 | 5,00 | 2,40 | 23,12 | - | - | 23,76 | - | - | - | 79,81 | - | 1,84 | | | 4,24 |
| 04.01.15 | 24,00 | - | 87,56 | 64,16 | 23,40 | 80,10 | 41,89 | 38,21 | 7,00 | 5,00 | 2,41 | 24,03 | - | - | 24,74 | - | - | - | 79,94 | - | 1,92 | | | 4,33 |
| 05.01.15 | 24,00 | - | 85,70 | 63,24 | 22,46 | 80,83 | 40,80 | 40,03 | 7,00 | 5,00 | 2,48 | 23,08 | - | - | 23,75 | - | - | - | 80,77 | - | 1,87 | | | 4,35 |
| 06.01.15 | 24,00 | - | 85,84 | 63,09 | 22,75 | 82,07 | 40,57 | 41,50 | 7,00 | 5,00 | 2,58 | 23,32 | - | - | 24,05 | - | - | - | 81,88 | - | 1,91 | | | 4,49 |
| 07.01.15 | 24,00 | - | 85,41 | 63,46 | 21,95 | 82,07 | 40,42 | 41,65 | 7,00 | 5,00 | 2,60 | 22,57 | - | - | 23,24 | - | - | - | 81,84 | - | 1,85 | | | 4,45 |
| 08.01.15 | 24,00 | - | 86,92 | 63,31 | 23,61 | 82,00 | 40,31 | 41,69 | 7,00 | 5,00 | 2,60 | 24,19 | - | - | 24,90 | - | - | - | 81,86 | - | 1,98 | | | 4,58 |
| 09.01.15 | 24,00 | - | 98,62 | 64,06 | 34,56 | 82,16 | 41,65 | 40,51 | 7,00 | 5,00 | 2,54 | 35,30 | - | - | 36,37 | - | - | - | 82,06 | - | 2,90 | | | 5,44 |
| 10.01.15 | 24,00 | - | 84,26 | 65,09 | 19,17 | 82,03 | 42,48 | 39,55 | 7,00 | 5,00 | 2,51 | 20,02 | - | - | 20,65 | - | - | - | 81,84 | - | 1,64 | | | 4,15 |
| 11.01.15 | 24,00 | - | 85,44 | 64,62 | 20,82 | 81,93 | 42,43 | 39,50 | 7,00 | 5,00 | 2,49 | 21,68 | - | - | 22,31 | - | - | - | 81,73 | - | 1,77 | | | 4,26 |
| 12.01.15 | 24,00 | - | 83,55 | 63,83 | 19,72 | 82,10 | 41,99 | 40,11 | 7,00 | 5,00 | 2,50 | 20,55 | - | - | 21,15 | - | - | - | 81,90 | - | 1,68 | | | 4,18 |
| 13.01.15 | 24,00 | - | 84,19 | 63,93 | 20,26 | 82,12 | 41,67 | 40,45 | 7,00 | 5,00 | 2,53 | 21,07 | - | - | 21,72 | - | - | - | 81,94 | - | 1,73 | | | 4,25 |
| 14.01.15 | 24,00 | - | 85,06 | 64,85 | 20,21 | 82,09 | 42,44 | 39,65 | 7,00 | 5,00 | 2,51 | 21,03 | - | - | 21,67 | - | - | - | 81,89 | - | 1,72 | | | 4,23 |
| 15.01.15 | 24,00 | - | 84,71 | 65,33 | 19,38 | 82,10 | 42,89 | 39,21 | 7,00 | 5,00 | 2,50 | 20,19 | - | - | 20,80 | - | - | - | 81,89 | - | 1,65 | | | 4,16 |
| 16.01.15 | 24,00 | - | 85,45 | 65,32 | 20,13 | 82,09 | 42,92 | 39,17 | 7,00 | 5,00 | 2,49 | 20,94 | - | - | 21,55 | - | - | - | 81,90 | - | 1,72 | | | 4,21 |
| 17.01.15 | 24,00 | - | 85,25 | 65,04 | 20,21 | 81,93 | 43,03 | 38,90 | 7,00 | 5,00 | 2,47 | 21,00 | - | - | 21,65 | - | - | - | 81,75 | - | 1,72 | | | 4,19 |
| 18.01.15 | 24,00 | - | 85,07 | 64,98 | 20,09 | 82,18 | 42,93 | 39,25 | 7,00 | 5,00 | 2,49 | 20,90 | - | - | 21,56 | - | - | - | 82,05 | - | 1,72 | | | 4,20 |
| 19.01.15 | 24,00 | - | 82,90 | 65,24 | 17,66 | 82,09 | 42,87 | 39,22 | 7,00 | 5,00 | 2,50 | 18,48 | - | - | 19,03 | - | - | - | 81,89 | - | 1,51 | | | 4,01 |
| 20.01.15 | 24,00 | - | 81,56 | 64,35 | 17,21 | 83,86 | 42,04 | 41,82 | 7,00 | 5,00 | 2,63 | 17,95 | - | - | 18,52 | - | - | - | 83,98 | - | 1,51 | | | 4,14 |
| 21.01.15 | 24,00 | - | 82,03 | 63,25 | 18,78 | 85,81 | 41,29 | 44,52 | 7,00 | 5,00 | 2,77 | 19,46 | - | - | 20,10 | - | - | - | 85,58 | - | 1,67 | | | 4,43 |
| 22.01.15 | 24,00 | - | 83,68 | 62,86 | 20,82 | 86,80 | 40,74 | 46,06 | 7,00 | 5,00 | 2,84 | 21,46 | - | - | 22,17 | - | - | - | 86,73 | - | 1,86 | | | 4,71 |
| 23.01.15 | 24,00 | - | 83,19 | 64,17 | 19,02 | 87,74 | 42,03 | 45,71 | 7,00 | 5,00 | 2,88 | 19,70 | - | - | 20,39 | - | - | - | 87,52 | - | 1,72 | | | 4,61 |
| Среднее | 24,00 | - | 85,91 | 64,15 | 21,76 | 81,12 | 41,30 | 39,83 | 7,00 | 5,00 | 2,50 | 22,45 | - | - | 23,11 | - | - | - | 80,98 | - | 1,82 | - | - | 4,32 |
| Итого | 744,00 | | 2663,31 | 1988,67 | 674,64 | | | | | | 77,61 | 695,85 | 0,00 | 0,00 | 716,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 56,31 | 0,00 | 0,00 | 133,92 |

0,07

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Qобщ.от+гвс (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 06.01.15 12:00 | 5681,39 | 4304,04 | 1438,80 | - | 1476,73 | - | 259,98 | - |
| | 24.01.15 11:00 | 7209,39 | 5458,92 | 1825,37 | - | 1875,24 | - | 338,45 | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,1 °С = -0,07 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **133,85** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **716,34** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Сбыт энергосбыта
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«29» 01 15 г.

56,24