

Адрес: ООО "ЖСК-2 Невского района"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 101-1 / СЛО-Н/ВС
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
 Источник: Общедомовый э.д.

Отчет о теплоснабжении по приборам УЭТЭ за январь 2015
 Договор: Строит. адрес: Бабушкина 101-1
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Децентрализованный

Телефон:
 Прибор: УЭТЭ поверен до
 Термометр: КИТТР-05
 Термометр: КИТТР-05
 Термометр: ТТТ-15-2
 Термометр:
 Термометр:
 Термометр:
 Узел учета: СЛО-Н/ВС
 Код УЭТЭ:
 Раскватривать совместно с УЭТЭ:
 Телефон: 150/70

Установленные приборы:
 Вычислитель: СГТ-943 № 14/799
 Подсчетчик (М1): расходомер: ПРМ-40
 Оборотный (М2): расходомер: ПРМ-1-4С
 Т-д. ПЭС (М3): расходомер: ПРМ-1-32
 Т-д. ПЭС (М4): расходомер:
 Т-д. ПЭС (М5): расходомер:
 Расчетный алгоритм: эма: Q=M*(T1-T2)*K*(T-T2)
 Дозирование нагрузки: Кал/час: Q=M*(T1-T2)*K*(T-T2)
 Дозирование нагрузки (гр.чел): Кал/час: Q=M*(T1-T2)*K*(T-T2)
 Дозирование нагрузки (град.ч): Кал/час: Q=M*(T1-T2)*K*(T-T2)

Параметры и условия: Режим (Смена): 0/7
 Qот=0,546 Qотгр=0,09
 Qотхл=145,38 Qотхлгр=0
 Qотхлст=0 Qотхлстгр=2,16

Дата	Тч	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Учет ВС (ТВ-2)								Контрольные данные			Общие теплотр.-е
			M1	M2	DN1	T1	T2	dt	P1	P2	Qотпл	M3	M4	DM	V3	V4	длвкв	Упопл	T3	T4	Qотс общ.	Qотс кал.	Qотс кал.			
24.12.14	24.00		163.96	135.82	28.15	75.40	41.21	34.19	5.00	4.00	4.64	28.30	0.00	29.03	0.00	29.03	0.00	29.03	75.18	0.00	2.13	6.77				
25.12.14	24.00		165.78	136.36	29.42	75.50	40.67	34.83	5.00	4.00	4.75	29.59	0.00	30.35	0.00	30.35	0.00	30.35	75.30	0.00	2.23	6.97				
26.12.14	24.00		167.59	139.34	28.25	76.22	40.95	35.27	5.00	4.00	4.97	28.46	0.00	29.21	0.00	29.21	0.00	29.21	76.08	0.00	2.17	7.07				
27.12.14	24.00		170.31	137.86	32.45	76.78	41.36	35.42	5.00	4.00	4.88	32.64	0.00	33.51	0.00	33.51	0.00	33.51	76.57	0.00	2.50	7.28				
28.12.14	24.00		169.11	136.63	32.48	76.56	41.10	35.46	5.00	4.00	4.84	32.69	0.00	33.56	0.00	33.56	0.00	33.56	76.45	0.00	2.50	7.34				
29.12.14	24.00		165.04	137.79	27.25	76.81	40.77	36.05	5.00	4.00	4.96	27.46	0.00	28.19	0.00	28.19	0.00	28.19	76.59	0.00	2.10	7.06				
30.12.14	24.00		165.66	135.22	30.44	77.65	40.01	37.64	5.00	4.00	5.08	30.60	0.00	31.44	0.00	31.44	0.00	31.44	77.67	0.00	2.38	7.46				
31.12.14	24.00		172.46	132.66	39.80	79.97	41.22	38.74	5.00	4.00	5.14	39.92	0.00	41.07	0.00	41.07	0.00	41.07	79.86	0.00	3.19	8.33				
01.01.15	24.00		164.89	140.49	24.41	79.80	43.54	35.47	5.00	4.00	5.09	24.57	0.00	25.27	0.00	25.27	0.00	25.27	79.56	0.00	1.95	7.05				
02.01.15	24.00		164.34	139.88	24.46	79.56	44.03	35.47	5.00	4.00	4.96	24.64	0.00	25.34	0.00	25.34	0.00	25.34	79.30	0.00	1.95	6.91				
03.01.15	24.00		164.91	139.74	25.67	79.41	44.03	35.38	5.00	4.00	4.93	25.85	0.00	26.58	0.00	26.58	0.00	26.58	79.12	0.00	2.05	6.97				
04.01.15	24.00		165.71	137.08	28.62	79.47	43.48	35.99	5.00	4.00	4.94	28.74	0.00	29.55	0.00	29.55	0.00	29.55	79.23	0.00	2.28	7.21				
05.01.15	24.00		164.37	136.65	27.72	79.93	42.69	37.24	5.00	4.00	5.10	27.65	0.00	28.45	0.00	28.45	0.00	28.45	79.91	0.00	2.21	7.31				
06.01.15	24.00		164.09	136.24	27.84	81.35	42.12	39.23	5.00	4.00	5.36	28.57	0.00	29.41	0.00	29.41	0.00	29.41	81.02	0.00	2.26	7.61				
07.01.15	24.00		164.98	136.42	28.56	81.42	41.82	39.60	5.00	4.00	5.42	27.88	0.00	28.70	0.00	28.70	0.00	28.70	81.05	0.00	2.32	7.73				
08.01.15	24.00		165.33	136.36	28.97	81.29	41.72	39.57	5.00	4.00	5.40	29.07	0.00	29.93	0.00	29.93	0.00	29.93	81.06	0.00	2.36	7.76				
09.01.15	24.00		165.41	137.83	27.58	81.44	43.15	38.30	5.00	4.00	5.28	27.67	0.00	28.49	0.00	28.49	0.00	28.49	81.17	0.00	2.25	7.53				
10.01.15	24.00		166.89	138.09	28.80	81.41	44.16	37.25	5.00	4.00	5.15	28.92	0.00	29.77	0.00	29.77	0.00	29.77	81.15	0.00	2.25	7.54				
11.01.15	24.00		167.15	136.62	30.53	81.44	44.20	37.24	5.00	4.00	5.07	30.43	0.00	31.32	0.00	31.32	0.00	31.32	81.04	0.00	2.35	7.49				
12.01.15	24.00		160.50	132.54	26.96	81.44	43.72	37.24	5.00	4.00	4.98	27.02	0.00	27.82	0.00	27.82	0.00	27.82	81.14	0.00	2.19	7.17				
13.01.15	24.00		163.71	136.19	27.52	81.44	43.72	37.24	5.00	4.00	4.98	27.02	0.00	27.82	0.00	27.82	0.00	27.82	81.15	0.00	2.19	7.17				
14.01.15	24.00		163.18	137.68	25.50	81.49	44.35	37.13	5.00	4.00	5.13	25.50	0.00	26.25	0.00	26.25	0.00	26.25	81.15	0.00	2.07	7.20				
15.01.15	24.00		163.43	138.56	24.87	81.49	44.98	36.51	5.00	4.00	5.07	24.93	0.00	25.67	0.00	25.67	0.00	25.67	81.15	0.00	2.02	7.09				
16.01.15	24.00		165.98	139.71	26.28	81.46	44.73	36.73	5.00	4.00	5.14	26.37	0.00	27.15	0.00	27.15	0.00	27.15	81.15	0.00	2.14	7.28				
17.01.15	24.00		166.64	139.25	27.39	81.29	44.78	36.51	5.00	4.00	5.09	27.33	0.00	28.34	0.00	28.34	0.00	28.34	80.98	0.00	2.23	7.32				
18.01.15	24.00		170.89	138.25	32.64	81.54	44.82	36.72	5.00	4.00	5.08	32.80	0.00	33.78	0.00	33.78	0.00	33.78	81.31	0.00	2.67	7.74				
19.01.15	24.00		164.71	139.08	25.63	81.46	44.96	36.51	5.00	4.00	5.08	25.78	0.00	26.55	0.00	26.55	0.00	26.55	81.17	0.00	2.09	7.17				
20.01.15	24.00		164.13	137.54	26.59	82.90	44.08	38.83	5.00	4.00	5.34	26.68	0.00	27.50	0.00	27.50	0.00	27.50	82.97	0.00	2.21	7.55				
21.01.15	24.00		163.37	136.36	27.01	85.00	43.49	41.51	5.00	4.00	5.67	27.08	0.00	27.95	0.00	27.95	0.00	27.95	84.62	0.00	2.29	7.96				
22.01.15	24.00		162.41	136.56	25.85	85.84	42.97	42.67	5.00	4.00	5.67	25.83	0.00	26.67	0.00	26.67	0.00	26.67	85.67	0.00	2.21	8.08				
23.01.15	24.00		163.89	137.42	26.46	87.01	44.34	42.67	5.00	4.00	5.89	26.27	0.00	27.20	0.00	27.20	0.00	27.20	86.62	0.00	2.28	8.17				
Среднее	24.00		165.51	137.21	28.20	80.44	43.03	37.41	5.00	4.00	5.14	28.27	0.00	29.09	0.00	29.09	0.00	29.09	80.21	0.00	2.27	7.41				
Итого	744.00		5130.83	4256.74	874.09						159.39	876.47	0.00	901.81	0.00	901.81	0.00	901.81	80.23	0.00	229.63	229.63				

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(T)	M2(T)	M3(T)	M4(T)	V3(M3)	V4(M3)	Qотпл-гр.ч(кал)	Травл. ч
24.12.14 10:00	71084.26	38312.67	16128.59	0.00	16804.48	0.00	2726.07	
24.01.15 11:00	76591.60	62861.38	17015.74	0.00	17865.08	0.00	3206.58	

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по дозовому:
 Период превышения Z:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого по приборам учета:
 Итого по приборам учета:

0,1 °C = -0,09 град;
 229,54 град;
 901,81 куб.м.

ЗАО "ДомТелеком"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ЭК СПб"
 Фидия "Энергобыт"
 Управление приборного учета
 Отдел учета/эксплуатации КУУТЭ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ

2014

2015