Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 103 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8820.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 103
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: BKT7-206091-ч(с)-0115.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206091 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,1

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1188
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,054
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=21,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2014 по 23.01.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.14	24,00	-	88,76	72,16	16,60	76,00	40,96	35,04	7,00	5,00	2,56	16,27	-	-	16,70	-	-	-	75,73	-	1,24			3,79
25.12.14	24,00	-	86,79	72,56	14,23	76,08	40,54	35,54	7,00	5,00	2,61	13,89	-	-	14,26	-	-	-	75,74	-	1,05			3,66
26.12.14	24,00	-	90,36	73,95	16,41	76,80	40,86	35,94	7,00	5,00	2,70	16,00	-	-	16,42	-	-	-	76,51	-	1,22			3,92
27.12.14	24,00	-	87,38	73,40	13,98	77,37	41,18	36,19	7,00	5,00	2,69	13,62	-	-	13,96	-	-	-	77,03	-	1,05			3,74
28.12.14	24,00	-	90,70	72,74	17,96	77,15	40,86	36,29	7,00	5,00	2,68	17,53	-	-	18,00	-	-	-	77,00	-	1,35			4,03
29.12.14	24,00	-	89,27	73,17	16,10	77,42	40,61	36,81	7,00	5,00	2,72	15,80	-	-	16,23	-	-	-	77,06	-	1,22			3,94
30.12.14	24,00	-	89,87	71,88	17,99	78,25	40,08	38,17	7,00	5,00	2,77	17,65	-	-	18,14	-	-	-	78,07	-	1,38			4,15
31.12.14	24,00	-	93,36	70,79	22,57	80,59	41,15	39,44	7,00	5,00	2,82	22,22	-	-	22,85	-	-	-	80,46	-	1,79			4,61
01.01.15	24,00	-	86,27	74,26	12,01	80,44	42,81	37,63	7,00	5,00	2,83	11,64	-	-	11,97	-	-	-	80,12	-	0,93			3,76
02.01.15	24,00	-	89,12	73,90	15,22	80,21	43,36	36,85	7,00	5,00	2,76	14,84	-	-	15,26	-	-	-	79,98	-	1,19			3,95
03.01.15	24,00	-	86,96	73,67	13,29	80,05	43,56	36,49	7,00	5,00	2,72	13,00	-	-	13,36	-	-	-	79,66	-	1,03			3,75
04.01.15	24,00	-	89,62	72,70	16,92	80,09	43,00	37,09	7,00	5,00	2,73	16,58	-	-	17,03	-	-	-	79,77	-	1,32			4,05
05.01.15	24,00	-	87,73	72,69	15,04	80,52	42,20	38,32	7,00	5,00	2,81	14,77	-	-	15,20	-	-	-	80,18	-	1,19			4,00
06.01.15	24,00	-	91,26	72,38	18,88	82,01	42,07	39,94	7,00	5,00	2,92	18,58	-	-	19,12	-	-	-	81,68	-	1,52			4,44
07.01.15	24,00	-	87,40	72,49	14,91	82,09	41,92	40,17	7,00	5,00	2,95	14,56	-	-	14,98	-	-	-	81,65	-	1,19			4,14
08.01.15	24,00	-	87,41	72,39	15,02	81,95	41,82	40,13	7,00	5,00	2,95	14,61	-	-	15,04	-	-	-	81,67	-	1,20			4,14
09.01.15	24,00	-	88,84	72,99	15,85	82,10	42,72	39,38	7,00	5,00	2,92	15,41	-	-	15,86	-	-	-	81,83	-	1,26			4,18
10.01.15	24,00	-	86,57	73,26	13,31	82,06	43,38	38,68	7,00	5,00	2,87	12,92	-	-	13,30	-	-	-	81,65	-	1,06			3,93
11.01.15	24,00	-	89,97	72,63	17,34	81,95	43,37	38,58	7,00	5,00	2,84	16,91	-	-	17,43	-	-	-	81,65	-	1,38			4,22
12.01.15	24,00	-	88,01	72,46	15,55	82,08	43,15	38,93	7,00	5,00	2,86	15,15	-	-	15,58	-	-	-	81,65	-	1,24			4,10
13.01.15	24,00	-	86,08	72,48	13,60	82,10	42,92	39,18	7,00	5,00	2,88	13,23	-	-	13,61	-	-	-	81,72	-	1,08			3,96
14.01.15	24,00	-	88,63	73,11	15,52	82,14	43,53	38,61	7,00	5,00	2,87	15,07	-	-	15,53	-	-	-	81,79	-	1,24			4,10
15.01.15	24,00	-	87,51	73,80	13,71	82,15	44,11	38,04	7,00	5,00	2,84	13,34	-	-	13,73	-	-	-	81,79	-	1,09			3,94
16.01.15	24,00	-	84,16	74,05	10,11	82,12	44,16	37,96	7,00	5,00	2,85	9,76	-	-	10,06	-	-	-	81,64	-	0,80			3,64
17.01.15	24,00	-	76,16	73,89	2,27	81,93	44,18	37,75	7,00	5,00	2,83	1,84	-	-	1,89	-	-	-	81,61	-	0,15			2,98
18.01.15	24,00	-	74,31	73,62	0,69	82,14	44,29	37,85	7,00	5,00	2,84	0,00	-	-	0,00	-	-	-	29,92	-	0,00			2,84
19.01.15	24,00	-	84,22	73,69	10,53	82,10	44,04	38,06	7,00	5,00	2,88	9,73	-	-	10,01	-	-	-	81,86	-	0,80			3,67
20.01.15	24,00	-	88,00	72,94	15,06	83,55	43,75	39,80	7,00	5,00	2,97	14,25	-	-	14,70	-	-	-	83,37	-	1,19			4,16
21.01.15	24,00	-	87,00	72,40	14,60	85,73	43,61	42,12	7,00	5,00	3,13	13,84	-	-	14,29	-	-	-	85,30	-	1,18			4,31
22.01.15	24,00	-	87,08	72,48	14,60	86,56	43,30	43,26	7,00	5,00	3,21	13,79	-	-	14,23	-	-	-	86,21	-	1,19			4,40
23.01.15	24,00	-	87,49	72,93	14,56	87,76	44,09	43,67	7,00	5,00	3,27	13,71	-	-	14,18	-	-	-	87,35	-	1,20			4,47
Среднее	24,00	-	87,30	72,96	14,34	81,08	42,63	38,45	7,00	5,00	2,85	13,89	-	-	14,29	-	-	-	79,09	-	1,12	-	-	3,97
Итого	744,00		2706,29	2261,86	444,43						88,27	430,51	0,00	0,00	442,92	0,00	0,00	0,00			34,70	0,00	0,00	122,97

0,04

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	06.01.15 13:00	34753,06	27359,45	7062,20	-	7221,24	-	1249,33	-
	24.01.15 12:00	36299,72	28700,68	7287,94	-	7453,84	-	1320,94	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,1 °С = -0,04 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **122,93** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **442,92** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/
печать энергосбыта

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «28» 01 15 г.

34,66