Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 11 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник

Договор: 8794.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 11
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207218
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207218-ч(с)-0115.txt
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____

Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Txв, гр.С= 2,28

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2014 по 23.01.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.12.14	24,00	-	92,47	79,14	13,33	72,82	45,72	27,10	7,00	5,00	2,09	14,12	-	-	14,47	-	-	-	72,75	-	1,03			3,12
25.12.14	24,00	-	91,46	79,27	12,19	73,28	45,56	27,72	7,00	5,00	2,15	12,95	-	-	13,23	-	-	-	73,08	-	0,95			3,09
26.12.14	14,00	-	51,98	45,08	6,90	74,61	46,15	28,46	7,00	5,00	1,26	7,33	-	-	7,51	-	-	-	73,94	-	0,54			1,80
27.12.14	24,00	-	91,18	79,44	11,74	74,44	46,36	28,08	7,00	5,00	2,19	12,38	-	-	12,70	-	-	-	74,03	-	0,92			3,11
28.12.14	24,00	-	91,98	79,06	12,92	74,70	46,32	28,38	7,00	5,00	2,20	13,71	-	-	14,02	-	-	-	73,99	-	1,01			3,21
29.12.14	24,00	-	90,53	78,77	11,76	74,71	45,79	28,92	7,00	5,00	2,24	12,45	-	-	12,76	-	-	-	74,07	-	0,92			3,16
30.12.14	24,00	-	91,51	77,95	13,56	76,03	45,91	30,12	7,00	5,00	2,31	14,30	-	-	14,68	-	-	-	74,76	-	1,07			3,38
31.12.14	24,00	-	93,57	78,19	15,38	77,29	47,35	29,94	7,00	5,00	2,31	16,26	-	-	16,70	-	-	-	75,23	-	1,22			3,53
01.01.15	24,00	-	89,39	79,19	10,20	77,68	48,45	29,23	7,00	5,00	2,30	10,74	-	-	11,02	-	-	-	75,39	-	0,81			3,11
02.01.15	24,00	-	89,14	79,06	10,08	77,58	48,87	28,71	7,00	5,00	2,25	10,62	-	-	10,86	-	-	-	75,69	-	0,80			3,06
03.01.15	24,00	-	89,28	79,22	10,06	77,74	49,14	28,60	7,00	5,00	2,25	10,59	-	-	10,87	-	-	-	75,57	-	0,80			3,05
04.01.15	24,00	-	88,87	78,96	9,91	77,36	48,63	28,73	7,00	5,00	2,26	10,40	-	-	10,68	-	-	-	75,16	-	0,78			3,04
05.01.15	24,00	-	89,45	78,29	11,16	78,37	48,18	30,19	7,00	5,00	2,35	11,76	-	-	12,06	-	-	-	75,77	-	0,89			3,24
06.01.15	24,00	-	88,81	77,87	10,94	79,41	48,11	31,30	7,00	5,00	2,45	11,43	-	-	11,74	-	-	-	75,74	-	0,87			3,31
07.01.15	24,00	-	88,64	77,94	10,70	79,14	47,84	31,30	7,00	5,00	2,43	11,27	-	-	11,55	-	-	-	75,62	-	0,85			3,29
08.01.15	24,00	-	88,41	78,06	10,35	79,29	47,90	31,39	7,00	5,00	2,45	10,83	-	-	11,10	-	-	-	75,85	-	0,82			3,27
09.01.15	24,00	-	88,82	78,21	10,61	80,48	49,30	31,18	7,00	5,00	2,45	11,08	-	-	11,38	-	-	-	76,27	-	0,85			3,29
10.01.15	24,00	-	88,94	78,23	10,71	79,74	49,57	30,17	7,00	5,00	2,36	11,24	-	-	11,52	-	-	-	76,10	-	0,85			3,22
11.01.15	24,00	-	90,79	77,44	13,35	79,74	49,63	30,11	7,00	5,00	2,33	14,07	-	-	14,43	-	-	-	76,30	-	1,07			3,40
12.01.15	24,00	-	88,22	78,09	10,13	79,13	49,01	30,12	7,00	5,00	2,35	10,60	-	-	10,86	-	-	-	75,67	-	0,80			3,16
13.01.15	24,00	-	88,70	78,34	10,36	79,80	49,04	30,76	7,00	5,00	2,41	10,86	-	-	11,16	-	-	-	76,20	-	0,83			3,24
14.01.15	24,00	-	89,57	78,51	11,06	79,65	49,52	30,13	7,00	5,00	2,37	11,56	-	-	11,86	-	-	-	76,14	-	0,88			3,25
15.01.15	24,00	-	88,92	78,54	10,38	79,73	49,95	29,78	7,00	5,00	2,34	10,97	-	-	11,22	-	-	-	75,97	-	0,83			3,17
16.01.15	24,00	-	90,04	78,56	11,48	79,07	49,68	29,39	7,00	5,00	2,30	12,07	-	-	12,37	-	-	-	75,86	-	0,92			3,22
17.01.15	24,00	-	88,22	78,74	9,48	79,66	50,16	29,50	7,00	5,00	2,32	9,96	-	-	10,23	-	-	-	76,15	-	0,76			3,08
18.01.15	24,00	-	88,95	78,65	10,30	79,76	50,26	29,50	7,00	5,00	2,32	10,83	-	-	11,11	-	-	-	76,03	-	0,82			3,14
19.01.15	24,00	-	88,58	78,92	9,66	79,75	50,13	29,62	7,00	5,00	2,34	10,18	-	-	10,45	-	-	-	76,16	-	0,78			3,11
20.01.15	24,00	-	88,22	77,47	10,75	81,00	49,48	31,52	7,00	5,00	2,45	11,27	-	-	11,56	-	-	-	76,59	-	0,87			3,31
21.01.15	24,00	-	87,23	77,25	9,98	84,32	50,35	33,97	7,00	5,00	2,66	10,52	-	-	10,79	-	-	-	77,10	-	0,81			3,47
22.01.15	24,00	-	88,09	76,93	11,16	85,49	50,20	35,29	7,00	5,00	2,74	12,10	-	-	12,39	-	-	-	77,11	-	0,93			3,67
23.01.15	24,00	-	84,50	75,42	9,08	86,85	50,83	36,02	7,00	5,00	2,68	10,75	-	-	11,00	-	-	-	76,92	-	0,83			3,51
Среднее	23,68	-	88,21	77,25	10,96	78,67	48,50	30,17	7,00	5,00	2,32	11,59	-	-	11,88	-	-	-	75,52	-	0,87	-	-	3,19
Итого	734,00		2734,46	2394,79	339,67						71,89	359,20	0,00	0,00	368,28	0,00	0,00	0,00			27,12	0,00	0,00	99,02

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	

Период расчета по среднему: суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,28 °С = -0,82 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **98,20** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **368,28** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«29»01 15 г.

26,3 отп