Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" | Договор: 9058.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 110 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 110 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208262-ч(с)-0115.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208262 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,1

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,318 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,132

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,06

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.01.2015 по 23.01.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	кг/см2	кг/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.01.15	24,00	-	134,80	119,99	14,81	81,45	48,09	33,36	7,00	5,00	4,02	14,67	-	-	15,13	-	-	-	81,57	-	1,20			5,21
02.01.15	24,00	-	136,39	119,79	16,60	81,24	48,60	32,64	7,00	5,00	3,93	16,44	-	-	16,92	-	-	-	81,30	-	1,34			5,26
03.01.15	24,00	-	135,48	119,48	16,00	81,06	48,54	32,52	7,00	5,00	3,90	15,85	-	-	16,33	-	-	-	81,09	-	1,29			5,19
04.01.15	24,00	-	135,63	118,37	17,26	81,16	48,11	33,05	7,00	5,00	3,92	17,21	-	-	17,71	-	-	-	81,21	-	1,40			5,32
05.01.15	24,00	-	136,58	117,85	18,73	81,83	47,29	34,54	7,00	5,00	4,08	18,63	-	-	19,19	-	-	-	82,14	-	1,53			5,61
06.01.15	24,00	-	135,16	118,00	17,16	83,14	47,20	35,94	7,00	5,00	4,26	17,00	-	-	17,54	-	-	-	83,14	-	1,42			5,67
07.01.15	24,00	-	133,48	118,15	15,33	83,18	47,01	36,17	7,00	5,00	4,29	15,19	-	-	15,68	-	-	-	83,11	-	1,26			5,55
08.01.15	24,00	-	135,02	117,95	17,07	83,08	46,89	36,19	7,00	5,00	4,28	16,92	-	-	17,43	-	-	-	83,19	-	1,41			5,69
09.01.15	24,00	-	135,97	118,82	17,15	83,20	48,01	35,19	7,00	5,00	4,20	16,93	-	-	17,45	-	-	-	83,25	-	1,41			5,61
10.01.15	24,00	-	137,40	118,76	18,64	83,15	48,78	34,37	7,00	5,00	4,11	18,37	-	-	18,92	-	-	-	83,20	-	1,53			5,64
11.01.15	24,00	-	138,83	118,33	20,50	83,02	48,74	34,28	7,00	5,00	4,09	20,20	-	-	20,82	-	-	-	83,04	-	1,68			5,76
12.01.15	24,00	-	135,14	117,55	17,59	83,20	48,37	34,83	7,00	5,00	4,12	17,32	-	-	17,84	-	-	-	83,24	-	1,44			5,56
13.01.15	24,00	-	134,13	117,61	16,52	83,21	48,03	35,18	7,00	5,00	4,17	16,16	-	-	16,66	-	-	-	83,24	-	1,35			5,52
14.01.15	24,00	-	135,79	119,24	16,55	83,22	48,88	34,34	7,00	5,00	4,14	16,12	-	-	16,61	-	-	-	83,24	-	1,34			5,48
15.01.15	24,00	-	137,46	120,68	16,78	83,21	49,48	33,73	7,00	5,00	4,12	16,32	-	-	16,81	-	-	-	83,21	-	1,36			5,47
16.01.15	24,00	-	135,70	120,76	14,94	83,18	49,57	33,61	7,00	5,00	4,11	14,36	-	-	14,80	-	-	-	83,15	-	1,20			5,31
17.01.15	24,00	-	137,55	120,02	17,53	83,03	49,61	33,42	7,00	5,00	4,07	16,86	-	-	17,39	-	-	-	83,03	-	1,40			5,47
18.01.15	24,00	-	139,51	119,74	19,77	83,28	49,66	33,62	7,00	5,00	4,09	19,08	-	-	19,69	-	-	-	83,37	-	1,59			5,68
19.01.15	24,00	-	136,46	119,30	17,16	83,23	49,46	33,77	7,00	5,00	4,08	16,64	-	-	17,17	-	-	-	83,27	-	1,39			5,46
20.01.15	24,00	-	134,10	118,24	15,86	84,91	48,93	35,98	7,00	5,00	4,29	15,51	-	-	16,01	-	-	-	85,27	-	1,32			5,61
21.01.15	24,00	-	133,29	117,35	15,94	87,00	48,56	38,44	7,00	5,00	4,53	15,76	-	-	16,30	-	-	-	86,96	-	1,37			5,90
22.01.15	24,00	-	134,96	117,32	17,64	87,94	48,23	39,71	7,00	5,00	4,68	17,46	-	-	18,02	-	-	-	88,12	-	1,54			6,22
23.01.15	24,00	-	135,39	118,10	17,29	88,99	49,45	39,54	7,00	5,00	4,71	16,94	-	-	17,56	-	-	-	88,95	-	1,51			6,22
Среднее	24,00	-	135,84	118,76	17,08	83,47	48,50	34,97	7,00	5,00	4,18	16,78	-	-	17,30	-	-	-	83,53	-	1,40	-	-	5,58
Итого	552,00		3124,22	2731,40	392,82						96,17	385,94	0,00	0,00	397,98	0,00	0,00	0,00			32,25	0,00	0,00	128,42

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	21.01.15 19:00	7575,56	6583,41	989,97	-	1018,81	-	296,38	-
	23.01.15 18:00	7840,55	6813,33	1024,55	-	1054,58	-	308,60	-

Период расчета по среднему: суток.

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,1 °С = -0,04 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **128,38** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **397,98** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ЖКС-2" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «28» 01 15

32,21 изл