Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон:

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 111 / ТЦ-1 СЦО+ГВС Строит.Адрес: Бабушкина 111 Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Код УУТЭ:

Источник Обуховский з-д Схема подключения: Двухтрубная Рассматривать совместно с УУТЭ:

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: график: 150/70

Вычислитель: СПТ-943 № 15831 СПТ943-15831-ч(с)-0115.txt

Подающ.тр.(М1): Режим (схема): 2;7

Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 50 Gmin= Gmax= Приборы УУТЭ поверены до _____ Txв, гр.С= 0,1

тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 50 Gmin= Gmax= Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления:

тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax= Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления:

тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: ТПТ-15-2 Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) Термопреобр.: Преобр.давления:

Термопреобр.: Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2014 по 23.01.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.12.14	24,00		184,49	160,83	23,66	77,36	45,99	31,37	7,20	3,90	5,43	18,87	0,00	0,00	19,38	0,00	19,38	-	77,12	0,00	1,46			6,89
25.12.14	24,00	*	163,05	143,18	19,87	77,50	45,72	31,78	7,20	3,90	4,91	15,46	0,00	0,00	15,88	0,00	15,88	-	77,26	0,00	1,20			6,10
26.12.14	24,00		188,80	164,87	23,94	78,30	46,11	32,19	7,20	3,90	5,72	18,85	0,00	0,00	19,36	0,00	19,36	-	78,09	0,00	1,47			7,20
27.12.14	24,00		188,68	164,10	24,58	78,74	46,31	32,43	7,20	3,90	5,75	19,36	0,00	0,00	19,89	0,00	19,89	-	78,47	0,00	1,52			7,27
28.12.14	24,00		189,66	161,16	28,50	78,52	46,07	32,45	7,20	3,90	5,83	21,05	0,00	0,00	21,63	0,00	21,63	-	78,39	0,00	1,65			7,48
29.12.14	24,00		189,33	162,97	26,37	78,90	45,57	33,33	7,20	3,90	5,86	21,12	0,00	0,00	21,71	0,00	21,71	-	78,65	0,00	1,66			7,53
30.12.14	24,00		190,04	161,78	28,26	79,91	45,20	34,71	7,20	3,90	6,05	23,05	0,00	0,00	23,71	0,00	23,71	-	79,86	0,00	1,84			7,89
31.12.14	24,00		196,78	163,02	33,76	82,02	46,60	35,42	7,20	3,90	6,24	28,28	0,00	0,00	29,13	0,00	29,13	-	81,86	0,00	2,32			8,56
01.01.15	24,00		187,30	165,11	22,19	81,81	47,35	34,46	7,20	3,90	6,13	16,99	0,00	0,00	17,50	0,00	17,50	-	81,58	0,00	1,39			7,52
02.01.15	24,00		188,94	165,18	23,76	81,56	47,74	33,82	7,20	3,90	6,03	18,53	0,00	0,00	19,08	0,00	19,08	-	81,30	0,00	1,51			7,54
03.01.15	24,00		189,52	164,45	25,07	81,36	47,59	33,77	7,20	3,90	6,00	19,80	0,00	0,00	20,38	0,00	20,38	-	81,04	0,00	1,61			7,61
04.01.15	24,00		188,56	162,82	25,74	81,57	47,51	34,06	7,20	3,90	6,00	20,46	0,00	0,00	21,07	0,00	21,07	-	81,29	0,00	1,66			7,66
05.01.15	24,00	*	187,21	161,91	25,30	82,32	47,02	35,29	7,20	3,90	6,17	20,03	0,00	0,00	20,63	0,00	20,63	-	82,18	0,00	1,65			7,81
06.01.15	24,00		186,86	162,05	24,81	83,64	47,14	36,50	7,20	3,90	6,38	19,50	0,00	0,00	20,11	0,00	20,11	-	83,30	0,00	1,63			8,01
07.01.15	24,00		186,50	162,04	24,45	83,66	46,92	36,74	7,20	3,90	6,41	19,21	0,00	0,00	19,81	0,00	19,81	-	83,25	0,00	1,60			8,02
08.01.15	24,00		186,69	161,98	24,71	83,57	46,76	36,80	7,20	3,90	6,43	19,38	0,00	0,00	19,98	0,00	19,98	-	83,31	0,00	1,62			8,04
09.01.15	24,00		189,01	163,42	25,59	83,64	47,68	35,96	7,20	3,90	6,35	20,13	0,00	0,00	20,76	0,00	20,76	-	83,36	0,00	1,68			8,03
10.01.15	24,00		188,87	163,82	25,06	83,59	48,22	35,36	7,20	3,90	6,28	19,53	0,00	0,00	20,14	0,00	20,14	-	83,24	0,00	1,63			7,90
11.01.15	24,00		189,71	163,58	26,13	83,42	48,33	35,09	7,20	3,90	6,22	20,64	0,00	0,00	21,28	0,00	21,28	-	83,13	0,00	1,72			7,94
12.01.15	24,00		187,01	161,76	25,25	83,65	48,01	35,64	7,20	3,90	6,24	19,77	0,00	0,00	20,39	0,00	20,39	-	83,37	0,00	1,65			7,89
13.01.15	24,00		185,22	161,77	23,45	83,64	47,80	35,84	7,20	3,90	6,27	18,01	0,00	0,00	18,57	0,00	18,57	-	83,31	0,00	1,50			7,78
14.01.15	24,00		187,94	163,13	24,82	83,60	48,22	35,37	7,20	3,90	6,25	19,35	0,00	0,00	19,95	0,00	19,95	-	83,28	0,00	1,61			7,86
15.01.15	24,00		188,11	164,32	23,79	83,57	48,56	35,01	7,20	3,90	6,23	18,30	0,00	0,00	18,87	0,00	18,87	-	83,23	0,00	1,52			7,76
16.01.15	24,00		190,97	164,41	26,56	83,56	48,64	34,92	7,20	3,90	6,22	21,09	0,00	0,00	21,74	0,00	21,74	-	83,28	0,00	1,76			7,98
17.01.15	24,00		189,52	163,99	25,52	83,37	48,79	34,58	7,20	3,90	6,14	20,14	0,00	0,00	20,76	0,00	20,76	-	83,09	0,00	1,67			7,82
18.01.15	24,00		191,12	163,91	27,22	83,63	48,85	34,78	7,20	3,90	6,17	21,84	0,00	0,00	22,52	0,00	22,52	-	83,41	0,00	1,82			7,99
19.01.15	24,00		188,09	163,96	24,13	83,60	48,81	34,79	7,20	3,90	6,18	18,75	0,00	0,00	19,33	0,00	19,33	-	83,27	0,00	1,56			7,74
20.01.15	24,00		186,54	162,48	24,06	85,42	48,64	36,79	7,20	3,90	6,45	18,73	0,00	0,00	19,34	0,00	19,34	-	85,37	0,00	1,60			8,05
21.01.15	24,00		184,90	160,87	24,02	87,59	48,60	38,99	7,20	3,90	6,75	18,82	0,00	0,00	19,46	0,00	19,46	-	87,18	0,00	1,64			8,39
22.01.15	24,00		184,37	161,02	23,35	88,54	48,46	40,08	7,20	3,90	6,92	18,33	0,00	0,00	18,96	0,00	18,96	-	88,20	0,00	1,62			8,54
23.01.15	24,00		187,44	162,81	24,63	89,50	49,47	40,04	7,20	3,90	7,00	19,54	0,00	0,00	20,22	0,00	20,22	-	89,05	0,00	1,74			8,74
Среднее	24,00	-	187,46	162,35	25,11	82,61	47,51	35,11	7,20	3,90	6,16	19,77	-	-	20,37	-	20,37	-	82,35	-	1,63	-	-	7,79
Итого	744,00		5811,25	5032,70	778,55						191,05	612,93	0,00	0,00	631,55	0,00	631,55	0,00			50,51	0,00	0,00	241,56

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	24.12.14 10:00	117937,95	99624,11	11725,80	0,00	11991,76	0,00	4201,18	-
	24.01.15 11:00	123758,66	104565,00	12339,70	0,00	12624,37	0,00	4443,90	-

Период расчета по среднему: суток.

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,1 °С = -0,06 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **241,50** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **631,55** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать потребителя

-0,06

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» 01 15 г.

50,45