Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 111 / ТЦ-2 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 111
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 10250
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-10250-ч(с)-0115.txt
Режим (схема): 2;7

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.:	КТПТР-05
Термопреобр.:	КТПТР-05
Термопреобр.:	ТПТ-15-2
Термопреобр.:	
Термопреобр.:	

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,1

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2014 по 23.01.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.12.14	24,00	*	110,16	97,87	12,29	76,12	44,20	31,91	7,20	3,90	3,11	12,62	0,00	0,00	12,94	0,00	12,94	-	75,52	0,00	0,95			4,07
25.12.14	24,00	*	109,66	98,33	11,33	76,24	43,90	32,33	7,20	3,90	3,17	11,69	0,00	0,00	11,99	0,00	11,99	-	75,63	0,00	0,88			4,05
26.12.14	24,00	*	112,07	100,35	11,71	76,99	44,03	32,96	7,20	3,90	3,27	12,38	0,00	0,00	12,71	0,00	12,71	-	76,34	0,00	0,95			4,22
27.12.14	24,00	*	113,10	99,91	13,19	77,50	44,25	33,25	7,20	3,90	3,30	13,70	0,00	0,00	14,07	0,00	14,07	-	76,90	0,00	1,05			4,35
28.12.14	24,00	*	115,76	99,20	16,56	77,32	44,05	33,27	7,20	3,90	3,29	16,94	0,00	0,00	17,40	0,00	17,40	-	76,92	0,00	1,30			4,59
29.12.14	24,00	*	112,40	98,99	13,41	77,61	44,05	33,56	7,20	3,90	3,31	13,83	0,00	0,00	14,20	0,00	14,20	-	77,03	0,00	1,07			4,37
30.12.14	24,00	*	111,48	97,98	13,51	78,55	43,78	34,76	7,20	3,90	3,40	13,72	0,00	0,00	14,09	0,00	14,09	-	78,28	0,00	1,07			4,48
31.12.14	24,00	*	116,20	98,69	17,51	80,72	45,03	35,69	7,20	3,90	3,52	17,70	0,00	0,00	18,21	0,00	18,21	-	80,29	0,00	1,42			4,94
01.01.15	24,00	*	110,31	100,35	9,96	80,45	45,71	34,74	7,20	3,90	3,46	10,48	0,00	0,00	10,78	0,00	10,78	-	79,88	0,00	0,84			4,30
02.01.15	24,00	*	110,65	100,53	10,12	80,23	46,05	34,18	7,20	3,90	3,40	10,71	0,00	0,00	11,02	0,00	11,02	-	79,60	0,00	0,85			4,26
03.01.15	24,00	*	110,42	100,19	10,23	80,11	46,00	34,11	7,20	3,90	3,38	10,91	0,00	0,00	11,22	0,00	11,22	-	79,41	0,00	0,87			4,25
04.01.15	24,00	*	110,04	99,07	10,98	80,26	45,82	34,44	7,20	3,90	3,38	11,56	0,00	0,00	11,89	0,00	11,89	-	79,62	0,00	0,92			4,30
05.01.15	24,00	*	109,05	98,41	10,63	80,87	45,08	35,79	7,20	3,90	3,50	11,15	0,00	0,00	11,47	0,00	11,47	-	80,29	0,00	0,90			4,39
06.01.15	24,00	*	110,96	98,42	12,54	82,24	44,87	37,37	7,20	3,90	3,67	12,90	0,00	0,00	13,29	0,00	13,29	-	81,55	0,00	1,05			4,72
07.01.15	24,00	*	108,63	98,51	10,13	82,25	44,69	37,56	7,20	3,90	3,68	10,56	0,00	0,00	10,87	0,00	10,87	-	81,42	0,00	0,86			4,54
08.01.15	24,00	*	111,02	98,36	12,66	82,19	44,55	37,64	7,20	3,90	3,69	13,07	0,00	0,00	13,46	0,00	13,46	-	81,53	0,00	1,07			4,75
09.01.15	24,00	*	110,20	99,36	10,83	82,25	45,67	36,58	7,20	3,90	3,61	11,35	0,00	0,00	11,69	0,00	11,69	-	81,52	0,00	0,93			4,53
10.01.15	24,00	*	112,44	99,57	12,87	82,22	46,58	35,64	7,20	3,90	3,54	13,24	0,00	0,00	13,63	0,00	13,63	-	81,63	0,00	1,08			4,62
11.01.15	24,00	*	113,33	99,38	13,94	82,11	46,71	35,40	7,20	3,90	3,51	14,30	0,00	0,00	14,73	0,00	14,73	-	81,51	0,00	1,17			4,67
12.01.15	24,00	*	110,00	98,36	11,64	82,28	46,49	35,79	7,20	3,90	3,51	11,97	0,00	0,00	12,33	0,00	12,33	-	81,57	0,00	0,98			4,49
13.01.15	24,00	*	109,97	98,24	11,73	82,25	46,22	36,03	7,20	3,90	3,53	12,04	0,00	0,00	12,40	0,00	12,40	-	81,56	0,00	0,98			4,51
14.01.15	24,00	*	111,18	99,12	12,06	82,25	46,71	35,54	7,20	3,90	3,52	12,30	0,00	0,00	12,67	0,00	12,67	-	81,57	0,00	1,00			4,52
15.01.15	24,00	*	111,05	99,91	11,14	82,24	47,09	35,15	7,20	3,90	3,50	11,47	0,00	0,00	11,81	0,00	11,81	-	81,56	0,00	0,94			4,44
16.01.15	24,00	*	110,17	100,13	10,04	82,21	47,13	35,09	7,20	3,90	3,50	10,46	0,00	0,00	10,77	0,00	10,77	-	81,42	0,00	0,85			4,35
17.01.15	24,00	*	112,54	99,73	12,81	82,08	47,11	34,98	7,20	3,90	3,47	13,20	0,00	0,00	13,59	0,00	13,59	-	81,44	0,00	1,08			4,55
18.01.15	24,00	*	114,22	99,57	14,64	82,34	47,27	35,07	7,20	3,90	3,48	14,97	0,00	0,00	15,42	0,00	15,42	-	81,88	0,00	1,23			4,71
19.01.15	24,00	*	111,32	99,76	11,56	82,27	47,37	34,90	7,20	3,90	3,46	12,07	0,00	0,00	12,43	0,00	12,43	-	81,61	0,00	0,99			4,44
20.01.15	24,00	*	109,70	98,91	10,79	83,92	47,21	36,71	7,20	3,90	3,61	11,22	0,00	0,00	11,57	0,00	11,57	-	83,36	0,00	0,94			4,55
21.01.15	24,00	*	108,81	97,86	10,95	86,04	47,16	38,88	7,20	3,90	3,79	11,32	0,00	0,00	11,69	0,00	11,69	-	85,18	0,00	0,97			4,76
22.01.15	24,00	*	108,83	97,92	10,91	86,94	47,04	39,90	7,20	3,90	3,89	11,34	0,00	0,00	11,71	0,00	11,71	-	86,16	0,00	0,98			4,87
23.01.15	24,00	*	109,14	99,03	10,10	87,94	47,87	40,07	7,20	3,90	3,95	10,50	0,00	0,00	10,85	0,00	10,85	-	87,04	0,00	0,91			4,87
Среднее	24,00	-	111,12	99,10	12,03	81,26	45,80	35,46	7,20	3,90	3,50	12,44	-	-	12,80	-	12,80	-	80,62	-	1,00	-	-	4,50
Итого	744,00		3444,80	3072,02	372,78						108,38	385,66	0,00	0,00	396,90	0,00	396,90	0,00			31,07	0,00	0,00	139,45

0,04

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.12.14 10:00	81108,02	31866,95	18185,15	0,00	18650,22	0,00	5301,98	-
	24.01.15 11:00	84562,72	34948,03	18571,67	0,00	19048,04	0,00	5442,26	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,1 °С = -0,04 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **139,41** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **396,90** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
(печать энергосбыта)
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» 01 15 г.

31,03