Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 42-1 / ТЦ-2 СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник

Договор: 9071.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 42-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 219181
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219181-ч(с)-0115.txt
Режим (схема):

	расходомер:	Gmin=	Gmax=
Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,1

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2014 по 23.01.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.14	24,00	-	114,14	114,14	0,00	74,48	46,61	27,87	7,00	5,00	3,18	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,18
25.12.14	24,00	-	114,70	114,70	0,00	74,55	46,07	28,48	7,00	5,00	3,27	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,27
26.12.14	24,00	-	117,01	117,01	0,00	75,27	46,38	28,89	7,00	5,00	3,38	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,38
27.12.14	24,00	-	116,37	116,37	0,00	75,82	46,79	29,03	7,00	5,00	3,38	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,38
28.12.14	24,00	-	115,90	115,90	0,00	75,55	46,28	29,27	7,00	5,00	3,40	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,40
29.12.14	24,00	-	115,58	115,58	0,00	75,82	45,84	29,98	7,00	5,00	3,47	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,47
30.12.14	24,00	-	114,54	114,54	0,00	76,52	45,46	31,06	7,00	5,00	3,56	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,56
31.12.14	24,00	-	115,03	115,03	0,00	78,77	47,06	31,71	7,00	5,00	3,65	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,65
01.01.15	24,00	-	116,44	116,44	0,00	78,69	47,94	30,75	7,00	5,00	3,58	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,58
02.01.15	24,00	-	116,04	116,04	0,00	78,50	48,68	29,82	7,00	5,00	3,47	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,47
03.01.15	24,00	-	115,63	115,63	0,00	78,40	48,79	29,61	7,00	5,00	3,43	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,43
04.01.15	24,00	-	114,64	114,64	0,00	78,43	48,51	29,92	7,00	5,00	3,43	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,43
05.01.15	24,00	-	114,14	114,14	0,00	78,81	47,87	30,94	7,00	5,00	3,53	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,53
06.01.15	24,00	-	114,09	114,09	0,00	80,22	47,75	32,47	7,00	5,00	3,71	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,71
07.01.15	24,00	-	113,87	113,87	0,00	80,28	47,30	32,98	7,00	5,00	3,76	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,76
08.01.15	24,00	-	113,67	113,67	0,00	80,12	47,15	32,97	7,00	5,00	3,75	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,75
09.01.15	24,00	-	114,47	114,47	0,00	80,32	48,06	32,26	7,00	5,00	3,70	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,70
10.01.15	24,00	-	114,56	114,56	0,00	80,29	48,69	31,60	7,00	5,00	3,62	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,62
11.01.15	24,00	-	114,27	114,27	0,00	80,16	48,92	31,24	7,00	5,00	3,57	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,57
12.01.15	24,00	-	113,07	113,07	0,00	80,26	48,61	31,65	7,00	5,00	3,58	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,58
13.01.15	24,00	-	112,75	112,75	0,00	80,28	48,17	32,11	7,00	5,00	3,62	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,62
14.01.15	24,00	-	113,50	113,50	0,00	80,31	48,80	31,51	7,00	5,00	3,58	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,58
15.01.15	24,00	-	114,30	114,30	0,00	80,36	49,24	31,12	7,00	5,00	3,56	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,56
16.01.15	24,00	-	114,31	114,31	0,00	80,34	49,44	30,90	7,00	5,00	3,54	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,54
17.01.15	24,00	-	113,71	113,71	0,00	80,19	49,94	30,25	7,00	5,00	3,44	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,44
18.01.15	24,00	-	113,61	113,61	0,00	80,37	50,07	30,30	7,00	5,00	3,45	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,45
19.01.15	24,00	-	113,76	113,76	0,00	80,30	49,87	30,43	7,00	5,00	3,47	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,47
20.01.15	24,00	-	113,14	113,14	0,00	81,59	49,23	32,36	7,00	5,00	3,67	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,67
21.01.15	24,00	-	112,26	112,26	0,00	83,70	48,95	34,75	7,00	5,00	3,90	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,90
22.01.15	24,00	-	112,27	112,27	0,00	84,49	48,54	35,95	7,00	5,00	4,04	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			4,04
23.01.15	24,00	-	113,03	113,03	0,00	85,72	49,53	36,19	7,00	5,00	4,10	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			4,10
Среднее	24,00	-	114,35	114,35	-	79,32	48,08	31,24	7,00	5,00	3,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,57
Итого	744,00		3544,80	3544,80	0,00						110,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	110,78

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,1 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **110,78** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«29» 01 15 г.