Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 42-1 / ТЦ-3 СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник

Договор: 9071.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 42-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-3 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207775-ч(с)-0115.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207775
Режим (схема): график: 150/70

Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,1

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2014 по 23.01.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		М1, т	М2, т	dM, т	Т1, С	Т2, С	dT, С	Р1 гк/см2	Р2 гк/см2	Qотопл Гкал	М3, т	М4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	Т3, С	Т4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.12.14	24,00	-	114,24	114,24	0,00	75,01	46,03	28,98	7,00	5,00	3,31	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,31
25.12.14	24,00	-	112,82	112,82	0,00	75,07	44,93	30,14	7,00	5,00	3,40	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,40
26.12.14	33,00	-	162,25	162,25	0,00	75,75	44,73	31,02	7,00	5,00	5,04	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			5,04
27.12.14	24,00	-	115,18	115,18	0,00	76,41	45,13	31,28	7,00	5,00	3,61	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,61
28.12.14	24,00	-	114,76	114,76	0,00	76,15	44,76	31,39	7,00	5,00	3,60	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,60
29.12.14	24,00	-	114,45	114,45	0,00	76,45	44,32	32,13	7,00	5,00	3,68	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,68
30.12.14	24,00	-	113,60	113,60	0,00	77,24	44,00	33,24	7,00	5,00	3,78	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,78
31.12.14	24,00	-	114,24	114,24	0,00	79,43	45,64	33,79	7,00	5,00	3,86	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,86
01.01.15	24,00	-	115,55	115,55	0,00	79,32	46,73	32,59	7,00	5,00	3,77	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,77
02.01.15	24,00	-	115,27	115,27	0,00	79,15	47,33	31,82	7,00	5,00	3,67	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,67
03.01.15	24,00	-	115,08	115,08	0,00	79,02	47,77	31,25	7,00	5,00	3,60	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,60
04.01.15	24,00	-	114,04	114,04	0,00	79,05	47,07	31,98	7,00	5,00	3,65	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,65
05.01.15	24,00	-	113,71	113,71	0,00	79,53	46,24	33,29	7,00	5,00	3,79	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,79
06.01.15	24,00	-	113,87	113,87	0,00	80,89	46,07	34,82	7,00	5,00	3,97	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,97
07.01.15	24,00	-	113,93	113,93	0,00	80,94	45,77	35,17	7,00	5,00	4,01	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			4,01
08.01.15	24,00	-	113,80	113,80	0,00	80,82	45,65	35,17	7,00	5,00	4,01	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			4,01
09.01.15	24,00	-	114,73	114,73	0,00	80,98	46,67	34,31	7,00	5,00	3,94	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,94
10.01.15	24,00	-	115,05	115,05	0,00	80,96	47,59	33,37	7,00	5,00	3,84	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,84
11.01.15	24,00	-	115,06	115,06	0,00	80,81	47,81	33,00	7,00	5,00	3,80	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,80
12.01.15	24,00	-	113,83	113,83	0,00	80,95	47,42	33,53	7,00	5,00	3,82	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,82
13.01.15	24,00	-	113,76	113,76	0,00	80,95	47,40	33,55	7,00	5,00	3,82	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,82
14.01.15	24,00	-	114,51	114,51	0,00	80,99	47,93	33,06	7,00	5,00	3,79	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,79
15.01.15	24,00	-	115,35	115,35	0,00	81,03	48,39	32,64	7,00	5,00	3,77	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,77
16.01.15	24,00	-	115,78	115,78	0,00	81,00	48,56	32,44	7,00	5,00	3,76	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,76
17.01.15	24,00	-	115,46	115,46	0,00	80,85	48,83	32,02	7,00	5,00	3,70	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,70
18.01.15	24,00	-	115,29	115,29	0,00	81,04	49,03	32,01	7,00	5,00	3,70	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,70
19.01.15	24,00	-	115,27	115,27	0,00	80,96	48,88	32,08	7,00	5,00	3,70	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,70
20.01.15	24,00	-	114,66	114,66	0,00	82,40	48,49	33,91	7,00	5,00	3,89	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,89
21.01.15	24,00	-	113,92	113,92	0,00	84,48	47,93	36,55	7,00	5,00	4,17	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			4,17
22.01.15	24,00	-	113,53	113,53	0,00	85,34	47,36	37,98	7,00	5,00	4,32	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			4,32
23.01.15	24,00	-	114,43	114,43	0,00	86,51	48,43	38,08	7,00	5,00	4,36	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			4,36
Среднее	24,29	-	116,05	116,05	-	79,98	46,87	33,12	7,00	5,00	3,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,84
Итого	753,00		3597,42	3597,42	0,00						119,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	119,12

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,1 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **119,12** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Петербургэнергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «28» 01 15 г.