Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 59 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9171:038:1
Строит.Адрес: Бабушкина 59
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208355
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208355-ч(с)-0115.txt
Режим (схема):
расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,2 Gmax= 30
расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,2 Gmax= 30
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,47

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,291 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=87,3 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2014 по 23.01.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.12.14	24,00	-	64,10	64,10	0,00	73,05	39,96	33,09	7,00	5,00	2,12	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			2,12
25.12.14	24,00	-	64,03	64,03	0,00	72,23	39,11	33,12	7,00	5,00	2,12	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			2,12
26.12.14	24,00	-	64,83	64,83	0,00	74,08	39,55	34,53	7,00	5,00	2,24	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			2,24
27.12.14	24,00	-	65,07	65,07	0,00	75,63	40,27	35,36	7,00	5,00	2,30	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			2,30
28.12.14	24,00	-	65,17	65,17	0,00	75,79	40,30	35,49	7,00	5,00	2,31	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			2,31
29.12.14	24,00	-	65,68	65,68	0,00	75,53	40,01	35,52	7,00	5,00	2,33	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			2,33
30.12.14	24,00	-	64,71	64,71	0,00	75,57	39,32	36,25	7,00	5,00	2,34	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			2,34
31.12.14	24,00	-	64,38	64,38	0,00	77,29	40,16	37,13	7,00	5,00	2,39	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			2,39
01.01.15	24,00	-	66,09	66,09	0,00	77,69	41,62	36,07	7,00	5,00	2,38	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			2,38
02.01.15	24,00	-	65,77	65,77	0,00	77,58	42,14	35,44	7,00	5,00	2,33	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			2,33
03.01.15	24,00	-	65,43	65,43	0,00	77,47	42,19	35,28	7,00	5,00	2,31	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			2,31
04.01.15	24,00	-	65,09	65,09	0,00	77,90	42,19	35,71	7,00	5,00	2,33	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			2,33
05.01.15	24,00	-	66,26	66,26	0,00	78,44	41,82	36,62	7,00	5,00	2,43	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			2,43
06.01.15	24,00	-	66,93	66,93	0,00	80,74	42,28	38,46	7,00	5,00	2,58	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			2,58
07.01.15	24,00	-	67,10	67,10	0,00	80,53	41,89	38,64	7,00	5,00	2,60	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			2,60
08.01.15	24,00	-	67,06	67,06	0,00	80,20	41,69	38,51	7,00	5,00	2,58	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			2,58
09.01.15	24,00	-	67,48	67,48	0,00	80,30	42,55	37,75	7,00	5,00	2,55	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			2,55
10.01.15	24,00	-	67,47	67,47	0,00	80,94	43,43	37,51	7,00	5,00	2,53	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			2,53
11.01.15	24,00	-	67,11	67,11	0,00	81,02	43,74	37,28	7,00	5,00	2,50	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			2,50
12.01.15	24,00	-	66,82	66,82	0,00	79,98	43,15	36,83	7,00	5,00	2,46	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			2,46
13.01.15	24,00	-	66,89	66,89	0,00	79,80	42,92	36,88	7,00	5,00	2,47	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			2,47
14.01.15	24,00	-	67,17	67,17	0,00	80,04	43,37	36,67	7,00	5,00	2,47	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			2,47
15.01.15	24,00	-	67,18	67,18	0,00	78,94	43,26	35,68	7,00	5,00	2,40	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			2,40
16.01.15	24,00	-	67,40	67,40	0,00	81,16	44,13	37,03	7,00	5,00	2,50	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			2,50
17.01.15	24,00	-	67,43	67,43	0,00	81,00	44,32	36,68	7,00	5,00	2,47	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			2,47
18.01.15	24,00	-	67,22	67,22	0,00	80,61	44,27	36,34	7,00	5,00	2,44	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			2,44
19.01.15	24,00	-	67,25	67,25	0,00	80,76	44,22	36,54	7,00	5,00	2,46	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			2,46
20.01.15	24,00	-	66,66	66,66	0,00	82,16	43,80	38,36	7,00	5,00	2,56	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			2,56
21.01.15	24,00	-	65,74	65,74	0,00	85,68	44,02	41,66	7,00	5,00	2,74	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			2,74
22.01.15	24,00	-	66,34	66,34	0,00	85,76	43,47	42,29	7,00	5,00	2,81	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			2,81
23.01.15	24,00		66,20	66,20	0,00	78,93	42,17	36,76	7,00	5,00	2,44	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			2,44
Среднее	24,00	-	66,20	66,20	-	78,93	42,17	36,76	7,00	5,00	2,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,44
Итого	744,00		2052,06	2052,06	0,00						75,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	75,49

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,47 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **75,49** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«29» 01 15 г.