Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: 8999:038.1 Телефон:

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 60 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Бабушкина 60 Узел учета: СЦО+ГВС

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Код УУТЭ:

Источник Обуховский з-д Схема подключения: Двухтрубная Рассматривать совместно с УУТЭ:

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208237-ч(с)-0115.txt график: 150/70

Вычислитель: ВКТ-7 № 208237 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,1

Термопреобр.: КТСП-Н Преобр.давления:

Термопреобр.: КТСП-Н Преобр.давления:

Термопреобр.: ТСП-Н Преобр.давления:

Термопреобр.: Преобр.давления:

Термопреобр.: Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,3561 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1474

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,067

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=106,824 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=26,808

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2014 по 23.01.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.14	24,00		149,40	131,64	17,76	82,27	49,04	33,23	7,00	5,00	4,58	15,37	-	-	15,82	-	-	-	82,00	-	1,26	-	-	5,84
25.12.14	24,00		149,40	131,64	17,76	82,27	49,04	33,23	7,00	5,00	4,58	15,37	-	-	15,82	-	-	-	82,00	-	1,26	-	-	5,84
26.12.14	24,00		149,40	131,64	17,76	82,27	49,04	33,23	7,00	5,00	4,58	15,37	-	-	15,82	-	-	-	82,00	-	1,26	-	-	5,84
27.12.14	24,00		149,40	131,64	17,76	82,27	49,04	33,23	7,00	5,00	4,58	15,37	-	-	15,82	-	-	-	82,00	-	1,26	-	-	5,84
28.12.14	24,00		149,40	131,64	17,76	82,27	49,04	33,23	7,00	5,00	4,58	15,37	-	-	15,82	-	-	-	82,00	-	1,26	-	-	5,84
29.12.14	24,00		149,40	131,64	17,76	82,27	49,04	33,23	7,00	5,00	4,58	15,37	-	-	15,82	-	-	-	82,00	-	1,26	-	-	5,84
30.12.14	24,00	-	152,19	130,99	21,20	78,79	45,59	33,20	7,00	5,00	4,50	19,36	-	-	19,88	-	-	-	78,74	-	1,52			6,02
31.12.14	24,00	-	156,35	132,21	24,14	80,72	47,35	33,37	7,00	5,00	4,58	22,17	-	-	22,81	-	-	-	80,46	-	1,78			6,37
01.01.15	24,00	-	149,37	134,22	15,15	80,36	48,49	31,87	7,00	5,00	4,42	13,44	-	-	13,81	-	-	-	80,12	-	1,08			5,50
02.01.15	24,00	-	149,71	134,35	15,36	80,01	49,11	30,90	7,00	5,00	4,31	13,56	-	-	13,96	-	-	-	79,69	-	1,08			5,39
03.01.15	24,00	-	149,00	133,73	15,27	79,86	49,02	30,84	7,00	5,00	4,27	13,49	-	-	13,87	-	-	-	79,55	-	1,08			5,35
04.01.15	24,00	-	148,07	131,96	16,11	80,14	48,74	31,40	7,00	5,00	4,30	14,20	-	-	14,58	-	-	-	79,83	-	1,14			5,44
05.01.15	24,00	-	147,65	131,07	16,58	81,00	47,92	33,08	7,00	5,00	4,51	14,52	-	-	14,96	-	-	-	80,88	-	1,18			5,69
06.01.15	24,00	-	147,78	131,10	16,68	82,29	47,76	34,53	7,00	5,00	4,71	14,66	-	-	15,08	-	-	-	81,91	-	1,20			5,91
07.01.15	24,00	-	147,06	131,11	15,95	82,34	47,64	34,70	7,00	5,00	4,73	13,88	-	-	14,30	-	-	-	81,91	-	1,14			5,87
08.01.15	24,00	-	149,40	131,64	17,76	82,27	49,04	33,23	7,00	5,00	4,58	15,37	-	-	15,82	-	-	-	82,00	-	1,26	-	-	5,84
09.01.15	24,00	-	149,40	131,64	17,76	82,27	49,04	33,23	7,00	5,00	4,58	15,37	-	-	15,82	-	-	-	82,00	-	1,26	-	-	5,84
10.01.15	24,00	-	149,40	131,64	17,76	82,27	49,04	33,23	7,00	5,00	4,58	15,37	-	-	15,82	-	-	-	82,00	-	1,26	-	-	5,84
11.01.15	24,00	-	149,40	131,64	17,76	82,27	49,04	33,23	7,00	5,00	4,58	15,37	-	-	15,82	-	-	-	82,00	-	1,26	-	-	5,84
12.01.15	24,00	-	149,40	131,64	17,76	82,27	49,04	33,23	7,00	5,00	4,58	15,37	-	-	15,82	-	-	-	82,00	-	1,26	-	-	5,84
13.01.15	24,00	-	149,40	131,64	17,76	82,27	49,04	33,23	7,00	5,00	4,58	15,37	-	-	15,82	-	-	-	82,00	-	1,26	-	-	5,84
14.01.15	24,00	-	149,40	131,64	17,76	82,27	49,04	33,23	7,00	5,00	4,58	15,37	-	-	15,82	-	-	-	82,00	-	1,26	-	-	5,84
15.01.15	24,00	-	149,40	131,64	17,76	82,27	49,04	33,23	7,00	5,00	4,58	15,37	-	-	15,82	-	-	-	82,00	-	1,26	-	-	5,84
16.01.15	24,00	-	149,81	131,03	18,78	82,05	52,20	29,85	7,00	5,00	4,27	14,50	-	-	14,94	-	-	-	81,70	-	1,18			5,46
17.01.15	24,00	-	151,15	131,26	19,89	81,79	50,15	31,64	7,00	5,00	4,46	16,22	-	-	16,70	-	-	-	81,47	-	1,32			5,78
18.01.15	24,00	-	154,31	131,43	22,88	82,01	50,25	31,76	7,00	5,00	4,47	19,42	-	-	19,98	-	-	-	81,80	-	1,59			6,06
19.01.15	24,00	-	148,01	131,79	16,22	81,99	50,39	31,60	7,00	5,00	4,43	13,15	-	-	13,53	-	-	-	81,69	-	1,08			5,50
20.01.15	24,00	-	147,93	130,68	17,25	84,00	49,96	34,04	7,00	5,00	4,67	14,61	-	-	15,07	-	-	-	84,08	-	1,23			5,90
21.01.15	24,00	-	147,75	129,28	18,47	86,23	49,58	36,65	7,00	5,00	4,95	16,15	-	-	16,72	-	-	-	85,88	-	1,39			6,34
22.01.15	24,00	-	145,77	129,80	15,97	87,16	49,16	38,00	7,00	5,00	5,12	13,91	-	-	14,38	-	-	-	86,87	-	1,21			6,33
23.01.15	24,00	-	147,96	131,95	16,01	87,86	50,42	37,44	7,00	5,00	5,14	14,00	-	-	14,45	-	-	-	87,39	-	1,22			6,36
Среднее	24,00	-	149,40	131,64	17,76	82,27	49,04	33,23	7,00	5,00	4,58	15,37	-	-	15,82	-	-	-	82,00	-	1,26	-	-	5,84
Итого	744,00		4631,53	4080,99	550,54						141,97	476,38	0,00	0,00	490,57	0,00	0,00	0,00			39,03	0,00	0,00	181,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	04.01.15 14:00	928,52	818,32	98,98	-	101,74	-	34,95	-
	23.01.15 15:00	3761,56	3050,91	381,36	-	392,53	-	157,39	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,1 °С = -0,05 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **180,96** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **490,57** куб.м.

Наладка?

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «29» 01 15 г.

печать энергосбыта

0,05

38,98