Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 68 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 68
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 01786
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-01786-ч(с)-0115.txt
Режим (схема): 6;7

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-3 20	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-01
Термопреобр.: КТПТР-01
Термопреобр.: ТПТ-1-3
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,1

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2014 по 23.01.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.12.14	24.00	*	138,96	107,30	31,66	76,48	42,02	34,47	8,00	3,00	3,93	28,87	0,00	0,00	29,63	0,00	29,63	-	76,45	0,00	2,21			6,13
25.12.14	24.00	*	140,20	107,54	32,66	76,60	41,62	34,98	8,00	3,00	3,99	29,89	0,00	0,00	30,68	0,00	30,68	-	76,64	0,00	2,29			6,28
26.12.14	24.00	*	144,10	109,94	34,16	77,32	41,91	35,40	8,00	3,00	4,12	31,33	0,00	0,00	32,18	0,00	32,18	-	77,37	0,00	2,43			6,55
27.12.14	24.00	*	143,18	109,54	33,63	77,84	42,44	35,40	8,00	3,00	4,11	30,78	0,00	0,00	31,62	0,00	31,62	-	77,81	0,00	2,40			6,51
28.12.14	24.00	*	145,29	108,72	36,57	77,65	42,16	35,50	8,00	3,00	4,09	33,71	0,00	0,00	34,63	0,00	34,63	-	77,79	0,00	2,62			6,71
29.12.14	24.00	*	143,57	108,50	35,07	77,95	41,80	36,15	8,00	3,00	4,16	32,22	0,00	0,00	33,11	0,00	33,11	-	77,94	0,00	2,51			6,67
30.12.14	24.00	*	141,14	107,60	33,54	78,85	41,38	37,46	8,00	3,00	4,28	30,42	0,00	0,00	31,28	0,00	31,28	-	79,07	0,00	2,41			6,69
31.12.14	24.00	*	152,76	107,92	44,83	81,11	43,21	37,90	8,00	3,00	4,40	41,15	0,00	0,00	42,37	0,00	42,37	-	81,24	0,00	3,35			7,74
01.01.15	24.00	*	139,36	109,79	29,57	80,97	44,36	36,62	8,00	3,00	4,33	25,98	0,00	0,00	26,74	0,00	26,74	-	80,97	0,00	2,11			6,43
02.01.15	24.00	*	136,77	109,92	26,85	80,70	44,71	35,99	8,00	3,00	4,26	23,33	0,00	0,00	24,01	0,00	24,01	-	80,64	0,00	1,88			6,14
03.01.15	24.00	*	139,17	109,44	29,73	80,57	44,75	35,82	8,00	3,00	4,22	26,23	0,00	0,00	26,99	0,00	26,99	-	80,58	0,00	2,12			6,33
04.01.15	24.00	*	137,27	108,47	28,80	80,69	44,20	36,49	8,00	3,00	4,24	25,45	0,00	0,00	26,19	0,00	26,19	-	80,62	0,00	2,05			6,30
05.01.15	24.00	*	139,58	107,92	31,66	81,22	43,36	37,85	8,00	3,00	4,37	28,34	0,00	0,00	29,18	0,00	29,18	-	81,31	0,00	2,31			6,67
06.01.15	24.00	*	141,31	107,89	33,42	82,59	43,19	39,39	8,00	3,00	4,53	30,14	0,00	0,00	31,05	0,00	31,05	-	82,60	0,00	2,49			7,03
07.01.15	24.00	*	140,99	107,87	33,12	82,61	43,10	39,51	8,00	3,00	4,54	30,00	0,00	0,00	30,91	0,00	30,91	-	82,57	0,00	2,48			7,01
08.01.15	24.00	*	139,25	107,84	31,41	82,52	43,03	39,49	8,00	3,00	4,54	28,21	0,00	0,00	29,07	0,00	29,07	-	82,52	0,00	2,33			6,87
09.01.15	24.00	*	143,10	108,67	34,43	82,68	44,18	38,50	8,00	3,00	4,45	31,43	0,00	0,00	32,39	0,00	32,39	-	82,69	0,00	2,60			7,05
10.01.15	24.00	*	141,13	109,02	32,10	82,65	44,89	37,77	8,00	3,00	4,37	29,17	0,00	0,00	30,06	0,00	30,06	-	82,63	0,00	2,41			6,79
11.01.15	24.00	*	143,61	108,74	34,87	82,53	44,84	37,69	8,00	3,00	4,36	31,82	0,00	0,00	32,78	0,00	32,78	-	82,53	0,00	2,63			6,99
12.01.15	24.00	*	139,94	107,84	32,09	82,73	44,47	38,26	8,00	3,00	4,38	29,21	0,00	0,00	30,10	0,00	30,10	-	82,69	0,00	2,42			6,80
13.01.15	24.00	*	139,06	107,66	31,40	82,69	44,10	38,60	8,00	3,00	4,41	28,52	0,00	0,00	29,39	0,00	29,39	-	82,66	0,00	2,36			6,77
14.01.15	24.00	*	138,98	108,56	30,42	82,75	44,86	37,89	8,00	3,00	4,37	27,53	0,00	0,00	28,37	0,00	28,37	-	82,70	0,00	2,28			6,65
15.01.15	24.00	*	138,53	109,29	29,24	82,73	45,18	37,55	8,00	3,00	4,36	26,38	0,00	0,00	27,18	0,00	27,18	-	82,65	0,00	2,18			6,54
16.01.15	24.00	*	139,88	109,47	30,42	82,68	45,20	37,47	8,00	3,00	4,36	27,44	0,00	0,00	28,28	0,00	28,28	-	82,61	0,00	2,27			6,63
17.01.15	24.00	*	143,32	108,93	34,38	82,53	45,49	37,04	8,00	3,00	4,34	30,91	0,00	0,00	31,86	0,00	31,86	-	82,53	0,00	2,55			6,89
18.01.15	24.00	*	142,14	108,84	33,30	82,78	45,46	37,32	8,00	3,00	4,36	29,86	0,00	0,00	30,78	0,00	30,78	-	82,84	0,00	2,48			6,84
19.01.15	24.00	*	141,17	109,03	32,13	82,72	45,36	37,36	8,00	3,00	4,36	28,84	0,00	0,00	29,72	0,00	29,72	-	82,68	0,00	2,39			6,75
20.01.15	24.00	*	111,25	95,26	15,99	83,01	44,20	38,80	8,00	3,00	2,90	29,17	0,00	0,00	29,90	0,00	29,90	-	73,22	0,00	2,13			5,04
21.01.15	24.00	*	139,00	107,63	31,37	86,34	43,86	42,48	8,00	3,00	4,84	28,42	0,00	0,00	29,35	0,00	29,35	-	86,25	0,00	2,45			7,30
22.01.15	24.00	*	140,66	107,62	33,04	87,26	44,13	43,13	8,00	3,00	4,93	29,93	0,00	0,00	30,94	0,00	30,94	-	87,30	0,00	2,62			7,54
23.01.15	24.00		140,16	108,09	32,06	81,39	43,78	37,61	8,00	3,00	4,30	29,49	0,00	0,00	30,36	0,00	30,36	-	81,07	0,00	2,39	-	-	6,69
Среднее	24,00	-	140,16	108,09	32,06	81,39	43,78	37,61	8,00	3,00	4,30	29,49	-	-	30,36	-	30,36	-	81,07	0,00	2,39	-	-	6,69
Итого	744,00		4344,83	3350,88	993,95						133,18	914,15	0,00	0,00	941,10	0,00	941,10	0,00			74,14	0,00	0,00	207,32

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+твс (Гкал)	Tраб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток:
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему Гкал;
Период расчета по договору: куб.м;
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,1 °C = -0,09 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **207,23** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **941,10** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» 01 15 г.

0,09

34,05