Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 7 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2015

Договор: 8793.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 7
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206886
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206886-Ч(С)-0115.txt
Режим (схема): 3001

расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 2,28

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,191 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,132
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,06
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=57,3 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2014 по 23.01.2015

Дата	Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.14	24,00	-	118,62	90,07	28,55	73,85	48,12	25,73	7,00	5,00	2,32	28,59	-	-	29,27	-	-	-	73,83	-	2,11			4,43
25.12.14	24,00	-	115,65	90,18	25,47	74,33	47,82	26,51	7,00	5,00	2,39	25,42	-	-	26,06	-	-	-	74,30	-	1,89			4,29
26.12.14	24,00	-	114,12	90,50	23,62	74,72	47,79	26,93	7,00	5,00	2,44	23,59	-	-	24,19	-	-	-	74,87	-	1,77			4,20
27.12.14	24,00	-	119,58	90,55	29,03	75,46	48,48	26,98	7,00	5,00	2,45	29,03	-	-	29,79	-	-	-	75,46	-	2,19			4,64
28.12.14	24,00	-	114,79	90,43	24,36	75,77	48,39	27,38	7,00	5,00	2,48	24,45	-	-	25,07	-	-	-	75,64	-	1,85			4,32
29.12.14	24,00	-	118,49	89,92	28,57	75,76	47,81	27,95	7,00	5,00	2,50	28,74	-	-	29,49	-	-	-	75,69	-	2,18			4,68
30.12.14	24,00	-	118,97	89,64	29,33	77,04	47,94	29,10	7,00	5,00	2,60	29,40	-	-	30,18	-	-	-	77,22	-	2,27			4,87
31.12.14	24,00	-	115,93	90,29	25,64	78,34	49,63	28,71	7,00	5,00	2,60	25,65	-	-	26,34	-	-	-	78,19	-	2,01			4,60
01.01.15	24,00	-	111,39	91,06	20,33	78,78	50,77	28,01	7,00	5,00	2,56	20,23	-	-	20,79	-	-	-	78,73	-	1,59			4,15
02.01.15	24,00	-	108,99	90,92	18,07	78,70	51,23	27,47	7,00	5,00	2,51	17,99	-	-	18,50	-	-	-	78,65	-	1,42			3,92
03.01.15	24,00	-	112,46	91,12	21,34	78,83	51,40	27,43	7,00	5,00	2,51	21,25	-	-	21,85	-	-	-	78,89	-	1,68			4,19
04.01.15	24,00	-	109,03	90,79	18,24	78,45	50,86	27,59	7,00	5,00	2,50	18,36	-	-	18,84	-	-	-	78,21	-	1,44			3,94
05.01.15	24,00	-	112,19	90,40	21,79	79,36	50,23	29,13	7,00	5,00	2,63	21,96	-	-	22,58	-	-	-	79,08	-	1,74			4,37
06.01.15	24,00	-	111,54	90,26	21,28	80,64	50,30	30,34	7,00	5,00	2,74	21,36	-	-	21,99	-	-	-	80,72	-	1,72			4,46
07.01.15	24,00	-	114,51	90,10	24,41	80,35	50,04	30,31	7,00	5,00	2,73	24,56	-	-	25,25	-	-	-	80,21	-	1,97			4,70
08.01.15	24,00	-	113,89	90,12	23,77	80,43	50,09	30,34	7,00	5,00	2,74	23,80	-	-	24,48	-	-	-	80,23	-	1,91			4,65
09.01.15	24,00	-	111,30	90,78	20,52	81,63	51,69	29,94	7,00	5,00	2,72	20,50	-	-	21,09	-	-	-	81,45	-	1,67			4,40
10.01.15	24,00	-	111,83	90,64	21,19	80,86	51,87	28,99	7,00	5,00	2,64	21,15	-	-	21,76	-	-	-	80,72	-	1,71			4,35
11.01.15	24,00	-	116,59	90,06	26,53	80,85	51,97	28,88	7,00	5,00	2,61	26,51	-	-	27,29	-	-	-	80,76	-	2,14			4,75
12.01.15	24,00	-	113,66	90,12	23,54	80,27	51,41	28,86	7,00	5,00	2,61	23,48	-	-	24,15	-	-	-	80,07	-	1,88			4,50
13.01.15	24,00	-	112,95	90,56	22,39	80,96	51,60	29,36	7,00	5,00	2,67	22,34	-	-	22,98	-	-	-	80,73	-	1,81			4,48
14.01.15	24,00	-	109,62	90,96	18,66	80,80	52,05	28,75	7,00	5,00	2,63	18,58	-	-	19,13	-	-	-	80,69	-	1,50			4,13
15.01.15	24,00	-	113,12	90,92	22,20	80,94	52,37	28,57	7,00	5,00	2,60	22,23	-	-	22,88	-	-	-	80,80	-	1,80			4,40
16.01.15	24,00	-	109,72	91,02	18,70	80,11	51,92	28,19	7,00	5,00	2,58	18,70	-	-	19,22	-	-	-	79,79	-	1,49			4,07
17.01.15	24,00	-	107,79	91,13	16,66	80,65	52,38	28,27	7,00	5,00	2,59	16,63	-	-	17,10	-	-	-	80,39	-	1,34			3,93
18.01.15	24,00	-	108,08	91,25	16,83	81,01	52,59	28,42	7,00	5,00	2,60	16,85	-	-	17,33	-	-	-	80,59	-	1,36			3,96
19.01.15	24,00	-	110,12	91,46	18,66	80,95	52,46	28,49	7,00	5,00	2,61	18,69	-	-	19,24	-	-	-	80,68	-	1,51			4,12
20.01.15	24,00	-	118,78	90,32	28,46	81,97	51,75	30,22	7,00	5,00	2,73	28,57	-	-	29,44	-	-	-	81,95	-	2,34			5,07
21.01.15	24,00		113,35	90,56	22,79	78,99	50,53	28,46	7,00	5,00	2,58	22,81	-	-	23,44	-	-	-	78,88	-	1,80	-	-	4,38
22.01.15	24,00		113,35	90,56	22,79	78,99	50,53	28,46	7,00	5,00	2,58	22,81	-	-	23,44	-	-	-	78,88	-	1,80	-	-	4,38
23.01.15	24,00		113,35	90,56	22,79	78,99	50,53	28,46	7,00	5,00	2,58	22,81	-	-	23,44	-	-	-	78,88	-	1,80	-	-	4,38
Среднее	24,00	-	113,35	90,56	22,79	78,99	50,53	28,46	7,00	5,00	2,58	22,81	-	-	23,44	-	-	-	78,88	-	1,80	-	-	4,38
Итого	744,00		3513,75	2807,24	706,51						80,02	707,03	0,00	0,00	726,60	0,00	0,00	0,00			55,65	0,00	0,00	135,67

-1,61

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.12.14 11:00	35272,41	30375,12	7632,04	-	7765,79	-	957,59	-
	21.01.15 18:00	38480,61	32937,09	8278,96	-	8430,77	-	1082,16	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,28 °С = -1,61 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **134,06** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **726,60** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» 01 15

печать энергосбыта

54,04