Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: 9970:038.1 Телефон:

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 70 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Бабушкина 70 Узел учета: СЦО+ГВС

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Код УУТЭ:

Источник Обуховский з-д Схема подключения: Двухтрубная Рассматривать совместно с УУТЭ:

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208359-ч(с)-0115.txt график: 150/70

Вычислитель: ВКТ-7 № 208359 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin=	Gmax=	Приборы УУТЭ поверены до _____	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,1

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M4*(h4-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,32 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1868

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0849

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96,48 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=34,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2014 по 23.01.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.12.14	24.00	-	127,45	105,07	22,38	77,38	45,02	32,36	7,00	5,00	3,31	23,56	-	-	24,19	-	-	-	77,34	-	1,82			5,13
25.12.14	24.00	-	128,35	105,62	22,73	77,50	44,75	32,75	7,00	5,00	3,37	23,88	-	-	24,53	-	-	-	77,49	-	1,85			5,23
26.12.14	24.00	-	130,75	107,86	22,89	78,35	45,50	32,85	7,00	5,00	3,46	23,99	-	-	24,67	-	-	-	78,38	-	1,88			5,34
27.12.14	24.00	-	132,09	107,28	24,81	78,76	45,85	32,91	7,00	5,00	3,44	25,98	-	-	26,70	-	-	-	78,73	-	2,05			5,49
28.12.14	24.00	-	133,89	106,67	27,22	78,55	45,47	33,08	7,00	5,00	3,44	28,37	-	-	29,16	-	-	-	78,60	-	2,23			5,67
29.12.14	24.00	-	130,50	106,34	24,16	78,96	45,06	33,90	7,00	5,00	3,52	25,24	-	-	25,97	-	-	-	78,90	-	1,99			5,51
30.12.14	24.00	-	131,74	105,40	26,34	80,01	44,77	35,24	7,00	5,00	3,63	27,42	-	-	28,21	-	-	-	80,10	-	2,20			5,83
31.12.14	24.00	-	136,11	105,99	30,12	82,09	46,74	35,35	7,00	5,00	3,68	31,05	-	-	31,99	-	-	-	82,10	-	2,55			6,23
01.01.15	24.00	-	126,28	107,44	18,84	81,91	47,98	33,93	7,00	5,00	3,57	19,84	-	-	20,41	-	-	-	81,90	-	1,63			5,19
02.01.15	24.00	-	129,11	107,49	21,62	81,67	48,32	33,35	7,00	5,00	3,51	22,64	-	-	23,30	-	-	-	81,66	-	1,85			5,36
03.01.15	24.00	-	127,97	107,04	20,93	81,49	48,46	33,03	7,00	5,00	3,46	21,91	-	-	22,56	-	-	-	81,42	-	1,78			5,24
04.01.15	24.00	-	126,94	105,99	20,95	81,61	47,81	33,80	7,00	5,00	3,51	21,84	-	-	22,50	-	-	-	81,57	-	1,78			5,30
05.01.15	24.00	-	128,84	105,62	23,22	82,44	47,01	35,43	7,00	5,00	3,66	24,27	-	-	24,99	-	-	-	82,57	-	2,01			5,66
06.01.15	24.00	-	128,88	105,60	23,28	83,64	46,85	36,79	7,00	5,00	3,81	24,23	-	-	24,96	-	-	-	83,58	-	2,03			5,84
07.01.15	24.00	-	127,95	105,50	22,45	83,66	46,69	36,97	7,00	5,00	3,84	23,23	-	-	23,96	-	-	-	83,54	-	1,94			5,79
08.01.15	24.00	-	128,32	105,10	23,22	83,58	46,71	36,87	7,00	5,00	3,84	23,73	-	-	24,46	-	-	-	83,57	-	1,98			5,82
09.01.15	24.00	-	129,20	105,80	23,40	83,69	47,93	35,76	7,00	5,00	3,77	23,64	-	-	24,34	-	-	-	83,65	-	1,98			5,75
10.01.15	24.00	-	129,34	105,79	23,55	83,62	48,68	34,94	7,00	5,00	3,70	23,58	-	-	24,30	-	-	-	83,57	-	1,97			5,67
11.01.15	24.00	-	131,50	105,60	25,90	83,51	48,77	34,74	7,00	5,00	3,67	25,96	-	-	26,76	-	-	-	83,44	-	2,17			5,84
12.01.15	24.00	-	128,52	104,46	24,06	83,71	48,14	35,57	7,00	5,00	3,73	23,96	-	-	24,69	-	-	-	83,65	-	2,01			5,73
13.01.15	24.00	-	128,01	104,29	23,72	83,74	47,89	35,85	7,00	5,00	3,78	23,37	-	-	24,13	-	-	-	83,72	-	1,96			5,73
14.01.15	24.00	-	129,50	105,11	24,39	83,70	48,58	35,12	7,00	5,00	3,73	24,10	-	-	24,85	-	-	-	83,67	-	2,02			5,74
15.01.15	24.00	-	126,86	105,75	21,11	83,69	48,90	34,79	7,00	5,00	3,72	20,72	-	-	21,37	-	-	-	83,60	-	1,73			5,45
16.01.15	24.00	-	127,61	106,01	21,60	83,67	48,80	34,87	7,00	5,00	3,72	21,40	-	-	22,07	-	-	-	83,61	-	1,79			5,51
17.01.15	24.00	-	130,30	105,74	24,56	83,49	48,96	34,53	7,00	5,00	3,66	24,56	-	-	25,33	-	-	-	83,45	-	2,05			5,71
18.01.15	24.00	-	132,19	105,74	26,45	83,76	49,04	34,72	7,00	5,00	3,68	26,44	-	-	27,28	-	-	-	83,80	-	2,22			5,89
19.01.15	24.00	-	127,99	105,70	22,29	83,69	48,86	34,83	7,00	5,00	3,70	22,12	-	-	22,82	-	-	-	83,65	-	1,85			5,55
20.01.15	24.00	-	129,37	105,77	23,60	82,58	47,44	35,15	7,00	5,00	3,69	24,06	-	-	24,79	-	-	-	82,56	-	1,99	-	-	5,67
21.01.15	24.00	-	128,88	104,02	24,86	87,54	47,91	39,63	7,00	5,00	4,14	24,68	-	-	25,52	-	-	-	87,48	-	2,16			6,30
22.01.15	24.00	-	128,95	104,03	24,92	88,58	48,20	40,38	7,00	5,00	4,26	24,41	-	-	25,27	-	-	-	88,59	-	2,17			6,42
23.01.15	24.00	-	126,94	104,94	22,00	89,52	49,40	40,12	7,00	5,00	4,26	21,54	-	-	22,33	-	-	-	89,39	-	1,93			6,19
Среднее	24,00	-	129,37	105,77	23,60	82,58	47,44	35,15	7,00	5,00	3,69	24,06	-	-	24,79	-	-	-	82,56		1,99	-	-	5,67
Итого	744,00		4010,33	3278,76	731,57						114,24	745,72	0,00	0,00	768,41	0,00	0,00	0,00			61,54	0,00	0,00	175,78

-0,07

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	04.01.15 15:00	2369,65	1930,10	453,68	-	466,31	-	97,32	-
	23.01.15 15:00	4795,25	3920,70	905,52	-	932,25	-	205,88	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,1 °С = -0,07 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **175,70** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **768,41** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«29» 01 15

61,47