Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 74 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9972.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 74
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207222
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207222-ч(с)-0115.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,1

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1322
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0601
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24
Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2014 по 23.01.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.12.14	24.00		110,32	86,08	24,25	82,46	46,54	35,91	7,00	5,00	3,15	23,67	-	-	24,38	-	-	-	82,01	-	1,94	-	-	5,09
25.12.14	24,00	-	111,26	86,24	25,02	77,51	43,66	33,85	7,00	5,00	2,99	24,28	-	-	24,93	-	-	-	77,32	-	1,88			4,86
26.12.14	24,00	-	112,12	88,14	23,98	78,37	44,12	34,25	7,00	5,00	3,08	23,22	-	-	23,86	-	-	-	78,26	-	1,82			4,90
27.12.14	24,00	-	114,19	87,61	26,58	78,78	44,60	34,18	7,00	5,00	3,06	25,80	-	-	26,50	-	-	-	78,58	-	2,03			5,09
28.12.14	24,00	-	115,82	87,06	28,76	78,56	44,32	34,24	7,00	5,00	3,05	27,92	-	-	28,69	-	-	-	78,43	-	2,19			5,24
29.12.14	24,00	-	112,70	86,80	25,90	78,96	43,95	35,01	7,00	5,00	3,11	25,06	-	-	25,78	-	-	-	78,75	-	1,98			5,09
30.12.14	24,00	-	115,89	86,01	29,88	80,07	43,73	36,34	7,00	5,00	3,19	29,07	-	-	29,89	-	-	-	80,05	-	2,33			5,52
31.12.14	24,00	-	118,81	86,50	32,31	82,15	45,79	36,36	7,00	5,00	3,23	31,39	-	-	32,33	-	-	-	82,01	-	2,57			5,81
01.01.15	24,00	-	109,02	87,64	21,38	81,98	47,16	34,82	7,00	5,00	3,13	20,48	-	-	21,09	-	-	-	81,82	-	1,67			4,81
02.01.15	24,00	-	108,79	87,67	21,12	81,75	47,59	34,16	7,00	5,00	3,08	20,22	-	-	20,84	-	-	-	81,59	-	1,65			4,73
03.01.15	24,00	-	110,58	87,28	23,30	81,59	47,65	33,94	7,00	5,00	3,05	22,35	-	-	22,99	-	-	-	81,38	-	1,82			4,87
04.01.15	24,00	-	107,14	86,43	20,71	81,69	47,13	34,56	7,00	5,00	3,07	19,76	-	-	20,34	-	-	-	81,47	-	1,61			4,68
05.01.15	24,00	-	107,38	85,98	21,40	82,50	46,17	36,33	7,00	5,00	3,21	20,44	-	-	21,06	-	-	-	82,44	-	1,69			4,89
06.01.15	24,00	-	110,31	85,95	24,36	83,74	45,92	37,82	7,00	5,00	3,34	23,39	-	-	24,11	-	-	-	83,52	-	1,96			5,30
07.01.15	24,00	-	109,34	85,98	23,36	83,75	45,76	37,99	7,00	5,00	3,36	22,38	-	-	23,05	-	-	-	83,47	-	1,87			5,23
08.01.15	24,00	-	110,88	85,93	24,95	83,68	45,74	37,94	7,00	5,00	3,36	23,95	-	-	24,69	-	-	-	83,54	-	2,00			5,36
09.01.15	24,00	-	110,63	86,74	23,89	83,79	46,91	36,88	7,00	5,00	3,29	22,89	-	-	23,61	-	-	-	83,60	-	1,91			5,20
10.01.15	24,00	-	111,42	86,91	24,51	83,71	47,77	35,94	7,00	5,00	3,22	23,57	-	-	24,29	-	-	-	83,50	-	1,97			5,18
11.01.15	24,00	-	113,23	86,73	26,50	83,59	47,87	35,72	7,00	5,00	3,19	25,51	-	-	26,31	-	-	-	83,35	-	2,13			5,32
12.01.15	24,00	-	110,16	85,84	24,32	83,79	47,30	36,49	7,00	5,00	3,23	23,25	-	-	23,95	-	-	-	83,59	-	1,94			5,17
13.01.15	24,00	-	110,75	85,86	24,89	83,82	47,01	36,81	7,00	5,00	3,26	23,86	-	-	24,60	-	-	-	83,63	-	2,00			5,25
14.01.15	24,00	-	109,64	86,52	23,12	83,80	47,86	35,94	7,00	5,00	3,20	22,19	-	-	22,88	-	-	-	83,57	-	1,85			5,05
15.01.15	24,00	-	109,02	87,18	21,84	83,79	48,33	35,46	7,00	5,00	3,17	20,99	-	-	21,63	-	-	-	83,59	-	1,76			4,93
16.01.15	24,00	-	109,68	87,23	22,45	83,76	48,27	35,49	7,00	5,00	3,17	21,61	-	-	22,27	-	-	-	83,55	-	1,81			4,98
17.01.15	24,00	-	111,15	86,87	24,28	83,59	48,37	35,22	7,00	5,00	3,14	23,44	-	-	24,17	-	-	-	83,37	-	1,96			5,09
18.01.15	24,00	-	114,17	86,81	27,36	83,88	48,47	35,41	7,00	5,00	3,15	26,58	-	-	27,38	-	-	-	83,75	-	2,23			5,37
19.01.15	23,00	-	106,05	83,28	22,77	83,81	48,27	35,54	7,00	5,00	3,00	22,48	-	-	23,16	-	-	-	83,59	-	1,88			4,88
20.01.15	24,00	-	89,19	73,56	15,63	84,69	46,71	37,98	7,00	5,00	2,32	23,44	-	-	24,08	-	-	-	77,22	-	1,81			4,13
21.01.15	24,00	-	109,72	85,38	24,34	87,65	46,80	40,85	7,00	5,00	3,59	23,31	-	-	24,11	-	-	-	87,41	-	2,04			5,63
22.01.15	24,00		110,32	86,08	24,25	82,46	46,54	35,91	7,00	5,00	3,15	23,67	-	-	24,38	-	-	-	82,01	-	1,94	-	-	5,09
23.01.15	24,00		110,32	86,08	24,25	82,46	46,54	35,91	7,00	5,00	3,15	23,67	-	-	24,38	-	-	-	82,01	-	1,94	-	-	5,09
Среднее	23,97	-	110,32	86,08	24,25	82,46	46,54	35,91	7,00	5,00	3,15	23,67	-	-	24,38	-	-	-	82,01	-	1,94	-	-	5,09
Итого	743,00		3420,01	2668,36	751,65						97,67	733,85	0,00	0,00	755,72	0,00	0,00	0,00			60,15	0,00	0,00	157,82

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	19.01.15 15:00	2909,35	2265,41	620,50	-	638,91	-	133,53	-
	21.01.15 08:00	3072,28	2396,63	659,95	-	679,52	-	141,23	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,1 °С = -0,07 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **157,75** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **755,72** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» 01 15 г.
печать энергосбыта

60,08